

Szczegółowy zakres i wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dostawa kompletnego ślimaka gipsu PG8 o gabarytach pokazanych na rysunku ofertowym.
2. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji wykonawczej (rysunki wykonawcze) dla ślimaka PG8, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego rysunku ofertowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego.

UWAGA 1. Dostarczony przez Zamawiającego razem z zapytaniem rysunek ofertowy zawiera główne wymiary gabarytowe elementów ślimaka PG8 i służy do celów złożenia oferty na dostawę ślimaka PG8 zgodnie z niniejszym zakresem szczegółowym zamówienia.

3. Wymagania w zakresie materiałów ślimaka:
 - Materiał czopów końcowych ślimaka PG8 - Stal St5 lub równoważna,
 - Blacha wstęgi ślimaka o grubości 12mm, wymagana twardość blachy wstęgi ślimaka minimum 450 HBW. Blacha na łopaty ślimaka o grubości 22mm, wymagana twardość blachy minimum 450 HBW.
 - W zakresie rury ślimaka Zamawiający S355.
4. Razem z dostawą ślimaka należy dostarczyć kompletną dokumentację wykonawczą ślimaka zawierającą dane w zakresie zastosowanych materiałów oraz dokumentację jakościową na materiały użyte do jego wykonania.
5. Oczekiwany okres gwarancji na dostarczony ślimak rozgarniający wynosi minimum 24 miesiące. W okresie gwarancji Zamawiający dopuszcza występowanie normalnego zużycia eksploatacyjnego ślimaka rozgarniającego z uwagi na charakterystykę transportowanego materiału tj. gipsu syntetycznego.
6. Zamawiający wymaga od oferentów przedstawienia razem z ofertą referencji na wykonanie i dostawy przenośników ślimakowych do transportu materiałów sypkich.
7. Załączniki:
 - a) Rysunek ofertowy ślimaka PG8