



Enea Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
www.enea-polaniec.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Zawada, 21.08.2019 r.

Nr: NZ/PZP/12/2019/3

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Wymianę transformatorów potrzeb własnych bloków TZ2 – TZ7 w Enea Połaniec S.A.”, prowadzonego pod numerem NZ/PZP/12/2019

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.


Pytanie 52:

Po zapoznaniu się z treścią SIWZ prosimy o odniesienie się do poniższej kwestii:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie mosty szynowe wykonane są w izolacji powietrznej."

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie mosty szynowe są wykonane w izolacji powietrznej.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej

