

Zawada, 16.07.2019r.

Nr: NZ/PZP/33/2019/01

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „**Dostawę piasku kwarcowego jako materiału złoża do kotła fluidalnego**” – „**Dostawa piasku**” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/33/2019).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na Dostawę piasku.

Pytanie nr 1.

Czy w przypadku dostaw piasku do kotła fluidalnego są wyznaczone godziny dostaw, czy też piasek możemy dostarczać 24h?

Odpowiedź nr 1.

Piasek może być dostarczony 24 godziny na dobę.

Pytanie nr 2.

Czy dostawy weekendowe wchodzą w grę?

Odpowiedź nr 2.

Tak – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Pytanie nr 3.

Jest znany z poprzednich lat średni czas rozładunku pojazdu?

Odpowiedź nr 3.

Rozładunek trwa około 1,5h.

Z poważaniem,


Przewodnicząca
Komisji Przetargowej