

Zawada, 10.10.2019 r.

**Nr: NZ/PZP/28/2019/4**

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/28/2019).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”.

**Pytanie 132:**

Prosimy o określenie w jakim zakresie ENEA uzyska warunki od PSE do wykonywania prac pod liniami WN, a w jakim zakresie musi tego dokonać Wykonawca.

**Odpowiedź na pytanie:**

Uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy pod liniami wysokiego napięcia, o którym mowa w §55 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) z użytkownikiem linii PSE S.A. w Radomiu leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. Zamawiający dokona modyfikacji stosownych punktów w SIWZ.

Sekretarz  
Komisji Przetargowej  
*A. Madej*