

NZ/PZP/29/2018/02

**MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI SIWZ do przetargu na:
„Dostawę wkładów katalitycznych dla instalacji katalitycznego
odazotowania spalin bloków energetycznych w Enea Połaniec S.A.”
(numer postępowania przetargowego NZ/PZP/25/2019)**

Zamawiający dokonał zmiany treści dokumentacji do przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wkładów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w Enea Połaniec S.A.” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/25/2019)” w sposób następujący („**Modyfikacja**”):

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części I SIWZ:

1.1. Zmieniając brzmienie pkt. 19.1. w następujący sposób:

„19.1. Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2019r., o godz. 10:00.”

1.2. Zmieniając brzmienie pkt. 19.5. w następujący sposób:

„19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.”

2. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ:

2.1. Zmieniając brzmienie pkt. 7.1. w następujący sposób:

„7.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6 Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, że przedmiot Dostawy umożliwi osiągnięcie gwarantowanych wyników eksploatacyjnych Kompletu wkładów katalitycznych [„**Gwarantowane Parametry**”], podanych poniżej, z zastrzeżeniem, że przedmiot Dostawy zostanie poprawnie zamontowany i będzie eksploatowany zgodnie z wymaganiami:

Lp.	Gwarantowane Parametry	Wysokość kar za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów	Rozwiązanie umowy z uwagi na brak osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów
1	Maksymalny spadek ciśnienia na jedną warstwę katalizatora na początku okresu użytkowania	Zgodnie z pkt. 6.1.1. (a) Umowy	TAK, jeśli wartość jest ≥ 260 Pa
2	Reaktywność wkładów katalitycznych K_0 na początku okresu użytkowania	Zgodnie z pkt. 6.1.1. (b) Umowy	TAK, jeśli wartość jest ≤ 30 Nm/h

Lp.	Gwarantowane Parametry	Wysokość kar za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów	Rozwiązanie umowy z uwagi na brak osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów
3	Reaktywność wkładów katalitycznych K na koniec okresu użytkowania	Zgodnie z pkt. 6.1.1. (c) Umowy	
4	Współczynnik konwersji SO ₂ do SO ₃ na początku okresu użytkowania	Zgodnie z pkt. 6.1.1. (d) Umowy	TAK, jeśli wartość jest $\geq 0,6$ %mol
5	Współczynnik konwersji SO ₂ do SO ₃ na koniec okresu użytkowania	Zgodnie z pkt. 6.1.1. (e) Umowy	
6	Gwarancja trwałości mechanicznej wkładów katalizatora zgodnie z pkt 6.3. SIWZ Część II	Zgodnie z pkt. 6.1.1. (f) Umowy	

3. Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację informacji na stronie:

<https://aukcje.enea-polaniec.pl/organizer-preview-auction.html/127069/dostawa-wkladow-katalitycznych-dla-instalacji-katalitycznego-odazotowania-spalin-blokow-energetycznych-w-enea-polaniec-s-a>

i

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=495165131

4. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.

Członek Zarządu
ds. Zarządzania Majątkiem

Andrzej Wicik

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH

Jacek Kutz

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Jarosław Szczepaniak