

Zawada, 21.10.2019 r.

**Nr: NZ/PZP/36/2019/**

**Dotyczy:** Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w 2020 r. w Enea Połaniec S.A. w zakresie: K2, K3, K4, K5, K7, K9: zawory bezpieczeństwa, armatura” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/36/2019).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w 2020 r. w Enea Połaniec S.A. w zakresie: K2, K3, K4, K5, K7, K9: zawory bezpieczeństwa, armatura”.

**Pytanie**

czy w zakresie prac związanych z remontem schładzaczy wtryskowych Narvik wchodzi wyłącznie czyszczenie filtrów przed schładzaczami i w tym celu została udostępniona dokumentacja zabudowy schładzaczy?"

**Odpowiedź na pytanie:**

W zakresie prac jest: remont regulatorów oraz czyszczenie filtrów. Remonty armatury należy przeprowadzić zgodnie z opisanym przez Zamawiającego schematem - załącznik nr 4 do SIWZ II punkty 1 do 7 w odpowiednich tabelach.

Sekretarz  
Komisji Przetargowej  
*Marek Mazur*