

Nr: NZ/PZP/28/2019/2

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/28/2019).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie średnicy i grubości ścianek kanałów do i z absorberów C i D w pobliżu wymienianych klap.

Odpowiedź na pytanie:

Średnica – 8000 mm, grubość ścianki 10mm (szczegółowa dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji kanałów prowadzących do i z absorberów C i D.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udostępniła częściową dokumentację, komplet dokumentacji do wglądu u Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r. w godz. 8:00 do 13:00

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie w których miejscach zabudowane są włazy rewizyjne kanałów prowadzących do i z absorberów C i D.

Odpowiedź na pytanie:

Komplet dokumentacji do wglądu u Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r. w godz. 8:00 do 13:00.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie jaka jest grubość izolacji na kanałach prowadzących do i z absorberów C i D.

Odpowiedź na pytanie:

Grubość izolacji wynosi 100mm. Komplet dokumentacji do wglądu u Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r. w godz. 8:00 do 13:00.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie średnicy i grubości ścianek kanału rozruchowego.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udostępnia rysunek.

Pytanie 7:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji (rysunku) kanału rozruchowego.

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 6.

Pytanie 8:

Prosimy o wskazanie w których miejscach zabudowane są włazy rewizyjne kanału rozruchowego.

Odpowiedź na pytanie:

Włazy rewizyjne kanału rozruchowego znajdują się w pobliżu kłapy czopuchowej na górze i na dole kanału.

Pytanie 9:

Prosimy o podanie jaka jest grubość izolacji na kanale rozruchowym.

Odpowiedź na pytanie:

Grubość izolacji – 100mm

Pytanie 10:

Prosimy o określenie stanu technicznego kanału rozruchowego.

Odpowiedź na pytanie:

Kanał rozruchowy jest w złym stanie technicznym.

Pytanie 11:

Odpowiedź na pytanie:

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje stosownymi obliczeniami sprawdzającymi konstrukcję wsporcą oraz nośność fundamentów i Wykonawca nie musi ich wykonywać.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dysponuje stosownymi obliczeniami sprawdzającymi konstrukcję wsporcą oraz nośność fundamentów i Wykonawca nie musi ich wykonywać.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że planowane przeróbki podestów nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie:

Planowane przeróbki podestów nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają jedynie zgłoszenia.

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie rysunku nowych klap.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udostępni rysunek.

Pytanie 15:

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego wraz z zaznaczeniem poziomów terenu, kanałów, klap oraz linii WN.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udostępni plan sytuacyjny.

Pytanie 16:

Ze względu na prace przy kanale rozruchowym, który jest kanałem odprowadzającym spaliny z kotła K9 („green unit”), proszę o określenie terminów odstawienia kotła K9 w celu umożliwienia przeprowadzenia prac.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie może umożliwić odstawienia bloku nr 9. Wykonawca będzie musiał założyć zaślepki od strony kanału rozruchowego.

Pytanie 17:

W związku z ogłoszonym przetargiem na Wymianę obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS "C" i "D" oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3,4,5, i 7 prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej dla poniższych zakresów:

- a. klapy obejściowe - stare (demontowane) i nowe (do montażu)
- b. klapy czopuchowe - stare (demontowane) i nowe (do montażu)
- c. Rysunki zamocowania klap na kanałach
- c. rysunki dyspozycyjne kanałów spalin (rzuty poziome i pionowe)
- d. inne (np. przekrój usytuowania linii wysokiego napięcia nad obiektami).

Odpowiedź na pytanie:

Punkt a – Zamawiający udostępni rysunek

Punkt b – Zamawiający udostępni rysunek miejsca zabudowy starej klapy, udostępni rysunek nowej klapy (stare są identyczne wymiarowo jak nowe)

Punkt c – Zamawiający udostępnia częściową dokumentację, komplet dokumentacji do wglądu u Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r. w godz. 8:00 do 13:00

Drugi punkt c - Zamawiający udostępnia częściową dokumentację, komplet dokumentacji do wglądu u Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r. w godz. 8:00 do 13:00

d- Zamawiający udostępni profile linii wysokiego napięcia nad obiektami.

Pytanie18:

Pkt. 2.2 Ppkt 3. Prosimy o potwierdzenie:

Czy określenie: „....podczas postoju bloków nr 5, 7 i IOS „C” oraz podczas postoju bloków 3, 4, 6 i IOS „D”. jest poprawne

Czy powinno być „....podczas postoju bloków nr 7, 3 i IOS „D” oraz podczas postoju bloków 5, 4, 6 i IOS „C”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 2.2 część III SIWZ, nadając mu brzmienie: „60 dni dla jednej instalacji powietrza doszczelniającego, podczas postoju bloków i instalacji IOS w tym samym czasie podczas postoju bloków nr 2, 6, 7 i IOS „D” oraz podczas postoju bloków 3, 4, 5 i IOS „C”.

Pytanie 19:

Pkt 2.5. Prosimy o dopisanie na końcu punktu:

„oraz dodatkowego wynagrodzenia.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 20:

Pkt 4.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„Podstawą rozliczeń prac będą częściowe faktury VAT wystawiane na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru po zakończeniu wymiany dwóch sztuk klap czopuchowych dla danego bloku, klapy obejściowej dla danego IOS oraz zmodernizowanych części instalacji powietrza doszczelniającego we wszystkich branżach, tj. mechanicznej, elektrycznej i AKPiA, z wynikiem pozytywnym oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji z remontu.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 4.2. nadając mu brzmienie:

„4.2. Podstawą rozliczeń prac będą częściowe faktury VAT wystawiane na podstawie ukończonych etapów płatności określonych w punkcie 4.5. Umowy”

Pytanie 21:

Pkt 6.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:
„z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do terminów określonych w punkcie 2.2. Umowy 0,2% Wynagrodzenia netto należnego za zakres, w którym nastąpiła zwłoka w całym okresie zwłoki.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 6.2. część III SIWZ nadając mu brzmienie:
„6.2. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji są następujące:

Kary Umowne z tytułu zwłoki w realizacji

z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do terminów określonych w punkcie 2.2. Umowy 0,3% Wynagrodzenia należnego za zakres, w którym nastąpiła zwłoka w całym okresie zwłoki

Pytanie 22:

Pkt 6.10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu:
„za wyjątkiem utraconych korzyści.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokona modyfikacji punkt 6.10 część III SIWZ.

Pytanie 23:

Pkt 7.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:
„Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego danego etapu opisanego w pkt 4.5.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokona modyfikacji punkt 7.2 część III SIWZ.

Pytanie 24:

Pkt 7.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą”
„Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego danego etapu opisanego w pkt 4.5.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 25:

Pkt. 8.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą?
„8.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących częściach i terminach:
8.4.1. w wysokości 35% (słownie: trzydzieści pięć procent) zabezpieczenia należytego

wykonania Umowy - w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy w zakresie bloków 7,3, IOS „D” oraz pierwszej części instalacji powietrza doszczelniającego i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

8.4.2. 35% (słownie: trzydzieści pięć procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy w zakresie bloków 5,4,6, IOS „C” oraz drugiej części instalacji powietrza doszczelniającego i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany

8.4.3. w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi w zakresie bloków 7,3, IOS „D” oraz pierwszej części instalacji powietrza doszczelniającego.

8.4.4. w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi w zakresie bloków 5,4,6, IOS „C” oraz drugiej części instalacji powietrza doszczelniającego.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 26:

Pkt 10.1.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą: „przeprowadzania procedur odbioru w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego poszczególnych etapów opisanych w pkt 4.5. W przypadku niedotrzymania tego terminu Wykonawca ma prawo do dokonania odbioru jednostronnie.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 27:

Pkt 10.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnych punktów 10.1.6 i 10.1.7 o treści:

„10.1.6. terminowej płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

10.1.7. terminowego przekazywania frontów robót, tak aby Wykonawca miał możliwość dotrzymania terminów realizacji poszczególnych etapów opisanych w pkt.4.5.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów punktu 10.1.6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktu 10.1.7.

Pytanie 28:

Pkt 10.2.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa lub w ocenie Wykonawcy mogą powodować zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 29:

Pkt 11.3.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu „w tym: opóźnienia Zamawiającego w przekazywaniu dokumentacji, udostępnianiu placu budowy lub frontów robót, dokonywaniu odbiorów.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 30:

Pkt 11.3.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie fragmentu: „z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 31:

Pkt 11.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt 11.3.8 o treści: „11.3.8. W powyższych przypadkach Wykonawca ma prawo żądania zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz dodatkowego wynagrodzenia.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 32:

Pkt 11.4.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą: „W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy”;

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 33:

Pkt 11.4.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą: „Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 34:

Pkt 11.4.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„W zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe za poszczególne prace określone w formularzu rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 1 do Umowy) złożonym wraz z Ofertą oraz roboty i dostawy w toku;”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 35:

Pkt 11.4.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie całości treści punktu?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 36:

Pkt 11.5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„W powyższych przypadkach Wykonawca ma prawo żądania zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz dodatkowego wynagrodzenia.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 37:

Pkt 14.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę fragmentu:

„[...]Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje,[...]”

Na następujący:

„[...]Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje,[...]”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 14.4. część III SIWZ nadając mu brzmienie:

„14.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa.”

Pytanie 38:

Pkt 14.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:
„Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 39:

Art 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt 14.8 o treści:
„Postanowienia dotyczące zachowania w poufności informacji chronionych będą obowiązywać przez okres do 10 lat po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 40:

Pkt 15.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:
„oraz roboty i dostawy w toku.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 41:

Pkt 15.2.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:
„Wykonawca w rażący sposób naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonał przedmiot zamówienia niezgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, a także w przypadku celowego wyrządzenia lub usiłowania wyrządzenia przez pracowników Wykonawcy (oraz osób, którymi wykonawca będzie posługiwał się przy realizacji umowy) szkody Zamawiającemu na skutek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, jak również spowodował awarię lub inne podobne zdarzenia,”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 42:

Pkt 15.2.5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:
„Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową i nie wykonuje prac przez okres 10 dni roboczych,”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 43:

Pkt 15.4.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie całości treści punktu z uwagi na powtórzenie zapisów pkt.15.2.5.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 44:

Art. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt 15.14. o treści:
„15.14. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej:

15.14.1. Zamawiający z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie przekazał Wykonawcy frontu robót w terminie pozwalającym na terminową realizację Przedmiotu Umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na przekazanie frontu robót, nie krótszego jednak niż 5 dni;

15.14.2. Wykonawca nie może realizować prac z powodu braku frontu robót, zaś Zamawiający pomimo dodatkowego pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu nie krótszego jednak niż 5 dni nie udostępnił Wykonawcy frontu robót we wskazanym w wezwaniu terminie;

15.14.3. Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktury o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zapłaty faktur i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w wyznaczonym co najmniej 7 dniowym terminem nie dokonuje zapłaty.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający doda punkt 15.4a. część III SIWZ, nadając mu brzmienie:

„15.4a. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej:

15.4a.1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktury o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zapłaty faktur i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w wyznaczonym co najmniej 7 dniowym terminem nie dokonuje zapłaty.”

Pytanie 45:

W części II SIWZ punkt 10. Obowiązki Wykonawcy jest zapis :

10a Obowiązki wykonawcy w zakresie budowlanym:

Wykonawca zapewni:

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Opracowanie projektu demontażu / montażu.
3. Opracowanie planu BIOZ jeśli będzie on wymagany,
4. Uzyskanie wszelkich pozwoleń/zgłoszeń (w tym pozwolenia na budowę) z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami.
5. Wykonanie stosownych obliczeń sprawdzających konstrukcję wsporczą oraz nośność fundamentów.
6. Posiadanie stosownych uprawnień do montażu konstrukcji oraz spawania.
7. Uzyskanie warunków od PSE do wykonania prac pod liniami WN.

8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej zgodnie z PN-EN 1990, PN-EN 1090, planu PKiB na zakres budowlany, dziennika połączeń skręcanych

W związku z tym, że jest to tylko wymiana elementów na nowe dostarczone przez klienta to prosimy o wykreślenie powyższych podpunktów wchodzących do punktu 10a.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 10a. część II SIWZ, nadając mu brzmienie:

„10a Obowiązki wykonawcy w zakresie budowlanym:

Wykonawca zapewni:

1. Opracowanie projektu demontażu / montażu.
2. Opracowanie planu BIOZ jeśli będzie on wymagany,
3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń/zgłoszeń z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami.
4. Posiadanie stosownych uprawnień do montażu konstrukcji oraz spawania.
5. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej zgodnie z PN-EN 1990, PN-EN 1090, planu PKiB, dziennika połączeń skręcanych.

Wykonawca wniósł za pośrednictwem <https://aukcje.enea-polaniec.pl> uwagi do treści Części III SIWZ – w postaci proponowanych przez niego korekt w poszczególnych jednostkach redakcyjnych umowy. Wykonawca zamieścił plik zawierający Część III SIWZ w trybie śledzenia zmian. W związku z tym Zamawiający udziela odpowiedzi w odniesieniu do każdej jednostki redakcyjnej umowy, do której Wykonawca wniósł propozycje korekty (**propozycje Wykonawcy zaznaczono na czerwono**).

Pytanie 46:

Wykonawca wniósł o wykreślenie punktu 4 część III SIWZ

~~4. Nie dotyczy. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku (dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> — są integralną częścią Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.~~

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 47:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5 Części III SIWZ w postaci: „Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w SIWZ ~~.-i/lub w OWZU.-~~”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 48:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.4 Części III SIWZ w postaci:

Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni na umowę o pracę **lub innej umowy cywilnoprawnej** następujących pracowników :

Lp.	stanowisko	Minimalna ilość zatrudnionych	zakres czynności w realizacji zamówienia	Wymiar czasu pracy
1.	monter	12	Określone w pkt 4 SIWZ II	pełny

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 49:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.7 Części III SIWZ w postaci:

1.7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących Usługi. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1.7.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

1.7.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usługi.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 50:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.8 Części III SIWZ w postaci:

1.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia ~~na podstawie umowy o pracę~~ przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących Usługi:

1.8.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać ~~w szczególności~~: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu **lub innej umowy cywilnoprawnej** oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

1.8.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2018r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy ~~e-pracę~~ i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

1.8.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów ~~e-pracę~~ za ostatni okres rozliczeniowy;

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 51:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 2.2 Części III SIWZ w postaci:

Wykonanie Usługi będzie odbywało się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Czynność	Maksymalny czas realizacji
1	wymiana dwóch klap czopuchowych (demontaż/montaż klap związany z zamknięciem światła kanału spalin do czopucha) na jednym bloku energetycznym	14 dni
2	wymiana jednej klapy obejściowej (demontaż/montaż klapy związany z zamknięciem światła kanału spalin)	14 dni
3.	Instalacja powietrza doszczelniającego	60 dni dla jednej instalacji powietrza doszczelniającego, podczas postoju bloków i instalacji IOS w tym samym czasie podczas postoju bloków nr 5, 7 i IOS „C” oraz podczas postoju bloków 3, 4, 6 i IOS „D”.

Terminy wykonywania wszystkich prac (prace przygotowawcze, demontażowo/montażowe, rusztowaniowo-izolacyjne, elektryczne i AKPiA) nie mogą przekroczyć terminów planowanych postojów poszczególnych instalacji IOS oraz bloków energetycznych oraz muszą zostać wykonane w terminach określonych w harmonogramie.

Modernizacje obydwóch instalacji powietrza doszczelniającego muszą zostać wykonane podczas jednoczesnego postoju bloków i instalacji IOS. Modernizacja instalacji powietrza doszczelniającego dedykowana wymienianej klapy obejściowej IOS „C” lub „D” musi zostać zakończona przed uruchomieniem tej klapy, tak aby po uruchomieniu zapewnić jej stałe doszczelnienie.

Szczegółowy Harmonogram realizacji prac dla poszczególnych etapów Usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na **miesiąc 2 tygodnie** przed planowanymi postojami bloków. W harmonogramie zostaną podane przewidywane terminy odbiorów prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 52:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 2.5 Części III SIWZ w postaci:

2.5. W przypadku zmiany harmonogramu prac przez Zamawiającego, nowy harmonogram prac będzie uzgodniony w porozumieniu z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do dostosowania harmonogramów szczegółowych wykonania prac.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 53:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 4.4 Części III SIWZ w postaci:

4.4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania prac określonych w pkt. 4 SIWZ część II w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty materiałów, koszty pracy sprzętu niezbędnego dla bezpiecznej ich realizacji, ~~m.in.:~~ oświetlenie bezpieczne, elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, środki transportu pomocniczego, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty ogólne i zysk, z wyłączeniem materiałów, które dostarcza Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 54:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 4.5 Części III SIWZ w postaci:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru końcowego każdego etapu prac, w rozumieniu Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008, potwierdzającymi prawidłowe wykonanie poszczególnych prac, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Opis etapu płatności	Wysokość płatności ¹	Termin płatności
1	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat

¹ Wysokość płatności ustalona w oparciu o Formularz Oferta oraz Formularz rzeczowo – finansowy, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej, złożone zgodnie z zasadami przeprowadzania aukcji elektronicznych, określonymi w art. 91a i nast. Ustawy.

2	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
3	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
4	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
5	Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
6	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C”		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
7	Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D”		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
8	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego pierwszej części		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat
9	Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego drugiej części		30 dni po prawidłowym sporządzeniu i dostarczeniu faktury vat

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 55:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 4.7 Części III SIWZ w postaci:

4.7. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami **prawa w dniu wystawienia faktury**.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 56:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 4.8 Części III SIWZ w postaci:

4.8. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego **prawidłowe** wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym **prawidłowe** wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 57:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 4.9 Części III SIWZ w postaci:

4.9. Za datę płatności uważa się datę ~~obejścia~~ uznania środków na rachunku bankowego Zamawiającego Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 58:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5 Części III SIWZ w postaci:

5. KLAUZULE WALORYZACYJNE

5.1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w następujących sytuacjach:

5.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

5.1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

5.1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

5.1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5.1.1 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. ~~Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wynagrodzenie~~ brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

5.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5.1.2 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.

~~Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, w Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.~~

5.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 5.1.3 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. ~~Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 5.1.3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 5.1.3. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie~~ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

5.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 5.1.4. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie Pracowniczych Programów Emerytalnych („PPE”) lub Pracowniczych Programów Kapitałowych („PPK”) oraz wysokości stawki składki na PPE i PPK, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wprowadzeniu PPE lub PPK lub wysokości stawki składki na PPE lub PPK. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 5.1.4., na kalkulację ceny ofertowej. ~~Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku~~

~~ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 5.1.4. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, w~~ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. W całym okresie obowiązywania Umowy maksymalna wartość zaangażowania Zamawiającego wynosi 10% kosztów wdrożenia u Wykonawcy PPE lub PPK.

5.6. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

5.7. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 – 4 Ustawy określają odmienne zasady lub tryb ich wprowadzenia.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 59:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.1 Części III SIWZ w postaci:

6.1. Z zastrzeżeniem innych środków naprawczych przewidzianych Umową, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregośkolwiek z Kluczowych zdarzeń opisanych w pkt. 2.2. Umowy, wypłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu **opóźnienia zwłoki**, licząc od pierwszego dnia po terminie aż do ostatniego dnia, w którym zrealizuje warunki wykonania danego Kluczowego zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 6.1 część III SIWZ, nadając mu brzmienie:

„6.1. Z zastrzeżeniem innych środków naprawczych przewidzianych Umową, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregośkolwiek z Kluczowych zdarzeń opisanych w pkt. 2.2. Umowy, wypłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki, licząc od pierwszego dnia po terminie aż do ostatniego dnia, w którym zrealizuje warunki wykonania danego Kluczowego zdarzenia.”

Pytanie 60:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.2 Części III SIWZ w postaci:
Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji są następujące:

Kary Umowne z tytułu zwłoki w realizacji
z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do terminów określonych w punkcie 2.2. Umowy 0,2% Wynagrodzenia należnego za zakres, w którym nastąpiła zwłoka w całym okresie zwłoki

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 21.

Pytanie 61:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.4 Części III SIWZ w postaci:

6.4. Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów BHP

6.4.1. w kwocie ~~51.000,00~~ 51.000,00 zł (słownie: ~~pięć tysięcy jeden tysiąc~~ pięć tysięcy jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek przebywania członka zespołu Wykonawcy lub jego podwykonawcy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego,

6.4.2. w wysokości ~~51.000,00~~ 51.000,00 zł (słownie: ~~pięć tysięcy jeden tysiąc~~ pięć tysięcy jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie ~~nie krótszym niż 7 dni~~, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę udokumentowanymi kosztami ich usunięcia (odpowiadającymi średniorynkowym cenom za analogiczne usługi);

6.4.3. w wysokości ~~51.000,00~~ 51.000,00 zł (słownie: ~~pięć tysięcy jeden tysiąc~~ pięć tysięcy jeden tysiąc złotych) – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę przerwy w robotach, nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. Z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

6.4.4. wysokości ~~1-000~~ 500,00 zł (słownie: ~~jeden tysiąc pięćset~~ jeden tysiąc pięćset złotych) – z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego;

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 62:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.6 Części III SIWZ w postaci:

6.6. Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji chronionych:

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości ~~200.000,00~~ 200.000,00 zł (~~dwieście dwadzieścia~~ dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) – za każdy udokumentowany przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 6.6 część III SIWZ nadając mu brzmienie:

„6.6. Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji chronionych:

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) – za każdy udokumentowany przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

Pytanie 63:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.7 Części III SIWZ w postaci:

6.7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** zgodnie z pkt 1.4. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości **500-200 zł** (słownie: **pięset dwieście złotych**) **za każdy dzień naruszenia, za każdy taki udokumentowany przypadek.**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 64:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.8 Części III SIWZ w postaci:

6.8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ~~o pracę~~ zgodnie z pkt 1.4 Umowy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących Usługi.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 65:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.10 Części III SIWZ w postaci:

6.10. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody, **z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności określonego w ust. 6.13. poniżej.**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokonał modyfikacji punktu 6.10 część III SIWZ w odpowiedzi na pytanie 22.

Pytanie 66:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.11 Części III SIWZ w postaci:

6.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z **winy przyczyn leżących po stronie** Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 67:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.13 Części III SIWZ w postaci:

6.13. Suma wszystkich kar umownych ~~wynikających z niniejszej Umowy~~ nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Całkowitego netto. ~~W przypadku kiedy suma kar przekroczy 20% Wynagrodzenia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, według swego wyboru, w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy z zachowaniem terminu 30-dniowego wypowiedzenia.~~

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 68:

Wykonawca zaproponował dodanie pkt 6.14 Części III SIWZ w postaci:

6.14. Całkowita łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy ograniczona jest do 100% Wynagrodzenia Całkowitego netto. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający doda punkt 6.14 część III SIWZ, nadając mu brzmienie:

„6.14. Całkowita łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy ograniczona jest do 100% Wynagrodzenia Całkowitego netto. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze.”

Pytanie 69:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.3 Części III SIWZ w postaci:

7.3. W przypadku ujawnienia wad w Usługach ~~wykonanych przez Wykonawcę~~ w ciągu 36 miesięcy okresu gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu ~~3~~ 5 dni ~~roboczych~~, chyba, że Strony ustalą inny, wydłużony okres na usunięcie wszystkich wad.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 70:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.4 Części III SIWZ w postaci:

7.4. ~~Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.~~

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 71:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 8.1 Części III SIWZ w postaci:

8.1. Wykonawca najpóźniej ~~do~~ w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto, (dalej „Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy”), tj. kwotę złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 72:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.2. Części III SIWZ w postaci:
10.2.2. wykonywania **uzasadnionych** poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 73:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.12. Części III SIWZ w postaci:
10.2.12. Stosowania się do przepisów, instrukcji **± i** zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego, **które zostały przekazane Wykonawcy na piśmie przed dniem zawarcia Umowy,**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 74:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.13. Części III SIWZ w postaci:
10.2.13. przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Etycznego obowiązującego u Zamawiającego, który został przekazany Wykonawcy na piśmie przed dniem zawarcia Umowy,

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 75:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.24. Części III SIWZ w postaci:
10.2.24. przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów jakości, obejmujących **w szczególności:** świadectwa jakości, arkusze pomiarowe, wyniki badań, wymagane poświadczenia i atesty oraz wyniki badań, dokumentację fotograficzną – po zakończeniu poszczególnych etapów prac.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 76:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.27. Części III SIWZ w postaci:
10.2.27. opracowania dokumentacji powykonawczej dla Usługi zgodnie z najnowszymi przepisami, normami, zasadami obecnej wiedzy technicznej, określonymi wymogami Zamawiającego (**przekazanymi Wykonawcy na piśmie przed dniem zawarcia Umowy**), jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu

bezpieczeństwa (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego (p.poż.)
oraz ochrony środowiska,

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 77:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.32. Części III SIWZ w postaci:
10.2.32. niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu oryginałów otrzymywanych decyzji, postanowień i innych aktów organów administracji publicznej, a także orzeczeń sądów, w sytuacji, gdy przedmiot postępowania administracyjnego lub postępowania przed sądem odnosi się do Przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie 53 dni roboczych od ich otrzymania,

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 78:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.4. Części III SIWZ w postaci:
10.4. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonywania Umowy w przypadku braku zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska wyłącznie po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 79:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.5. Części III SIWZ w postaci:
10.5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady w dostarczonych elementach Usługi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Akceptacja dostarczonego elementu Usługi przez Zamawiającego nie oznacza, że element Usługi został skonstruowany prawidłowo i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie wady w dostarczonych elementach Usługi ujawnione po zakończeniu procedury odbioru, a powstałe z jego winy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 80:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.6. Części III SIWZ w postaci:
10.6. W przypadku nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego (np. przebywanie na terenie firmy pod wpływem alkoholu, przekroczenie przepisów o ruchu osobowym i materiałowym, dokonanie kradzieży lub dewastacji mienia)

przez pracowników Wykonawcy lub inne osoby współpracujące z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo usunięcia pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców z terenu firmy oraz odebrania im uprawnień do wstępu i wjazdu na teren Zamawiającego. W takim przypadku ewentualne **opóźnienia zwłoka** w wykonaniu Przedmiotu Umowy uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 81:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.3. Części III SIWZ w postaci:

11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy **w szczególności** w następującym zakresie:

11.3.1. zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego;

11.3.2. zmiana zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostępność na rynku produktów wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;

11.3.3. zmiana sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.3.4. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

11.3.5. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

11.3.6. zmiany w wymaganych parametrach produktu w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego.

11.3.7. zmiana harmonogramu płatności w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 82:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.4. Części III SIWZ w postaci:

11.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia **w szczególności** następujących zmian:

11.4.1. W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

11.4.2. Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.4.3. W zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie

odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe za poszczególne prace określone w formularzu rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 1 do Umowy) złożonym wraz z Ofertą;

11.4.4. W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;

11.4.5. oraz innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 83:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.7. Części III SIWZ w postaci:

11.7. Wszelkie zmiany wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>:

o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:

Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr.11 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

o Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

Nr. 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr. 2 Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr. 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;

Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

Nr. 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;

Nr. 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

Nr.14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;

Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.

o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego
I/DN/B/69/2008

o I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne, stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów **wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej akceptacji Wykonawcy.**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 84:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.8. Części III SIWZ w postaci:
12.8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 17.9 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o firmie podwykonawcy najpóźniej na **±5** dni przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo podać Zamawiającemu pisemnie nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi oraz zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy przy realizacji Umowy, wskazując jednocześnie którego zakresu prac i którego podwykonawcy zmiana lub rezygnacja dotyczy oraz kto będzie realizował ten zakres prac.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 85:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12.10. Części III SIWZ w postaci:
12.10. W przypadku powierzenia części robót zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za **zawinione** działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne zachowanie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 86:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 14.1. Części III SIWZ w postaci:
14.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, **ustnie, wizualnie**, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

14.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,

14.1.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 87:

Wykonawca zaproponował dodanie pkt 14.8. Części III SIWZ w postaci:

14.8. **Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 88:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.2. Części III SIWZ w postaci:

15.2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w całości lub w części **ze skutkiem na przyszłość** z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

15.2.1. zaprzestania, bądź ograniczenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności w związku z brakiem założonych wyników ekonomicznych lub wystąpienia takich ograniczeń na skutek wprowadzenia dodatkowych obciążeń lub ograniczeń w prowadzeniu działalności.

15.2.2. Wykonawca w rażący sposób naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonał przedmiot zamówienia niezgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, a także w przypadku wyrządzenia lub usiłowania wyrządzenia przez pracowników Wykonawcy (oraz osób, którymi wykonawca będzie posługiwał się przy realizacji umowy) szkody Zamawiającemu na skutek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, jak również spowodował awarię lub inne podobne zdarzenia **pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 14 dni,**

15.2.3. złożenia **przez Wykonawcę** wniosku o upadłości Wykonawcy,

15.2.4. **został zajęty majątek Wykonawcy,**

15.2.5. Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową i nie wykonuje prac przez okres **143** dni roboczych pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 14 dni,

15.2.6. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem **pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 14 dni.**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 89:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.3. Części III SIWZ w postaci:
15.3. W przypadku częściowego wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia w ciągu 30 dni od daty wypowiedzenia zasad rozliczenia w związku z wypowiedzeniem. **W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy koszt zamówionych materiałów, elementów, urządzeń, których dostawy nie można anulować oraz inne uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z takim odstąpieniem od Umowy.**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 90:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.4. Części III SIWZ w postaci:
15.3.15.4. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
15.3.1.15.4.1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową;
15.3.2.15.4.2. ~~nie dotyczy całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług przez Wykonawcę;~~
15.3.3.15.4.3. zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy;
15.3.4.15.4.4. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 90:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.8. Części III SIWZ w postaci:
15.8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej „Dokumenty Składowe Umowy”):

- a. Załącznik nr 1- Części II SIWZ
- b. Załącznik nr 2 - Oferta z dnia nr
- c. Załącznik nr 3 -- **nie dotyczy OWZU**
- d. Załącznik nr 4- Wzór Formularza Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy.
- e. Załącznik nr 5 - Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

- f. Załącznik nr 6 – Wykaz pracowników Wykonawcy (Z-1/Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013)
- g. Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców
- h. Załącznik nr 8 - Warunki ubezpieczenia
- i. Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 91:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.11. Części III SIWZ w postaci:

~~15.11. W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio postanowienia OWZU. Nie dotyczy~~

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 92:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15.12. Części III SIWZ w postaci:

15.12. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ~~Zamawiającego~~ **pozwanego**.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 93:

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie załącznika nr 8 Części III SIWZ w postaci:

Załącznik ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego załącznika.

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:

1) Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał:

a) szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania podlimitu

odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

- b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy.
 - c) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego;
 - d) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
 - e) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac;
 - f) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy lub Podwykonawcy – o ile wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące przedmiotem wykonywanych prac;
 - g) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - h) nagłe szkody polegające na zanieczyszczeniu środowiska. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - i) koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - j) szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
- 2) ~~Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.~~
- 3) Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 4) Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia powinny dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych lub czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

- 5) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
- 6) Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym i powinny uwzględniać specyfikę prac/zapisy kontraktowe. Nie dopuszcza się zastosowania wyłączenia dotyczącego szkód wyrządzonych przez energię i inne media w tym parę ciepłą wodę itp produkowane/dostarczane przez Zamawiającego

3. Postanowienia wspólne

- 1) Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.

Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Połaniec S.A., Agnieszka Obierak, Zawada 26-28-230 Połaniec.

- 2) Wraz z kopią polisy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przesłać Zamawiającemu emailem agnieszka.obierak@enea.pl i leszek.madej@enea.pl
- 3) Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, wskazanej w ust. 2, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie najpóźniej 7 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan).
- 4) Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
- 5) Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową. Decyzja dotycząca zatwierdzenia zmiany musi być przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania propozycji zmian umów ubezpieczenia, które powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy. Niewniesienie w powyższym 14 (czternasto) - dniowym terminie zastrzeżeń oznacza zatwierdzenie zmiany warunków.
- 6) Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.
- 7) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadającego jednostki organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego zdolnym do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

 Przewodniczący str. 31
Komisji przetargowej
S. Madej

