

**Nr: NZ/PZP/28/2019/7**

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/28/2019).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”.

**Pytanie 139:**

Niniejszym wnosimy o udzielenie odpowiedzi czy w ramach przedmiotowego zadania kable zasilające i kable sterowania klap wymagają zakupu i wymiany. w przypadku takiej sytuacji prosimy o podanie długości i specyfikacji tych kabli.

**Odpowiedź na pytanie:**

Kable nie wymagają wymiany. W zakresie jest podłączenie nowych klap za pomocą istniejących kabli.

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

