



ENEA Połaniec S.A.

Zawada 26, PL 28-230 Połaniec

Tel. + 48 15 865 67 01, Fax. + 48 15 865 66 88

Dostawa wapna hydratyzowanego dla Grupy Enea w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Tytuł: „część II A SIWZ” dla Pakietu A

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę wapna hydratyzowanego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV

Kod CPV	Nazwa CPV
24960000-1	Różne produkty chemiczne

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
sporządził			
zweryfikował			
zatwierdził			

Spis treści

I. Przedmiot specyfikacji	3
II. Definicje.....	3
III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji.....	3
IV. Ilość i jakość dostaw	4
V. Obowiązki zamawiającego	5
VI Obowiązki wykonawcy	5
VII Regulacje prawne, instrukcje	5
VIII Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A.....	5

I. Przedmiot specyfikacji

1.1. Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec SA.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia Oferty na dostawę wapna hydratyzowanego o parametrach według normy PN EN 459-1 CL 90-S luzem wraz z dodatkowymi wymaganiami dla parametrów określonych w Załączniku nr 1, w ilości od 800 ton do 1 100 ton dla niżej wymienionej lokalizacji:

- Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
- Stacja Demineralizacji (DEMI) Wody w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Termin dostawy od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

II. Definicje

Zamawiający - Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Dostawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Podwykonawca - Oznacza podmiot prawny, któremu Dostawca zleca wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy

Przedmiot Zamówienia - dostawa wapna hydratyzowanego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Usługi - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy

Dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację

Ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 tj. ze zm.);

III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji

3.1. . Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna wapna hydratyzowanego wg normy PN EN 459-1 CL 90-S wraz z dodatkowymi wymaganiami dla parametrów określonych w Załączniku nr 1 w ilości od 800 ton do 1 100 ton, która ma być dostarczona do:

- Instalacji Odsiarczania Spalin, jeden zbiornik magazynowy o pojemności 24 t,
- Stacji Demineralizacji Wody (DEMI), dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 25 t każdy.

3.2. Warunki dotyczące realizacji:

3.2.1. Dostawy realizowane mają być w porze dziennej, w dni robocze.

- 3.2.2. Typowa dostawa do lokalizacji Instalacja Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. wynosi 20-22t. Spowodowane jest to tym, iż maksymalna pojemność zbiornika magazynowego na IOS wynosi 24t.
- 3.2.3. Termin dostawy od 1 styczeń 2020 do 31 grudzień 2020.
- 3.2.4. Wapno hydratyzowane dostarczone będzie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1.1. SIWZ II, na koszt i ryzyko Dostawcy.
- 3.2.5. Wapno hydratyzowane powinno spełniać wymagania normy PN EN 459-1 CL 90-S wraz z dodatkowymi wymaganiami dla parametrów określonych w Załączniku nr 1.
- 3.2.6. Granicą wydzielonego układu rozładunkowego (granica dostaw) będzie pierwsze odcięcie (zawór) od strony stanowiska rozładunkowego.
- 3.2.7. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów prawa podczas realizacji dostawy oraz za dostarczany Towar do chwili jego rozładunku.
- 3.2.8. Dla każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest dołączyć Świadectwo Jakości potwierdzające zgodność dostarczanego Towaru z określonymi wymaganiami.. Brak Świadectwa Jakości lub brak zgodności zapisów w nim zawartych z wymaganiami jakościowymi, oznacza że Towar nie spełnia warunków Umowy.
- 3.2.9. Przeniesienie prawa własności Towaru następuje w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru przez Zamawiającego będzie sporządzony przez Dostawcę dokument WZ, który powinien zawierać, co najmniej:
- Numer dokumentu WZ
 - Nazwę i adres dostawcy
 - Datę i miejsce nadania
 - Nazwę i adres odbiorcy
 - Numer zamówienia lub Umowy na podstawie, której realizowana jest dostawa
 - Numer identyfikacyjny środka transportowego tj. nr rejestracyjny ciągnika i cysterny
 - Nazwę Towaru
 - Imię nazwisko Kierowcy
 - Ilość towaru
- 3.2.10. Dostawca zobowiązuje się na terenie Zamawiającego do zapewnienia bezwzględnego stosowania w toku realizacji Umowy środków ochrony indywidualnej tj. hełmy ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, kamizelki odblaskowe itp.
- 3.2.11. Towar będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie według jego potrzeb na podstawie odrębnych wywołań, partii określających termin oraz ilość w jakiej ma zostać dostarczony. Szczegółowe zasady wywołań określono w umowie.

3.3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
24960000-1 Różne produkty chemiczne

IV. Ilość i jakość dostaw

- 4.1. Pomiar masy dostarczonego Towaru odbywał się będzie u Zamawiającego poprzez ważenie każdej dostawy na legalizowanej wadze samochodowej oraz będzie każdorazowo potwierdzany wydrukiem z ważenia, który to wydruk stanowi wyłączny dowód potwierdzający masę/ilość dostarczonego Towaru.
- 4.2. Podstawą rozliczeń ilościowych będzie wydruk z ważenia dokonanego na wadze elektronicznej znajdującej się na terenie Zamawiającego.
- 4.3. Zamawiający może dokonywać w laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru W

tym celu laboratorium na zlecenie Zamawiającego dokona poboru próbek z wybranej dostawy (przed rozpoczęciem rozładunku) w obecności kierowcy Dostawcy i opracuje wyniki badań w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty pobrania próbki.

- 4.4. Uzyskane wyniki badań, o których mowa w punkcie 4.3 Strony Umowy uznawać będą za wiążące.
- 4.5. W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa w punkcie 4.3 z pobranej próbki dla danej dostawy nie będą spełniały, co najmniej jednego z kryteriów jakościowych określonych w Umowie Zamawiający przewiduje kary umowne
- 4.6. W przypadku niewywiązania się Dostawcy z dostaw towaru lub dostaw Towaru o parametrach niezgodnych z określonymi w Umowie, Zamawiający może zlecić realizację dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze).

V. Obowiązki zamawiającego

- 5.1. Zamawiający zapewni dostarczenie Dostawcy wytycznych przepisów BHP, ppoż., i Ochrony Środowiska obowiązujących na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dostawca oświadcza, że będzie postępował zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i przepisami.
- 5.2. Zamawiający jest zobowiązany do bieżącego potwierdzania przez upoważnionego pracownika ilości przewiezionych ton Towaru w dokumencie WZ.
- 5.3. Każdorazowego przeważenia na własny koszt środków transportu przed i po rozładunku Towaru na terenie Zamawiającego.

VI Obowiązki wykonawcy

- 6.1. Dostawca oświadcza, iż jego pracownicy lub pracownicy poddostawcy posiadają wymagane prawem uprawnienia do przewozu i rozładunku towarów.
- 6.2. Utrzymania w czystości miejsc po rozładunku dostawy u Zamawiającego.
- 6.3. Niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy .

VII Regulacje prawne, instrukcje

Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył usługi zgodnie z:

- 7.1 Przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 7.2 Instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

VIII Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

- 8.1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
- 8.2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
- 8.3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w zakresie wymagań dla wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zleceniu prac wykonawcom – załącznik nr 4
- 8.4. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
- 8.5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
- 8.6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
- 8.7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
- 8.8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
- 8.9. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej Enea Połaniec S.A.:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and strokes.

Załącznik nr 1

Wymagane parametry dla wapna hydratyzowanego wg normy PN EN 459-1 CL 90-S

Lp.	Parametr	Wymagania
1.	CaO +MgO	min 90,0%
2.	MgO	max 5,0%
3.	Ca (OH) ₂	min 88,0%
4.	CO ₂	max 4,0%
5.	zawartość wolnej wody	max 2,0%
6	Pozostałość na sicie: >0,200mm >0,090mm	max 2,0% max 7,0%

Pojemność magazynowa:

- 1 zbiornik na IOS o pojemności 24t
- 2 zbiorniki na DEMI o pojemności 2 x 25t



