

**MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI SIWZ do przetargu na wykonanie
„Zaprojektowanie i dostawa nowych systemów rurowych do wymienników
Pp170 i Pp200”**

Nr referencyjny przetargu NZ/PZP/39/2019

Zamawiający dokonał modyfikacji punktów Części II SIWZ, które otrzymują brzmienie :

Pkt. 5.9. Spiętrzenie temperatur ΔT nie może być większe niż 8°C.

Pkt. 5.10. Temperatura skroplin z wymiennika XA przy zasilaniu wymiennika parą z upustu V i VI nie może być wyższa niż 95°C.

Pkt. 6.3.2. Temperatura wody na wylocie max. 145°C.

Pkt. 7.2. Projektant dokona doboru odpowiedniego materiału na rury systemu rurowego odpornego na występowanie korozji międzykrystalicznej uwzględniający skład chemiczny wody zawarty w Załączniku nr 1 pt. „Skład chemiczny wody” oraz odpowiednią przewodność cieplną. Dopisując na końcu punktu „Preferowany materiał to stal typu Duplex lub równoważna odporna na korozję dla wody o składzie chemicznym jak w zał. nr 1.

Dodanie pkt. 8.5. Oferent załączy do oferty wyciąg z obliczeń cieplnych dla parametrów roboczych zwartych w punktach 5 i 6 SIWZ cz. II.

**Zamawiający dokonał modyfikacji punktów Części I SIWZ, które otrzymują brzmienie:
Załącznik nr 1 do Części I SIWZ Formularz „Oferta” pkt. 27**

27. Oświadczamy, że kompletna Oferta składa się z..... (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy |
| Załącznik nr 2 | dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i |



zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 3 | dowód wniesienia wadium |
| Załącznik nr 4 | zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy |
| Załącznik nr 5 | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Zestawienie prac wykonywanych przez podwykonawców |
| Załącznik nr 7 | JEDZ |
| Załącznik nr 8 | wyciąg z obliczeń cieplnych dla parametrów roboczych zawartych w punktach 5 i 6 SIWZ cz. II (załącznik opracowany przez wykonawcę) |

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH

Jacek Buzek

DYREKTOR BIURZYSTWA
PROKURENT

Mirosław Jabłoński

[Handwritten signature]