

NZ/PZP/29/2019/

Zawada, .10.2019 r.

MODYFIKACJA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/29/2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Dostawę kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.
w okresie od 2020.01.01 do 2020.12.31”

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

Tabela dla pakietu B WYMAGANYCH PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH PRZEDMIOTU UMOWY zmienia swoje brzmienie na:

Pakiet B

Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej wysyłki
1.	CaCO ₃	> 96,0%
2.	MgCO ₃	< 2,0%
3.	Si i O ₂	< 2,8%
4.	Fe ₂ O ₃	< 0,35%
5.	zawartość wilgoci	< 10,0%
6.	Granulacja	20 ÷ 60 mm
7.	Podziarno	< 10 %

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=497780176

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
Marek Rynski

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
Jacek Kutz