



ENEA Połaniec S.A.

Zawada 26, PL 28-230 Połaniec

Tel. + 48 15 865 67 01, Fax. + 48 15 865 66 88

Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Tytuł: „SIWZ część II”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV

Kod CPV	Nazwa CPV
44921300-5	Wapień

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
sporządził			
zweryfikował	Andrzej Stębowe		
zatwierdził			

M. May

Spis treści

I. Przedmiot specyfikacji	3
II. Definicje	3
III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji.....	3
IV. Ilość i jakość dostaw	4
V. Obowiązki zamawiającego.....	4
VI Obowiązki wykonawcy	5
VII Regulacje prawne, instrukcje.....	5
VIII Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A.....	5

m. Mał

I. Przedmiot specyfikacji

1.1. Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia Oferty na dostawę kamienia wapiennego o parametrach określonych w Załączniku nr 1, w ilości do 120 000 ton w roku 2020 dla niżej wymienionej lokalizacji:

- Instalacja Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Termin dostawy od 1 styczeń 2020 do 31 grudzień 2022.

1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości podanej w pkt. 1.1 do 60 000 t

II. Definicje

Zamawiający - Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Dostawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Podwykonawca - Oznacza podmiot prawny, któremu Dostawca zleca wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy

Przedmiot Zamówienia - dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Usługi - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy

Dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację

Ustawa - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. ze zm.);

III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji

3.1. . Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna kamienia wapiennego o parametrach określonych w Załączniku nr 1, w ilości do 120 000 ton w pakietach do określonych poniżej lokalizacji

- Rozładownia kamienia wapiennego w budynku K12 instalacji odsiarczania spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
- Inna lokalizacja wskazana przez zamawiającego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

3.2. Warunki dotyczące realizacji:

3.2.1. Termin dostawy od 1 styczeń 2020 do 31 grudzień 2020.

3.2.2. Kamień wapienny ma spełniać wymagania jakościowe określone w Załączniku nr 1.

3.2.3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów prawa podczas realizacji dostawy oraz za dostarczany Towar do chwili jego rozładunku.

3.2.4. Transport realizowany jest na koszt dostawcy w relacji kopalnia – miejsce rozładunku u zamawiającego transportem samochodowym, w zestawach samochodowych samorozładowczych o ciężarze łącznym do 40 ton w dniach roboczych.

3.3. Dla każdego zamówienia Dostawca zobowiązany jest dołączyć Świadectwo Jakości, potwierdzające zgodność dostarczanego Towaru z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy. Brak Świadectwa Jakości lub brak

zgodności zapisów w nim zawartych z wymogami jakościowymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, oznacza że Towar nie spełnia warunków Umowy.

3.3.1. Przeniesienie prawa własności Towaru następuje w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru przez Zamawiającego będzie sporządzony przez Dostawcę dokument WZ, który powinien zawierać, co najmniej:

- Numer dokumentu WZ
- Nazwę i adres dostawcy
- Datę i miejsce nadania
- Nazwę i adres odbiorcy
- Numer zamówienia lub Umowy na podstawie, której realizowana jest dostawa
- Numer identyfikacyjny środka transportowego tj. nr rejestracyjny ciągnika i naczepy
- Nazwę Towaru
- Imię nazwisko Kierowcy
- Ilość towaru

3.3.2. Dostawca zobowiązuje się na terenie Zamawiającego do zapewnienia bezwzględnego stosowania w toku realizacji Umowy środków ochrony indywidualnej tj. hełmy ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, kamizelki odbłaskowe itp.

3.3.3. Towar będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie według jego potrzeb na podstawie odrębnych zamówień określających termin oraz ilość w jakiej ma zostać dostarczony. Szczegółowe zasady określono w umowie.

3.3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44921300-5 Wapierń

IV. Ilość i jakość dostaw

4.1. Pomiar masy dostarczonego Towaru odbywał się będzie u Zamawiającego poprzez ważenie każdej dostawy na legalizowanej wadze samochodowej oraz będzie każdorazowo potwierdzany wydrukiem z ważenia, który to wydruk stanowi wyłączny dowód potwierdzający masę/ilość dostarczonego Towaru.

4.2. Podstawą rozliczeń ilościowych będzie wydruk z ważenia dokonanego na wadze elektronicznej znajdującej się na terenie Zamawiającego.

4.3. Zamawiający może dokonywać w laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru. W tym celu laboratorium na zlecenie Zamawiającego dokona poboru próbek do analizy jakościowej z wybranej dostawy w obecności kierowcy Dostawcy i opracuje wyniki badań.

4.4. Uzyskane wyniki badań, o których mowa w punkcie 4.3 Strony Umowy uznawać będą za wiążące.

4.5. W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa w punkcie 4.3 z pobranej próbki dla danej dostawy nie będą spełniały, co najmniej jednego z kryteriów jakościowych określonych w Umowie Zamawiający przewiduje kary umowne

4.6. W przypadku niewywiązania się Dostawcy z dostaw towaru lub dostaw Towaru o parametrach niezgodnych z określonymi w Umowie, Zamawiający może zlecić realizację dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze).

V. Obowiązki zamawiającego

5.1. Zamawiający zapewni dostarczenie Dostawcy wytycznych przepisów BHP, ppoż., i Ochrony Środowiska obowiązujących na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dostawca oświadcza, że będzie postępował zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i przepisami.

5.2. Zamawiający jest zobowiązany do bieżącego potwierdzania przez upoważnionego pracownika ilości przewiezionych ton Towaru w dokumencie WZ.

5.3. Każdorazowego przeważenia na własny koszt środków transportu przed i po rozładunku Towaru na terenie Zamawiającego.

VI Obowiązki wykonawcy

- 6.1. Dostawca oświadcza, iż jego pracownicy lub pracownicy poddostawcy posiadają wymagane prawem uprawnienia do przewozu i rozładunku towarów.
- 6.2. Utrzymania w czystości miejsc po rozładunku dostawy u Zamawiającego.

VII Regulacje prawne, instrukcje

Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył usługi zgodnie z:

- 7.1. Przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 7.2. Instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

VIII Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

- 8.1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
- 8.2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
- 8.3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w zakresie wymagań dla wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac wykonawcom – załącznik nr 4
- 8.4. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
- 8.5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
- 8.6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
- 8.7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
- 8.8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
- 8.9. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

WYMAGANE PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Wolumen i parametry dostaw określona dla poszczególnych pakietów dostaw kamienia wapiennego

Pakiet A

Maksymalny wolumen dostaw do 60 000 t Minimalny wolumen dostaw do 30 000 t		
Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej wysyłki
1.	CaCO ₃	min 96,0%
2.	MgCO ₃	< 2,0%
3.	SiO ₂	< 2,8%
4.	Fe ₂ O ₃	< 0,35%
5.	zawartość wilgoci	< 6,0%
6.	Granulacja	20 ÷ 60 mm
7.	Podziarno	< 5 %

Pakiet B

Maksymalny wolumen dostaw do 60 000 t Minimalny wolumen dostaw do 30 000 t		
Lp.	Parametr	Parametry gwarantowane dla każdej wysyłki
1.	CaCO ₃	> 97,0%
2.	MgCO ₃	< 2,0%
3.	SiO ₂	< 2,8%
4.	Fe ₂ O ₃	< 0,35%
5.	zawartość wilgoci	< 10,0%
6.	Granulacja	20 ÷ 60 mm
7.	Podziarno	< 10 %

1/11 Mar