

Nr: NZ/1/07/01/2020

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na **Wykonanie pomiarów gwarantowanych parametrów technicznych modernizowanych pomp wody chłodzącej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19.**

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „**Wykonanie pomiarów gwarantowanych parametrów technicznych modernizowanych pomp wody chłodzącej 2 PCH i 9 PCH typu 180P19.**”.

Pytanie 1:

Jednym z wymogów ogłoszenia pkt. 4.12 jest aby Wykonawca posiadał " Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej trzema (3) listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów lub faktur) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż 200 000 zł netto."

Czy jeżeli wykonawca przedstawi referencje z wykonanych pomiarów gwarantowanych parametrów technicznych innych maszyn przepływowych niż pompy np. z wykonania pomiarów parametrów turbin to takie referencje zostaną uznane przez Zamawiającego jako spełniające ten warunek i oferta nie zostanie odrzucona?

Odpowiedź na pytanie 1:

Referencje powinny być tożsame z zakresem prac w Ogłoszeniu. W przypadku przedstawienia innych referencji niż tych podanych w Ogłoszeniu, oferta może zostać odrzucona.

Pytanie 2:

2. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ pkt. 2 b "pomiar ciśnienia na ssaniu realizowane będą poprzez zamontowanie rurek pomiarowych w komorze wirnikowej po zdemontowaniu korpusu pompy, średnica przekroju rurociągu ssawnego w miejscu odbioru impulsu ciśnienia określona zostanie na podstawie dokumentacji projektowej."

Czy w zakresie Wykonawcy jest montaż rurek pomiarowych w komorze wirnikowej i zdemontowanie w tym celu korpusu pompy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Wykonanie rurek w komorze wirnika jest po stronie Wykonawcy modernizacji pompy wody chłodzącej.