

Zawada, 17.03.2020 r.

Nr: NZ/PZP/7/2020/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Wykonanie wymiany modułów katalizatora w reaktorze SCR bloków 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2020 – 2022 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/7/2020).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „Wykonanie wymiany modułów katalizatora w reaktorze SCR bloków 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2020 – 2022 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

Pytanie 1:

Ze względu na istotny koszt zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający pokrywa koszt odkurzenia na poszczególnych poziomach katalizatorów przed wymianą modułów? Czy wykonawca ma w cenie ofertowej uwzględnić koszt odkurzenia?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przed odstawieniem reaktora do remontu, wykona czyszczenie wkładów za pomocą zdmuchiwaczy parowych.

Zamawiający nie widzi potrzeby odkurzenia warstwy przed rozpoczęciem demontażu uszczelnień i katalizatorów.

Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty w odniesieniu do zakresu i wymagań SIWZ cz. II, również dla pkt. 6.4 i 6.5.

Z poważaniem

Sekretarz
Komisji Przetargowej
L. Kędzy

