

Zawada, 03.04.2020 r.

Nr: NZ/PZP/15/2020/9

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania pn. „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz modernizacja instalacji powietrza doszczelniającego IOS „C” i „D” w 2020r. w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” prowadzonego pod numerem NZ/PZP/15/2020 (dalej „Postępowanie”).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 103:

Czy Zamawiający potwierdza możliwość lokalizacji żurawia montażowego wykonawcy do wymiany:

- a. klapy D – pomiędzy elektrofiltrami bloku 7 i 8 w okresie 15.06.2020 – 30.06.2020 wg załączonego szkicu pt. „Lokalizacja żurawi do wymiany klap obejściowych na terenie Elektrowni Połaniec”.
- b. klapy C – w okolicy komina w okresie 16.11.2020 – 10.12-2020 wg załączonego szkicu pt. „Lokalizacja żurawi do wymiany klap obejściowych na terenie Elektrowni Połaniec”.

Załącznik graficzny do pytania – „lokalizacja_zurawi_do_wymiany_klap_obejscowych_na_terenie_elektrowni_polaniec”


Odpowiedź na pytanie 103:

Zamawiający potwierdza możliwość lokalizacji żurawia montażowego w miejscach wskazanych przykładowo przez wykonawcę, oraz dopuszcza lokalizację w innych miejscach, pod warunkiem że miejsca te zapewnią spełnienie warunków określonych w SIWZ cz. II w tym punktu 5.1.9 cz. II SIWZ – tj. podczas realizacji prac linia 400kV LB 7, 9 będzie pod napięciem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Słup 4 LB5-6



LOKALIZACJA ŻURAWI DO WYMIANY
KLAP OBEJŚCIOWYCH
NA TERENIE ELEKTROWNI POŁANIEC
skala 1:500

LB5-6 - 400 kV

KOMIN 3

LB7-9 - 400 kV

klapa "C"

klapa "D"

KOMIN 2

CZOPUCH 3

CZOPUCH 4

ELEKTROFILTRY BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 5 - 8

