

Zawada, 27.03.2020 r.

Nr: NZ/PZP/15/2020/2

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania pn. „Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz modernizacja instalacji powietrza doszczelniającego IOS „C” i „D” w 2020r. w Enea Elektrownia Połaniec S.A..” prowadzonego pod numerem NZ/PZP/15/2020 (dalej „Postępowanie”).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 2:

SIWZ część II- Pkt. 4.1.4 Regulacja klap przy współdziałaniu dostawcy klap. Wykonawca podczas regulacji klap będzie podlegał wytycznym producenta klap, który został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odpowiedzialność za prawidłową regulację klap ponosi producent klap.

Czy Zamawiający na wezwanie wykonawcy zapewni przyjazd pracowników producenta klap celem ich regulacji. Czy regulacja musi zakończyć się protokołem potwierdzającym poprawność jej wykonania potwierdzonym przez Zamawiającego, producenta klap i Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zapewni przyjazd pracowników dostawcy klap, w celu nadzoru nad regulacją klap. Regulacja musi zakończyć się protokołem potwierdzającym poprawność jej wykonania potwierdzonym przez Zamawiającego, producenta klap i Wykonawcę. Szczelność klap zostanie potwierdzona pomiarami gwarancyjnymi.

Pytanie 3:

SIWZ cz.II- pkt 4.1.10- Proponujemy nową treść punktu tj:

„W zakresie Wykonawcy jest transport zdemontowanych elementów (napędy klap - demontaż „nieniszczący”, klapy i kompensatory - demontaż „niszczący”) z miejsca demontażu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Zamawiającego, transport nowych klap oraz wszystkich elementów składowych z magazynu Zamawiającego na miejsce montażu”

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 4.1.10 cz. II SIWZ w sposób następujący:

„W zakresie Wykonawcy jest transport zdemontowanych elementów (napędy klap - demontaż „nieniszczący”, klapy i kompensatory - demontaż „niszczący”) z miejsca demontażu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Zamawiającego, transport nowych klap oraz wszystkich elementów składowych z magazynu Zamawiającego na miejsce montażu”

Pytanie 4:

SIWZ część II-Pkt. 4.1.11



Proponujemy nową treść punktu (analogicznie do punktu 4.1.4 w SIWZ cz.II) tj: „Współuczestniczenie w uruchamianiu klap, a w przypadku wystąpienia usterek podczas uruchamiania, niezwłoczne ich usuwanie. Uruchomienie klap przy współudziale dostawcy klap. Wykonawca podczas uruchomienia klap będzie podlegał wytycznym producenta klap, który został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odpowiedzialność za prawidłowy rozruch klap i przekazanie do eksploatacji ponosi producent klap”.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 4.1.11 cz. II SIWZ w sposób następujący:

Współuczestniczenie w uruchamianiu klap, a w przypadku wystąpienia usterek podczas uruchamiania, niezwłoczne ich usuwanie. Uruchomienie klap przy współudziale dostawcy klap. Wykonawca podczas uruchomienia klap będzie podlegał wytycznym producenta klap, który został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odpowiedzialność za prawidłowy rozruch klap i przekazanie do eksploatacji ponosi producent klap. Wykonawca wymiany klap ponosi odpowiedzialność za prawidłowy montaż klap, zgodnie z wytycznymi dostawcy klap.

Pytanie 5:

SIWZ część II- Pkt. 4.1.12 Wykonanie pełnego rozruchu wraz z przekazaniem do eksploatacji

Proponujemy nową treść punktu tj: „Współuczestniczenie w wykonaniu pełnego rozruchu wraz z przekazaniem do eksploatacji. Rozruch klap przy współudziale dostawcy klap. Wykonawca podczas rozruchu klap będzie podlegał wytycznym producenta klap, który został wyłoniony w oddzielnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odpowiedzialność za prawidłowy rozruch klap i przekazanie do eksploatacji ponosi producent klap”.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający odpowiedział na wskazaną kwestię w pytaniu nr 4.

Pytanie 6:

SIWZ część II- Pkt. 5.1.4 Montaż napędów, podłączenie układów elektrycznych, sterowanie klap instalacji powietrza doszczelniającego należy wykonać zgodnie z dokumentacją elektryczną i AKPiA - załącznik nr 11

Dokumentacja w załączniku nr 11 zawiera jedynie schematy elektryczne podłączeń Nie ma natomiast nic o montażu napędów, sterowaniu klap, regulacji. Prosimy o uzupełnienie ww dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 6:

Dokumentacja elektryczna i AKPiA w zakresie opisu zostanie udostępniona wyłonionemu wykonawcy zamówienia.

Pytanie 7:

SIWZ część II-Pkt. 5.1.6 Proponujemy nową treść punktu tj:

„Wykonawca zaprojektuje oraz wykona niezbędne przeróbki, demontaże, montaż wzmocnień kanałów i podestów obsługowych w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów klap, napędów, łożysk, armatury, kompensatorów. Nowo zabudowane podesty i drabiny wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Istniejące podesty i drabiny wykonawca odtworzy”

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 5.1.6 cz. II SIWZ w sposób następujący:

„5.1.6. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona niezbędne przeróbki, demontaże, montaż wzmocnień kanałów i podestów obsługowych w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów klap, napędów, łożysk, armatury, kompensatorów. Istniejące oraz nowo zabudowane podesty i drabiny Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Istniejące podesty i drabiny wykonawca odtworzy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.”

Pytanie 8:

W SIWZ cz.II - pkt 5.1.9- proponujemy dodać na końcu zdania:

„Wykonawca załączy do Oferty wstępny Projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniający lokalizację żurawi montażowych”

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 9:

SIWZ część II- Pkt. 8 Gwarancje

Czy gwarancje Wykonawcy będą miały obejmować także poprawność pracy napędów i szczelność klap. Wykonawca nie może udzielić gwarancji w tym zakresie. Wykonawca udziela gwarancji na poprawność montażu klap co będzie potwierdzone stosownym protokołem odbiorowym.

Odpowiedź na pytanie 9:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność pracy napędów. Wykonawca powinien jednak mieć na względzie, że jest zobowiązany do prawidłowego montażu i regulacji klap zgodnie z wytycznymi dostawcy klap.

Pytanie 10:

SIWZ część II- Pkt. 8.2 Aktualna treść: „Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia”.

Proponowana treść zapisu: „Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia”

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 8.2 cz. II SIWZ w sposób następujący:

8.2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na prace związane z wymianą klap obejściowych, kompensatorów oraz prace związane z układem powietrza doszczelniającego, powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia.

Pytanie 11:

SIWZ część II- Pkt. 9.1.2 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prób i testów niezbędnych dla prawidłowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczególnych zadań.

Pełny program rozruchu powinien opracować dostawca projektu i klap. Prosimy o wyszczególnienie jakie próby i testy są konieczne do wykonania oraz o jakich zadaniach jest mowa.

Odpowiedź na pytanie 11:

Próby i testy wskazane w pkt 9.1.2 cz. II SIWZ dotyczą: poprawnej regulacji klap oraz awaryjnego otwierania się klap.

Pytanie 12:

SIWZ część II- Pkt. 9.1.3 W trakcie prac związanych z uruchomieniem Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpoczęcia usuwania usterek i wad.

Czy dostawca klap na zasadach jak w pkt. 9.1.3 będzie zobowiązany do usuwania usterek dotyczących działania napędów i szczelności klap.

Odpowiedź na pytanie 12:

Tak. Jednak nie zwalnia to wykonawcy montażu klap od zapewnienia prawidłowego montażu klap.

Pytanie 13:

W SIWZ cz.II - pkt 12.1 - Proponujemy nową treść punktu tj:

„Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy i fronty robót zapewniające Wykonawcy dostęp do Urzędzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac.”

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 14:

SIWZ cz. III Wstęp pkt. 4 oraz pkt 10.1.4. - nieprawidłowy odnośnik do dokumentów, prosimy o podanie prawidłowego.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający informuje, że właściwy odnośnik do dokumentów w pkt 4 oraz 10.1.4 cz. III SIWZ to:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

Pytanie 15:

SIWZ cz. III Pkt 2.3.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„w takim przypadku Wykonawcy ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub rekompensaty poniesionych kosztów”

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2.3.4 cz. III SIWZ w sposób następujący:

2.3.4. Terminy od pkt 2.3.1 do pkt 2.3.2. mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Pełnomocnika Zmawiającego na 14 dni przed datami wskazanymi w pkt od pkt 2.3.1 do pkt 2.3.2. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia tych terminów o okres do 60 dni.

Pytanie 16:

SIWZ cz. III Pkt 2.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„ w takim przypadku Wykonawcy ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub rekompensaty poniesionych kosztów. ”

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2.4 cz. III SIWZ w sposób następujący:

2.4. W tym samym rejonie prowadzone są równoległe prace modernizacyjne elektrofiltrów. W przypadku wstrzymania prac, termin końcowy zakończenia prac zostanie automatycznie przedłużony o czas przerw w pracy na zasadach określonych w części II SIWZ. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia tych terminów o okres do 60 dni.

Pytanie 17:

SIWZ cz. III Pkt od 4.3 pod tabelą - Prosimy o skorygowani numeracji.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający koryguje numerację w cz. III SIWZ z zachowaniem następującego porządku: pkt 4.3 pod tabelą uzyskuje numer 4.6, aż do pkt 4.19, który uzyskuje numer 4.18.

Pytanie 18:

SIWZ cz. III Art. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu kolejnych punktów o treści:

4.20. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:

4.20.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;

4.20.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

4.20.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4.20.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4.21. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 4.20.1 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

4.22. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 4.20.2 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

4.23. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 4.20.3 Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 4.20.3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 4.20.3. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

4.24. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 4.20.4. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmian zasad funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych („PPE”) lub Pracowniczych Programów Kapitałowych („PPK”) oraz wysokości stawki składki na PPE i PPK, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur po wprowadzeniu zmian zasad funkcjonowania PPE lub PPK lub wysokości stawki składki na PPE lub PPK. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 4.20.4., na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 4.20.4. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

4.25. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

4.26. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 – 4 Ustawy określają odmiennie zasady lub tryb ich wprowadzenia.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających na mocy art. 142 ust. 5, obowiązek wprowadzania klauzul waloryzacyjnych jedynie w odniesieniu do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Umowa objęta postępowaniem nr NZ/PZP/15/2020 będzie zawarta, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 2 cz. III SIWZ, na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Pytanie 19:

SIWZ cz. III Pkt 5.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do terminów określonych na podstawie punktu 2.2. Umowy 0,1% Wynagrodzenia netto należnego za zakres, w którym nastąpiła zwłoka w całym okresie zwłoki. ”

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 20:

SIWZ cz. III Pkt 5.5.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„Z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w Okresie Gwarancji za wady i usterki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi - po 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego netto za każdą zakończoną dobę (24 godziny) zwłoki, w odniesieniu do terminów określonych w pkt 7.1. Umowy, w usunięciu wad i usterek ”

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 21:

SIWZ cz. III Pkt 5.10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie sumy kar umownych do wysokości 10 % Wynagrodzenia Całkowitego netto?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 22:

SIWZ cz. III Pkt 6.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie całości zapisu z uwagi na jego jednakową treść z pkt.5.10.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający usuwa pkt 5.10 cz. III SIWZ.

Pytanie 22:

SIWZ cz. III Pkt 6.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie całości zapisu z uwagi na brak określenia parametrów gwarantowanych oraz kar za ich niedotrzymanie.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 6.2 cz. III SIWZ w następujący sposób:

„6.2. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony w pkt 5.3 lub w pkt. 6.1. Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, może, według swego wyboru, skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

6.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

6.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

6.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.”

Pytanie 23:

SIWZ cz. III Pkt. 6.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 50 % Wynagrodzenia Całkowitego netto?

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 24:

SIWZ cz. III Pkt 7.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„ 7.1. Okres gwarancji na prace związane z wymianą klap obejściowych, kompensatorów oraz prace związane z układem powietrza doszczelniającego, wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy w zakresie danego IOS. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7 cz. III SIWZ w sposób następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, jak również odpowiednimi przepisami.

7.1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na prace związane z wymianą klap obejściowych, kompensatorów oraz prace związane z układem powietrza doszczelniającego, powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego całości Przedmiotu Umowy w zakresie danego IOS. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej błędnym montażem, przystąpi do jej usunięcia na własny koszt w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia, chyba, że Strony ustalą inny, wydłużony okres na usunięcie wszystkich wad.

7.2. Okres gwarancji na dostarczone kompensatory wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru montażu każdego z kompensatorów.

7.3. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy.

7.4. Gwarancją nie są objęte materiały i urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub inne podmioty na jego zamówienie."

Pytanie 25:

SIWZ cz. III Pkt 7.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą"

„ Okres gwarancji na dostarczone kompensatory wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru każdego z kompensatorów. ”

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający odpowiedział na wskazane pytanie w pytaniu nr 24

Pytanie 26:

SIWZ cz. III Art. 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt o treści:

„ Gwarancją nie są objęte materiały i urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub inne podmioty na jego zamówienie. ”

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający odpowiedział na wskazane pytanie w pytaniu nr 24.

Pytanie 27:

SIWZ cz. III Pkt. 8.2. - Odniesienie do błędnego numeru załącznika - Prosimy o zmianę na Załącznik nr 7.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 8.2 cz. III SIWZ w sposób następujący:

„W przypadku, kiedy Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy zostanie wniesiona przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy powinna być przedłożona Zamawiającemu w formie wskazanej w Załączniku nr 7 do Umowy.”

Pytanie 28:

SIWZ cz. III Pkt. 8.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą?

„8.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących częściach i terminach:

8.4.1. w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy w zakresie IOS „ D ” i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany,

8.4.2. 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Przedmiotu Umowy w zakresie IOS „ C” i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany.

Odpowiedź na pytanie 28:

Punkt 8.4 cz. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„8.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących częściach i terminach:

8.4.1. w wysokości 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany,

8.4.2. w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Pytanie 29:

SIWZ cz. III Pkt. 9.11. . - Odniesienie do błędnego numeru załącznika - Prosimy o zmianę na Załącznik nr 10.

Odpowiedź na pytanie 29:

Punkt 9.11. cz. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Lista Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 10 do Umowy.”

Pytanie 30:

SIWZ cz. III Pkt. 10.1.1. - Niewłaściwe odniesienie do pkt 13.5. - który dotyczy informacji chronionych - Prosimy o podanie poprawnego odnośnika.

Odpowiedź na pytanie 30:

Punkt 10.1.1. cz. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego ustalonymi na podstawie pkt 2.; pkt 11 Umowy lub załącznika nr 3 do Umowy.”

Pytanie 31:

SIWZ cz. III Pkt. 10.2.2. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnych punktów o treści:

- (i) Zapewnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji (w tym danych i dokumentacji), niezbędnych dla potrzeb realizacji Umowy.
- (j) Przeprowadzania procedur odbioru w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego poszczególnych etapów opisanych w pkt 4.5. W przypadku niedotrzymania tego terminu Wykonawca ma prawo do dokonania odbioru jednostronnie.
- (k) Terminowej płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie 31:

Punkty 10.2.2. lit. (i) (j) (k) w cz. III SIWZ otrzymują brzmienie:

- (i). zapewnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji (w tym danych i dokumentacji), niezbędnych dla potrzeb realizacji Umowy.
- (j). przeprowadzania procedur odbioru w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia prac do odbioru przez Wykonawcę, a do odbioru końcowego – w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego
- (k) Terminowej płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Pytanie 31:

SIWZ cz. III Pkt 11.2.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie fragmentu:

„z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia; ”

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 32:

SIWZ cz. III Pkt 11.2.7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „zmiana terminu wykonania Umowy, w przypadku zawieszenie prac z powodu wiatru o prędkości wyższej niż 10 m/s (potwierzonego wpisem do dziennika budowy). Jeżeli wiatr trwa dłużej niż cztery (4) godziny na dobę, Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia realizacji Umowy o jeden dzień każdorazowo w przypadku wystąpienia takich warunków (poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego), jeśli zawieszenie prac spowoduje opóźnienia w realizacji Umowy. ”


Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 33:

SIWZ cz. III Pkt 11.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt 11.2.8 o treści:

9



„11.2.8. W powyższych przypadkach Wykonawca ma prawo żądania zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz dodatkowego wynagrodzenia. ”

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 34:

SIWZ cz. III Pkt 11.3.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„ W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w tym opóźnienia zamawiającego w przekazaniu dokumentacji, udostępnianiu placu budowy lub frontów robót, dokonywaniu odbiorów

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 35:

SIWZ cz. III Pkt 11.3.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„ Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia lub rekompensaty poniesionych kosztów. ”

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 36:

SIWZ cz. III Pkt 11.3.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia lub rekompensaty poniesionych kosztów. ”

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 37:

SIWZ cz. III Pkt 11.3.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„ W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania zmiany terminów realizacji i dodatkowego wynagrodzenia lub rekompensaty poniesionych kosztów. ”

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 38:

SIWZ cz. III Pkt 11.3.6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie całości treści punktu?

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 39:

SIWZ cz. III Pkt 11.3.7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„ w terminach podanych w pkt 2.3.1. i 2.3.2. lub za wynagrodzeniem podanym w pkt 4.1. ”

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 40:

SIWZ cz. III Pkt 11.5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„ W powyższych przypadkach Wykonawca ma prawo żądania zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz dodatkowego wynagrodzenia lub rekompensaty poniesionych kosztów. ”

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 41:

SIWZ cz. III Pkt 13.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę fragmentu:

„[...]Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje,[...] ”

Na następujący:

„[...]Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, [...] ”.

Odpowiedź na pytanie 41:

Punkt 13.4 cz. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa.”

Pytanie 42:

SIWZ cz. III Pkt 13.7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą:

„Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. ”

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 43:

SIWZ cz. III Art 13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt 13.8 o treści: „Postanowienia dotyczące zachowania w poufności informacji chronionych będą obowiązywać przez okres do 10 lat po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. ”

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 44:

SIWZ cz. III Pkt 14.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu:

„ oraz roboty i dostawy w toku. ”

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Treść punktu 14.1 odpowiada zapisom art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pytanie 45:

SIWZ cz. III Pkt 14.2.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą: "zaprzestania bądź ograniczenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności w związku z brakiem założonych wyników ekonomicznych lub wystąpienia takich ograniczeń na skutek wprowadzenia dodatkowych obciążeń lub ograniczeń w prowadzeniu działalności. "

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 46:

SIWZ cz. III Pkt 14.4.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na następującą: całkowitego lub częściowego zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę powyżej 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu (nie krótszego niż 5 dni roboczych) do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy;,"

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 47:

SIWZ cz. III Art. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kolejnego pkt 14.4.a. o treści:

„14.4. a. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej:

14.4. a.1. Zamawiający z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie przekazał Wykonawcy frontu robót w terminie pozwalającym na terminową realizację Przedmiotu Umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na przekazanie frontu robót, nie krótszego jednak niż 5 dni;

14.4. a.2. Wykonawca nie może realizować prac z powodu braku frontu robót, zaś Zamawiający pomimo dodatkowego pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu nie krótszego jednak niż 5 dni nie udostępnił Wykonawcy frontu robót we wskazanym w wezwaniu terminie;

14.4. a. 3. Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktury o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zapłaty faktur i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w wyznaczonym co najmniej 7 dniowym terminem nie dokonuje zapłaty. ”

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający dodaje punkt 14.4a w części III SIWZ:

„14.4a Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej:

14.4a.1 Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktury o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zapłaty faktur i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w wyznaczonym co najmniej 7 dniowym terminem nie dokonuje zapłaty.”

Pytanie 48:

SIWZ cz. III Pkt 14.8. lit. F - Niewłaściwe odniesienie do pkt 13.5. - który dotyczy informacji chronionych - Prosimy o podanie poprawnego odnośnika.

Odpowiedź na pytanie 48:

Punkt 14.8 lit. F w. cz. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

f. Załącznik nr 6 – dokumenty wymienione w pkt 11.5 Umowy, zamieszczone na stronie wskazanej w pkt 11.5 umowy. Załącznik dołączony do Umowy również na nośniku danych typu płyta CD.

Pytanie 49:

Prosimy o zmianę terminu składania oferty na dzień 01.06.2020r.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia prac przy wymianie pierwszej kłapy tj. „7.1.1 Termin wymiany kłapy obejściowej IOS „D” - 01.06.2020 – 30.06.2020”, na 01.08.2020?

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresy wymiany pojedynczej kłapy z:

„7.2 Czas trwania wymiany jednej kłapy obejściowej wraz z kompensatorem (demontaż/montaż kłapy związany z zamknięciem światła kanału spalin) nie może wynieść więcej niż 8 dni.” Na minimum 14 dni?

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu jednoczesnego wyłączenia obu Instalacji IOS „C” i „D” z:

„7.5 Zamawiający zapewni na potrzeby wymiany kłap obejściowych IOS „C” oraz IOS „D” jednoczesne wyłączenie obu instalacji IOS „C” i „D” na czas maksymalnie 9 dni kalendarzowych dla wymiany każdej z kłap.” Na minimum 14 dni?

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 53:

Czy podczas wymiany pojedynczej kłapy istnieje możliwość okresowego wyłączenia spod napięcia linii wysokiego napięcia – dotyczy prac z użyciem żurawia na maksymalnie ciągle 4 dni kalendarzowe?

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

