

NZ/PZP/1/2020/11

Zawada, dnia 05.06.2020r.

**INFORMACJA
o odrzuceniu ofert**

Enea Połaniec S.A. (dalej jako „Zamawiający”), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej jako „ustawa Pzp”) uprzejmie informuje, że w toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i dostawę nowych systemów rurowych do wymienników Pp170 i Pp200”

stwierdzono, że oferty dwóch Wykonawców – firm:

1) PZRE BESTAL SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy
oraz oferty

2) ENERGOREMONT SP. Z O.O. ul. Graniczna 7, 22-300 Krasnystaw;
podlegają odrzuceniu z następujących przyczyn:

W trakcie badania otrzymanych ofert komisja przetargowa stwierdziła, iż oferty firmy Energoremont sp. z o.o. i Bestal sp. z o.o. nie spełniają wymagań zawartych w Części II SIWZ w pkt. 5.9 dotyczące systemów rurowych do wymienników typu Pp1 170-010. Z zapisów ofertowych wynika, iż żaden z wskazanych wyżej wykonawców nie gwarantuje uzyskanie temperatury skroplin poniżej 90°C. Temperatura ta jest dla nas kluczowym parametrem ze względu na prawidłową pracę pomp PX.

Biorąc powyższe pod uwagę, według Komisji przetargowej nie zostały spełnione przez firmy Energoremont sp. i Bestal sp. z o.o. wymagania określone w pkt. 5.9. SIWZ część II.

W związku z tym oferty tych firm podlega odrzuceniu z uwagi na spełnienie się przesłanek odrzucenia z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP – tj. treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

POUCZENIE :

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
.....
Marek Wójcicki

DYREKTOR BIURO ZAMÓWIEŃ
...PROKURANT...
Miroslaw Jabłoński

Kierownik Zamawiającego