

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: REMONT POMPY RECYRKULACYJNEJ I.O.S. TYP: TY-GSL800.

I. Szczegółowy zakres prac do wykonania remontu pompy recyrkulacyjnej obejmuje:

1. Dostarczenie instrukcji technologicznej wykonywania prac w zakresie remontu pompy recyrkulacyjnej.
2. Demontaż i montaż sprzęgła.
3. Demontaż i montaż zespołu wirującego.
4. Kontrola stanu sprzęgła zębatego (ewentualna wymiana).
5. Wymiana wirnika.
6. Wymiana wykładziny wlotowej.
7. Kontrola stanu wykładziny tylnej na pokrywie za wirnikiem (ewentualna wymiana).
8. Wymiana uszczelek.
9. Osiowanie.

II Warunki techniczne wykonania prac remontowych:

1. Wszystkie materiały podstawowe (wirnik, wykładzina wlotowa i wykładzina tylna, sprzęgło, uszczelki) niezbędne dla wykonania remontu pompy zapewnia Zamawiający.
2. Miejsce wykonania remontu: stanowisko pomp recyrkulacyjnych w budynku I.O.S.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację wykonanego remontu (np. protokół z osiowania itp.).
4. Oczekiwany czas wykonania prac do 10 dni roboczych licząc od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
5. Kryterium wyboru Wykonawcy:
Cena – waga 100%

III. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:

- a) Specyfikację wykonania zakresu remontu spełniającą wszystkie wymagania techniczne.
- b) Oferowane warunki gwarancyjne.
- c) Referencje – minimum dwie dla remontu lub montażu pomp takiego typu lub podobnych