

**Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej**Komisja Przetargowa w składzie:

1. Janusz Pietrzyk – Przewodniczący Komisji
2. Alicja Suchoń - Sekretarz
3. Wojciech Krasa - Członek
4. Marian Ryński - Członek

unieważnia postępowanie nr 4100/JW00/31/KZ/2020/0000067472 na podmiannę napędów na klapach obejściowych spalin i powietrza uszczelniającego Instalacji Odsiarczania Spalin Absorbera C i D w Enea Elektrownia Połaniec S.A. – przetarg nr 2200002905

Uzasadnienie:

W przedmiotowym przetargu otrzymaliśmy tylko jedną ofertę od firmy Elporem i Automatyka Sp. z o.o. Po analizie oferty dział techniczny przedstawił opinię: zakres prac w ofercie jest nie pełny i zawiera tylko część prac wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym oferta nie spełniała warunków przedstawionych w Ogłoszeniu i została odrzucona, w załączeniu opinia działu technicznego.

Podstawa prawna Regulamin Udzielania Zamówień Enea Elektrownia Połaniec S.A. obowiązujący od 15 lipca 2020r. § 22 „Unieważnienie postępowania” ust. 1 pkt „g”

ust.1 „Postępowanie o udzielenie Zamówienia Niepublicznego unieważnia się (zamyka bez wyboru Najkorzystniejszej oferty), w przypadku gdy:

pkt. g. „wystąpiły inne uzasadnione przyczyny”

Po zaktualizowaniu specyfikacji przetarg będzie ogłoszony ponownie.

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. Janusz Pietrzyk .....

2. Alicja Suchoń .....

3. Wojciech Krasa .....

4. Marian Ryński .....

Sekretarz Komisji Przetargowej  
w zastępstwie Przewodniczącego Komisji

.....  
Alicja Suchoń

## Suchoń Alicja

---

**Od:** Krasa Wojciech  
**Wysłano:** poniedziałek, 17 sierpnia 2020 11:10  
**Do:** Suchoń Alicja  
**DW:** Salij Antoni; Ryński Marian; Pietrzyk Janusz  
**Temat:** FW: Podmiana napędów na klapach obejściowych..

Witam,

W nawiązaniu do poniższej oferty, Erea nie złożyła pełnej oferty na prace zawarte w Ogłoszeniu.  
Nie ujęty zakres prac w punktach :

1.1.6. zmiana w algorytmie sterowania kłapy (wzór z kłapy CHTA50AA001A) oraz aktualizacja grafik i diagnostyk do systemu Ovation

2.1.5. zmiany w algorytmach diagnostyki sterowania w zakresie utworzenia punktów ruchu w górę i w dół od położenia kłapy i grafice z klapą.

3.1.6. zmiana w algorytmie sterowania kłapy (wzór z kłapy CHTA50AA001A) oraz aktualizacja grafik i diagnostyk do systemu Ovation

4.1.5. zmiany w algorytmach diagnostyki sterowania w zakresie utworzenia punktów ruchu w górę i w dół od położenia kłapy i grafice z klapą.

Pozostały zakres prac jest zgodny z ogłoszeniem i został sprawdzony pod względem technicznym – brak uwag.

Nie ujęty zakres prac z oferty EREA zostanie zaopiekowany przez dział ME.

Pozdrawiam  
Wojciech Krasa  
Specjalista automatyk

ME-Dział Układów, Urząd. Elekt. i AKPiA

[wojciech.krasa@enea.pl](mailto:wojciech.krasa@enea.pl)



Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Zawada 26, 28-230 Połaniec  
REGON 830273037, NIP 866-00-01-429, Sąd Rejonowy w Kielcach  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach Nr KRS: 0000053769  
Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, Kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN  
[www.enea.pl/pl/enea-polaniec](http://www.enea.pl/pl/enea-polaniec)

Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości. Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

**Nie drukuj tej wiadomości ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.**

**From:** Ryński Marian <[marian.rynski@enea.pl](mailto:marian.rynski@enea.pl)>  
**Sent:** Wednesday, August 12, 2020 2:57 PM  
**To:** Krasa Wojciech <[wojciech.krasa@enea.pl](mailto:wojciech.krasa@enea.pl)>  
**Cc:** [marian.rynski@wp.pl](mailto:marian.rynski@wp.pl)  
**Subject:** FW: Podmiana napędów na klapach obejściowych..