

## Modyfikacja nr 2 ogłoszenia o przetargu na:

Wykonanie instalacji monitorowania płomienia dla palników olejowych  
dla Bloku nr 5 w Enea Elektrownia Połaniec S.A

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300009426/2020

Zatwierdzam

Zawada, dnia 16.09.2020	Janusz Pietrzyk podpis przew. Komisji przetargowej
-------------------------	---

1. W CZĘŚCI DRUGIEJ Ogłoszenia "Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ" zmianie ulega:

- ✓ Pkt. III. ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA ppkt 2.
- ✓ Pkt. VII. TERMINY WYKONANIA USŁUGI

2. W CZĘŚCI TRZECIEJ - „Projekt Umowy” zostały wprowadzone zmiany w:

- ✓ Pkt. 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY
- ✓ Pkt. 4. ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA

### CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SIWZ

#### III. ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA

Pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac opisanych w SIWZ oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi opisane lub podobne w SIWZ dla bloków energetycznych o mocy powyżej 200MW.

#### VII. TERMINY WYKONANIA USŁUGI

1. Planowane terminy wykonywania prac: od podpisania Umowy do dnia 30.06.2021.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zadania.

### CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY

#### 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY:

- 2.1. Termin wykonania przedmiotu Umowy od daty podpisania umowy do 30.06.2021r.

#### 4. ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac dla bloków energetycznych o mocy powyżej 200MW oraz wykonywaniu prac opisanych w pkt 1 Umowy.