

Poznań, 15.09.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000067717

Sygnatura pisma: DL/LZ/MS/2020/1302

Dotyczy postępowania pn.:

Wymiana systemu CCTV na terenie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Pieczyskach

Działając na podstawie pkt 1.9. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie punktu 4 Tabeli w „Załączniku nr 1 - Formularz Oferty”.

Punkt ten ma brzmienie: „zestaw dysków do rejestratora szt. 1”.


Proszę o podanie warunków jakie powinien spełniać powyższy zestaw:

1. ilość klatek na sekundę,
2. czas archiwizacji zapisów,
3. czy tylko dla 7 kamer 2M,
4. jeśli dla większej ilości to zakładając, że pkt 1 i 2 są takie same, to
 - a. dla jakiej liczby kamer i
 - b. jakiej rozdzielczości.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Warunkami Zamówienia wymaga minimum 30 dniowego okresu przechowywania nagrań z 7 kamer 2Mpx oraz min 15 klatek na sekundę.

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.



Starszy Specjalista ds. Urzędu Zamówień
Michał Baczkowski

Z poważaniem

Michał Baczkowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej