

Poznań, 20.10.2020r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami

Sygnatura postępowania: 1200/BW00/ZT/KZ/2020/0000091078

Sygnatura pisma: DL/LZ/KO/2020/1530

Dotyczy: Dostawa urządzeń sieciowych dla systemów SCADA w Poznaniu

Działając na podstawie pkt 1.7. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

L p.	Treść pytania i odpowiedzi	
1	PYT: Proszę o informację czy wykonawca musi użyć do wyceny elementy dodatkowe do zamówienia wskazane przez zamawiającego literalnie zgonie z OPZ czy też może skorzystać z elementów równoważnych. Poniżej załączam listę której dotyczy zapytanie:	
	Listwa zasilająca firmy ZPAS WZ-LZI30-09-00-000	Czy możemy użyć listwy zasilającej o równoważnych parametrach innej firmy niż ZPAS ?
	Patchcord miedziany UTP linka, Kat 5e, 1,5 m	-----
	Patchcord miedziany UTP linka, Kat 5e, 3 m	-----
	Skrzynia rakowa Chassis Cross Link 1U firmy DLL - CH-CL-1U	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż DLL ?
	Moduł Cross Link 12G OM3 MPO/LC firmy DLL - MPO CL-M3-12-LC-S	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż DLL ?
	Patchcord MPO-MPO 12G OM3 15m firmy DLL - PAT.MPO A-P-12-M3-S-Z-Z-0160	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż DLL ?
	Patchcord światł. wielomod OM3 LC/PC - LC/PC duplex 2m	-----
	Patchcord światł. jednom LC/PC - E2000/APC duplex 15m 4 sztuki w Peschlu	-----
	patchpanel eth 6 cat., 24xRJ45, UTP (MMC)	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż MMC ?
	patchpanel eth 6 cat., 48xRJ45, UTP (MMC)	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż MMC ?
	przewód UTP 6 cat.	-----
	przełącznica światłowodowa 19" 24 polowa z adapterami E2000/APC (Optomer)	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż Optomer ?

przełącznica światłowodowa 19" 24 polowa z adapterami ST (Optomer)	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż Optomer ?	
multipatchcord SM w peszlu 24×(E2000/APC-E2000/APC) – Patchcord 10m (z czego 7m w peszlu 1")	-----	
multipatchcord MM w peszlu 24×(ST/PC-ST/PC) – Patchcord 10m, (z czego 7m w peszlu 1")	-----	
gniazdo zasilające stałe IP44 32A 230V 2P+Z mała obudowa	-----	
wtyczka zasilająca IP44 32A 230V 2P+Z mała obudowa	-----	
przewód YDY 3×2,5 mm ²	-----	
PRZEWÓD LINKA LgY 16 mm ² 750V żółto-zielony	-----	
prowadnice kabli miedzianych do szafy 19" (ZPAS)	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż ZPAS?	
szuflady zapasu kabli światłowodowych 19", 1U (Optomer)	Czy możemy użyć elementów o równoważnych parametrach innej firmy niż Optomer ?	
mediakonwerter 100/1000 Base-T -SM (do 15 km)	-----	
ODP: Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 3.3 Warunków Zamówienia nie dopuszcza składania ofert równoważnych.		

Z poważaniem,

Otrzymują: Adresat, a/a