

Zawada 30.10.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego w przetargu na „Wykonanie rozbiórki budynku magazynowo-warsztatowo-administracyjnego V-12 wraz z przybudówkami w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Pytanie nr 1.

Prosimy o podanie ilości warstw papy znajdującej się na dachu budynku jak również prosimy o informacje czy znajdują się docieplenie pomiędzy korytem a papą, jeśli tak to z jakiego materiału?

Odpowiedź: Na dachu budynku V-12 znajdują się dwie warstwy papy podkładowej oraz dwie warstwy papy nawierzchniowej. Pomiędzy korytem, a papą znajduje się docieplenie styropianem o grubości 5 cm.

Pytanie nr 2.

Prosimy o podanie ilości w m² pcv -paneli na ścianach , podłodze oraz ilości przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej

Odpowiedź: W budynku V-12 na ścianach znajduje się ok. 60 m² paneli PCV, na podłodze znajduje się ok. 930 m² wykładziny PCV. Ilość przyłączy wodnokanalizacyjnej - 5 szt. (będą odłączone od budynku przez Zamawiającego).

Pytanie nr 3.

Prosimy o podanie kodów odpadów oraz ich ilości

Odpowiedź: Odpady z demontażu obiektów budowlanych zaliczane do grupy 17 z katalogu odpadów i podane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5

- Gruz betonowy, ceglany i ceramiczny - ok. 800 m³ o kodzie odpadu 170101

- Odpady bitumiczne i z tworzyw sztucznych - ok. 1 500 m² o kodzie odpadu 170107

Pytanie nr 4.

Ilość drzwi w budynku?

Odpowiedź: W budynku znajduje się 57 szt. drzwi.

Pytanie nr 5.

Wymiary okien oraz ich ilość ?

Odpowiedź: W budynku znajduje się 55 szt. okien o wymiarach: 207/150, 150/150 i 150/116 oraz łącznej powierzchni ok. 145 m²

Pytanie nr 6.

Prosimy o podanie powierzchni warstwy docieplenia ścian styropianem i jego grubość

Odpowiedź: Grubość warstwy docieplenia ścian budynku V-12 wynosi 3 cm na pow. ok. 650 m²

Pytanie nr 7.

Po wizji lokalnej prosimy o podanie informacji czy świetlówki będą przyjęte na magazyn elektrowni czy mają być zutylizowane przez wykonawcę jak również prosimy o podanie typu i ilości.

Odpowiedź: Świetlówki będą przyjęte na magazyn elektrowni.

Sekretarz Komisji Przetargowej



Marek Mazur