


08.09.2011


Final

Project/Projekt:					
POLANIEC GREEN UNIT					
Subject/Opis:					
Distributing screw conveyor D=1250, L=7m					
Przenosnik ślimakowy podajacy D=1250, L=7m					
FWEOY document code/Kod KKS dokumentu FWEOY:			Client's Document Code/Kod Dokumentu Klienta:		
953-FWECA30AF-MTC1751-PL					
Vendor/Dostawca:	Vendor's doc. code/ Kod dok.dostawcy:	FWEOY Checked/Sprawdził:	FWEOY Approved/Zatwierdził:		
Raumaster Oy	P1026158	Vaananen Tomi	Kapanen Ari 08.09.2011		
Revision remarks/Uwagi do rewizji:					
Revision/ Rewizja:	Date/Data:	Revised information/Informacje zaktual:	Pages/ Strony:	FWEOY Checked by/Sprawdził:	FWEOY Approved by/Zatwierdził:
a	04.06.2012	End customer KKS position codes added		Vaananen Tomi	Immonen Toni
Relates to following items FW KKS positions/Związane z następującymi elementami (kod KKS) - Client's KKS positions/ Elementy KKS Klienta:					
FWECA30AF301	9ECA30AF001				



POJEMNOŚĆ	1450 m ³ /h	BIO PALIWO
DIUGOŚĆ PRZENOŚNIKA	7.1m	
CONVEYOR ANGLE	0 °	
PRĘTKOŚĆ OBROTOWA	4 -40 rpm, 7.5-75Hz	
CIEŻAR	9000 kg	

SILNIK	W21R315S4,110KW,1500RPM,50HZ,VEM
KOŁO ZĘBATE	RGM3315,H2,RA,80FF600,I=45
OŚŁONA BLOKADY	XS6-30B1MAL2/TELEMECANIQUE
WYŁĄCZNIK OBROTÓW	XSA-V11801/TELEMECANIQUE

[illegible]

Numer pozycji Klienta		Numer pozycji GDF Suez:	
FWCA30AF301		9ECA30AFO01	
16	Lina uszczelniająca, włókno szklane	a5mm	22000
15	Nakrętka sześciokątna	10, M12, EN 4032	1
14	Podkładka	14, M12, Hot-Dip Zn, EN 7091	24
13	Sruba sześciokątna	M12x4,5, 8.8 Hot-Dip Zn, EN 4017	12
12	Nakrętka sześciokątna	10, M16, EN 4032	16
11	Podkładka	17.5, M16, Hot-Dip Zn, EN 7091	32
10	Sruba sześciokątna	M16x4,5, 8.8 Hot-Dip Zn, EN 4017	82
9	Podkładka	26, M24, Hot-Dip Zn, EN 7091	16
8	Nakrętka sześciokątna	12, M24, EN 4032	8
7	Sruba sześciokątna	M24x70, 8.8 Hot-Dip Zn, EN 4017	8
6	Przenośnik ślimakowy podający	D=1250, L=7.1m	1
5	Zsyph	h=687	1
4	Wyłącznik zbliżeniowy	XS6-30B1MAL2 Telemecanique	1
3	Wyłącznik obrotów	XSA-V11801 TF Telemecanique	1
2	Czujnik obrotów Z=9 PCT		1
1	Slinik		1

GEA PART	NIMITYS DESCRIPTION	PYLOS LENGTH	LEVYS WIDTH	KOL PCS	NAMKE ITEM	PAND WEIGHT
	110W x 1500rpm 400VD/690VY 50Hz B5/EI2-W2IR 315S4 110/1500	B5 4	6V TPM IL			
		DAN PROJEKT IN WEGEN SPANNUNG FÜR DIE VERLEGENE ANZAHL DER KABELN UND DER VERLEGENEN ANZAHL DER KABELN TÄTIGKEITEN BEZUGNEHEND		Subte Scale	Pirss Etanaka	04.07.2011 AST
		THE DRAWING IS OUR PROPERTY. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR COUNTERFEITED FOR ANY PURPOSE WITHOUT OUR SPECIAL PERMISSION.		1:25	Tarkastet Checked	
					Hvaksat Approved	
					Projekt Project	1857.1118
						A

Przenośnik ślimakowy podający	
D=1250, L=7.1m	
	P1026158
	A

[illegible]

PLOT DATE, TIME: 02.09.2011, 13:52