

Zawada, 15.10.2021 r.

**Nr: FZ/PZP/24/2021/1**

**Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawa piasku kwarcowego jako materiału złoża do kotła fluidalnego w Enea Elektrownia Połaniec S. A. w okresie 12 miesięcy”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/24/2021.**  
*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza użycie piasku kwarcowego o zawartości tlenu glinu poniżej 2%? Nasz piasek ma zawartość Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> w przedziale 1-1.4 %. Czy taki piasek będzie spełniał Państwa wymagania?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie dopuszcza, aby dostarczany piasek kwarcowy miał zawartość tlenu glinu poniżej 2%.


**Pytanie 2:**

Nasz standardowy zestaw sit, który używamy przy kontroli piasku do innych aplikacji to: 500/250/125/63 microny - Czy Zamawiający zaakceptuje analizy sitowe na takim zestawie? Jeśli tak to proszę określić dla tych sit wymagania. proszę też określić czy wymagania teraz podane są wymaganiami minimalnymi czy maksymalnymi.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający nie zaakceptuje analiz sitowych na zestawie sit 500/250/125/63 microny. Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1 do SWZ cz. II obligatoryjny zestaw sit. Wskazane wartości podziarna dla każdego sita o określonym wymiarze oczka zostały szczegółowo przedstawione w formie graficznej Załącznika nr 1 do SWZ cz. II.

Z poważaniem

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej  


Sprawdzenie w/w względem  
formatu: arxiv.rvri  
RADIKA  
  
Paweł Pudło

Dokument podpisany  
przez Paweł Pudło  
Data: 2021.10.15  
00:18:14 CEST