

Zawada, dnia 23.11.2021r.

FZ/PZP/14/2021/1

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(„SWZ”)**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

pn.

**„Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji
w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, numer FZ/PZP/14/2021**



1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ II w następujący sposób:

1.1. Zamawiający zmienia zapis w pkt. 7 Załącznika nr 1.1. SWZ cz. II. na następujący:

<p>7. Kontrola i usunięcie bieżących usterek w obwodach pomiarów fizyko-chemicznych oraz ochrony środowiska komin 3, czopuch bl.1, kanał spalin bl.9.</p> <p>7.1. Przeprowadzanie bieżącej obsługi technicznej systemu monitoringu emisji spalin - komin 3, czopuch bl.1, kanał spalin bl.9 - zgodnie z Instrukcją zapewnienia jakości systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do atmosfery I/MR/P/45/2014 poprzez sprawdzenie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) poprawności wskazań aparatury za pomocą gazów wzorcowych,2) napełnienia zbiorników kondensatu,3) filtrów kwasowych,4) wskazań na wyświetlaczach i komunikatów o błędach,5) szczelności układów poboru próbki,6) czystości powierzchni optycznych pyłomierzy,7) usunięcie stwierdzonych usterek,8) ustawienie przepływów na rotametrach. <p>7.2. Przeprowadzanie bieżących/codziennych/tygodniowych i okresowych (1 x kwartał) przeglądów systemów analityki gazowej przed oraz za SCR na sześciu blokach energetycznych, zgodnie z harmonogramem serwisowym, w tym pomiary zawartości:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przed SCR NO, CO, O₂.- Za SCR - NO, CO, O₂, SO₂, NH₃. <p>Zastosowane metody pomiarowe ekstrakcyjne - NO, CO, SO₂ absorpcja w poczerwieni; O₂, - paramagnetyczna; NH₃ - spektroskopia z laserem diodowym.</p> <p>Przeglądy: codzienne Pkt 1-3 i 8,9; jeden raz tygodniu pkt 4-5 i 6,7; okresowo 10.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Przegląd grafiki SCR-ów w PI.2) Przegląd sygnałów diagnostycznych.3) Sprawdzenie i ustawienie przepływu próbki.4) Wymiana filtrów wstępnych.5) Zerowanie analizatorów.6) Kalibracja gazem wzorcowym.7) Czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej jednostki klimatyzacji.8) Prowadzenie kart kontrolnych: czynności wykonane, daty przeglądów, zaistniałych usterek.9) Usunięcie stwierdzonych usterek (nie wymagających przyjazdu serwisu zewnętrznego).10) Usuwanie kondensatu ze zbiorników.

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>
oraz na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>
3. Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).

Kierownik Zamawiającego:

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Prezes Zarządu
Enea Elektrownia Połaniec Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 
Krzysztof Pawełek Bogusław Rybacki

Piotr Radzikowski

RADCA PRAWNY
WA 3185

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


Jarosław Szczepaniak

Kierownik Działu Układów,
Urządzeń Elektrycznych i AKPiA


Antoni Salij