



Zawada, dnia 12.01.2022

FZ/PZP/26/2021/3

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SWZ**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Rozbudowa i przystosowanie wybranych układów podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotła EP650 do podawania paliwa biomasowego” nr FZ/PZP/26/2021

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób:

SWZ I

- 1.1. Zamawiający zmienia zapis w SWZ I w rozdziale XVI pkt 1 na następujący:
„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 13.06.2022.”
- 1.2. Zamawiający zmienia zapis w SWZ I w rozdziale XVII pkt 1 na następujący:
„Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 14.02.2022 r. do godziny 10:00.”
- 1.3. Zamawiający zmienia zapis w SWZ I w rozdziale XVII pkt 3 na następujący:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godzinie 10:30.”

SWZ II

- 1.4. Zamawiający zmienia zapis w SWZ II w pkt 1 na następujący:
„1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Rozbudowa i przystosowanie wybranych układów do podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotła EP650” do podawania paliwa biomasowego
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch układów podawania i rozdrabniania paliwa (w postaci węgla kamiennego i biomasy) na każdym z sześciu bloków energetycznych nr 2,3,4,5,6,7 w celu osiągnięcia funkcjonalności bezpiecznego i równomiernego podawania paliwa w minimalnej ilości 28t/h dla paliwa biomasowego określonego w pkt 5.9. tabela nr 1 i 33t/h dla węgla kamiennego. Dynamika podawania paliwa ma zapewnić nie pogorszony nabór mocy i regulacyjności kotła, przyrost wydajności Układu Podawania Paliwa w zakresie od 20 do 100% obciążenia układu z gradientem co najmniej 4%/min. przy zachowaniu wszystkich Parametrów Gwarantowanych.”
- 1.5. Zamawiający zmienia zapis w SWZ II w pkt 3.3. na następujący:
„3.3 Warunkiem Koniecznym zwolnienia do realizacji prawa opcji w zakresie Etapu B, Etapu C, oraz Etapu D jest wykonanie modernizacji w zakresie Etapu A pozwalającej na uruchomienie bloku i spełnienie założonych wymagań określonych jako Gwarancja Absolutna tj. wydajności 28 t/h biomasy w postaci biomasy (podstawowy układ pracy) i nie mniej niż 33t/h węgla kamiennego (rezerwowego układu pracy). Strumień paliwa biomasowego (określonego w pkt 5.9. tabela nr 1) nie może być niższy niż 28t/h, strumień węgla nie mniejszy niż 33t/h dla każdego układu młynowego osobno.”

1.6. Zamawiający zmienia zapis w SWZ II w pkt 5.6. na następujący:

„5.6 Projekt modernizacji Układu Podawania Paliwa powinien uwzględniać w szczególności zdefiniowany poniżej rodzaj i formę biomasy kierowanej do operacji rozdrabniania (pellet: z łuski słonecznika, drzewny, słomy, inny lub mieszankę składającą się z danego rodzaju pelletu z trociny drzewnej oraz zrębki drobnej) oraz węgla kamiennego o podstawowych parametrach fizykochemicznych zestawionych w pkt 5.9. tabeli nr 1.”

1.7. Zamawiający zmienia zapis w SWZ II w pkt 9.1.1. na następujący:

„9.1.1 wydajność maksymalna: strumień paliwa biomasowego nie może być niższy niż 28t/h, strumień węgla nie mniejszy niż 33t/h dla każdego Układu Podawania Paliwa osobno (Gwarancja absolutna) – dla paliw określonych w punkcie 5.9. tabela nr 1.

Gwarantowany strumień paliwa stanowi bezwzględną gwarancję oznaczającą, że osiągnięcie wymaganych parametrów przez zmodernizowany Układ Podawania Paliwa stanowi bezwzględny i konieczny warunek dla Odbioru Końcowego dla każdego Etapu.”

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

3. Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).

Kierownik Zamawiającego:

Enea Elektrownia Połaniec S.A. Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Członek Zarządu ds. Finansowych Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Agnieszka Wojdan

Janusz Paruzel

Piotr Radzikowski
RADCY PRAWNY
WA 3185

