

Zawada, M.02 2022 r.

Nr: FZ/PZP/26/2021/14

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Rozbudowa i przystosowanie wybranych układów podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotła EP650 do podawania paliwa biomasowego”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/22/2021.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 72:

W związku z określeniem typu młyna- wolnoobrotowego, który nie jest przeznaczony do mielenia biomasy w postaci zrębki drzewnej, proszę o wykreślenie z SIWZ paliwa zrębki drobnej

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Miroslaw Jabłoński



Piotr Rudziński
RADCA PRAWNY
WA 3185