

Zawada, dnia 11.02.2022 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

FZ/PZP/30/2021/3

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na bloku 9 wraz z opcją obróbki wrębów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: „PZP”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11:

2) Zakres rzeczowy, pkt. 1. Remont części przepływowej NP.

Pasowanie uszczelnień dławicowych i międzystopniowych zgodnie z kartą pomiarową.

Prosimy o doprecyzowanie czy pasowanie uszczelnień dotyczy nowych pierścieni uszczelniających, a jeżeli tak to w czym zakresie jest dostawa nowych pierścieni uszczelniających dławnic NP.

Odpowiedź na pytanie:

Pasowanie pierścieni uszczelniających dławnic NP dotyczy sprawdzenia i korekty luzów segmentów obecnie zamontowanych na turbinie. W przypadku zaistnienia konieczności ich wymiany dostawa pierścieni po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12:

2) Zakres rzeczowy, pkt. 1. Remont części przepływowej NP.

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego badań wirnika NP. Czy Wykonawcy powinni uwzględnić w ofercie wykonanie badań NDT dostępnych powierzchni wału i ołopatkowania stopni 1,2,L-1 (strumień L+P) czy tylko badania NDT wrębów L-0 na obecność pęknięć, na podstawie których zostanie stwierdzona konieczność uruchomienia prawa Opcji?

Odpowiedź na pytanie:

Przedmiotem obecnego postępowania jest badanie NDT wrębów L-0 na obecność pęknięć i z tego zakresu wyniki badań będą podstawą do uruchomienia prawa Opcji. Cały wirnik z pozostałymi stopniami ograniczamy do badań wizualnych (będą objęte przedmiotem remontu kapitalnego w kolejnych latach).

Pytanie nr 13:

2) Zakres rzeczowy, pkt. 2. Kontrola i wyprowadzenie linii wałów.

Honowanie i pasowanie śrub sprzęgłowych na sprzęgłach SP-NP i NP-GEN.

Ponieważ otwory sprzęgłowe będą honowane prosimy o doprecyzowanie w którym zakresie jest dostawa nowych śrub sprzęgłowych SP-NP i NP-GEN?

Odpowiedź na pytanie:

Honowanie otworów, o którym mowa w zakresie ogranicza się do usunięcia rys i ewentualnych uszkodzeń wynikłych w trakcie ich demontażu śrub sprzęgłowych. W przypadku konieczności ich wymiany śruby sprzęgłowe zabezpiecza Zamawiający.

Pytanie nr 14:

2) Zakres rzeczowy, pkt. 2. Kontrola i wyprowadzenie linii wałów.

Łożysko Nr 4, Łożysko Nr 5, D-ż i m-ż pokrywy z pomiarem i „wyprowadzeniem” luzów odżynaczy olejowych.

Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę uszczelnień odżynaczy olejowych na nowe?

Odpowiedź na pytanie:

Tak – jeżeli odżynacze obecnie zamontowane posiadać będą luzy niezgodne z kartą pomiarową.

Pytanie nr 15:

2) Zakres rzeczowy, pkt. 2. Kontrola i wyprowadzenie linii wałów.

Łożysko Nr 4, Łożysko Nr 5,

W zakresie prac Zamawiający nie przewidział badań NDT łożysk nr 4,5,6.

Prosimy o odpowiedź czy Wykonawcy powinni uwzględnić w ofercie wykonanie badań NDT łożysk 4,5,6?

Odpowiedź na pytanie:

W ofercie należy uwzględnić badania NDT łożysk nr 4,5,6 (przyleganie stopu łożyskowego).

Pytanie nr 16:

4) Parametry gwarantowane

Ze względu na konieczność zagwarantowania odpowiednich poziomów drgań łożysk 1-7 prosimy o udostępnienie bieżących i historycznych danych z systemu dotyczących poziomu drgań względnych i bezwzględnych łożysk 1-7.

Odpowiedź na pytanie:


Zamawiający udostępni załącznik z danymi z systemu dotyczącymi poziomu drgań względnych i bezwzględnych łożysk 1-7.

Piotr Radzikowski
RADCY PRAWNY
WA.3185


Przewodniczący
Komisji Przetargowej

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)

Główny Specjalista ds. Blokowych


Janusz Lampart

Specjalista ds. Blokowych


Jan Kolarz

Specjalista ds. Zakupów


Leszek Madej