



- Uwagi:
- Ostre krawędzie stępzić.
 - Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997.
 - Wykonać badanie spoin:
100% badań VT wg PN-EN 970:1999.

6	Śruba M12x25 - B-5,6	4				PN-EN 10028-2:2010	
5	Śruba M16x35 -B-5,6	6				PN-EN 10028-2:2010	
4	Czop Ø40x950	1					
3	Pieścień	2				01.002.09.023.003.1	3-05535
2	Tarcza	1				01.002.09.023.002.1	3-05534
1	Kapłur	1				01.002.09.023.001.1	4-07282
Poz	Nazwa	II szt	Mat	Masa (kg)	Nr rys/Norma	Nr arch	
Zmiana	Nr karty	Podpis					
			Data	Zmiana	Nr karty	Podpis	Data
			OBJEKT Kodol. Palniki węglowe, Dysza obrotowa.				
Material							
Konstr.	mgr inż. Robert Drogosz	01.2019					
Kreślił	mgr inż. Robert Drogosz	01.2019					
Sprawdz.	mgr inż. J. Han						
Zatwierdził.							
ELPOSERWIS		Podziałka					
POLANIEC		1:5					
				Zastęp. rys. nr		Nr arch	
				Zastęp. rys. nr		2 - 02838	
Nr rysunku			01.002.09.023.000.1				
ZESPÓŁ/CZEŚĆ			Łożyisko z czopem.				
			Nr ark.				
			II. ark.				
			Nazwa DOKS				