

Zawada, dnia 27.04.2022 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

FZ/PZP/10/2022/2

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont kapitalny turbozespołu 13K205/225-ND41-M2 (TG-9) w Enea Elektrownia Połaniec S. A.”.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

W Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. b) SWZ część I, o treści:

„Rozdział VII pkt 2 ppkt 4) lit. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- w zakresie montażu łopatek ND41 ostatniego stopnia wirnika NP Wykonawca zrealizował co najmniej jeden projekt dla turbin pow. 200MW; ”

zastępuje się następującym:

„Rozdział VII pkt 2 ppkt 4) lit. b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- w zakresie montażu łopatek ND41 ostatniego stopnia wirnika NP Wykonawca zrealizował co najmniej jeden projekt dla turbin pow. 200MW; ”



Zmiana nr 2:

W Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. c) SWZ część I, o treści:

„Rozdział VII pkt 2 ppkt 4) lit. c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- w zakresie czyszczenia (płukania) układów olejowych turbozespołu Wykonawca przeprowadził minimum 3 tego typu zakresy prac obejmujących wszystkie układy olejowe turbozespołów powyżej 200MW;”

zastępuje się następującym:

„Rozdział VII pkt 2 ppkt 4) lit. c) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- w zakresie czyszczenia (płukania) układów olejowych turbozespołu Wykonawca przeprowadził minimum 3 tego typu zakresy prac obejmujących układy olejowe (w tym co najmniej układ oleju smarowego i regulacyjnego) turbozespołów powyżej 200MW;”

Zmiana nr 3:

Rozdział VIII SWZ część I, o treści:

„VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 1), pkt. 4) p.z.p.¹.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.”

zastępuje się następującym:

„VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie p.z.p.

¹ W zależności od postępowania dodatkowo do rozważenia art.109 ust. 1. pkt. 7-10 i art. 393 p.z.p.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 i ust. 2 p.z.p, z uwzględnieniem art. 393 ust. 4 p.z.p.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 1), pkt. 4) p.z.p.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Podstawy wykluczenia z postępowania na ustanowione w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „ustawa dot. bezpieczeństwa narodowego”).
7. Zamawiający informuje, iż Wykonawca podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy dot. bezpieczeństwa narodowego, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie takiego zamówienia, podlega karze pieniężnej na warunkach określonych w tej ustawie.

Informacja dotycząca zakazu udzielania wszelkich zamówień publicznych

8. Zamawiający informuje, o treści art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w którym przewidziano:

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (tj. dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2009/81/WE) na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

- w tym podwykonawców, Wykonawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zmiana nr 4:

Rozdział IX SWZ część I, o treści:

„IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
 - 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
 - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
 - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych¹⁴:
 - 1) **Oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do

¹⁴ Patrz art. 126 ust. 1 p.z.p.

- udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 12 do SWZ¹⁵;
- 2) **Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat¹⁶ dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. a) oraz w okresie ostatnich 5 lat dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. b) i c), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 13 do SWZ¹⁷;**
 - 3) **Dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. d) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 Części I SWZ;**
 - 4) **Dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. e) – oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia kompletną dokumentacją od producenta turbiny na wykonanie przedmiotowego zakresu prac;**
 - 5) **Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (Zamawiający nie określa wzoru informacji). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.;**
 - 6) **Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 16 do SWZ¹⁸.**
 - 7) **Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 16 do SWZ**
 - 8) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem¹⁹.**

¹⁵ Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 r.p.ś.d.

¹⁶ Wzór opracowano przy założeniu, że przedmiotem zamówienia nie są dostawy powtarzające się, czy też świadczone w sposób ciągły. Opis dostosowany wyłączenie do sytuacji, w której w ramach prezentacji doświadczenia można legitymować się wyłączenie dostawami zakończonymi.

¹⁷ Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 r.p.ś.d.

¹⁸ Oświadczenie jest wymagane zarówno na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczących obowiązkowych podstaw wykluczenia jak i podstaw fakultatywnych o jakich stanowi art. 109 p.z.p. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 r.p.ś.d.

¹⁹ Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 r.p.ś.d.

- 9) **Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych** w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 p.z.p., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem (informacja wymagana w przypadku usług o wartości co najmniej 10 mln euro)²⁰.
 - 10) **Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 - 11) **Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 - 12) **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich

²⁰ Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 r.p.ś.d. Zgodnie z art. 108 ust. 2 p.z.p. z postępowania, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

zastępuje się następującym:

„IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Z TYM ZWIĄZANE

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za

pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
 - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
 - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
- 1) **Oświadczenie wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **załącznik nr 12 do SWZ**;
 - 2) **Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat⁹ dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. a), litera b) oraz litera c)**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi **Załącznik nr 13 do SWZ**;
 - 3) **Dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. d) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 14 Części I SWZ**;

⁹ Wzór opracowano przy założeniu, że przedmiotem zamówienia nie są dostawy powtarzające się, czy też świadczone w sposób ciągły. Opis dostosowany wyłączenie do sytuacji, w której w ramach prezentacji doświadczenia można legitymować się wyłączenie dostawami zakończonymi.

- 4) Dla warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. e) – oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia kompletną dokumentacją od producenta turbiny na wykonanie przedmiotowego zakresu prac;
- 5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (Zamawiający nie określa wzoru informacji). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.;
- 6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p., art. 7 ust. 1 ustawy dot. bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576; wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 16 do SWZ**.
- 7) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 16 do SWZ**
- 8) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 9) Informacja z **Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych** w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 p.z.p., art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy dot. bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- 10) **Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- 11) **Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- 12) **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., art. 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) ustawy dot. bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

8. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 2 oraz art. 7 ustawy dot. bezpieczeństwa narodowego, przed wyborem najkorzystniejszej oferty sprawdza czy Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona, znajduje się na liście osób i podmiotów podlegających wykluczeniu z postępowania Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych."

Zmiana nr 5:

Rozdział I SWZ część II, o treści:

„

Lp.	Wyszczególnienie	Uwagi i materiały
I	Remont części WP turbiny:	
1	Demontaż/montaż sondy pomiarowej BOTT i opomiarowania	W przypadku uszkodzenia sondy podczas demontażu – nową sondę zabezpiecza Wykonawca
2	Demontaż/montaż korpusu zewnętrznego (górze)	
2.1	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badanie na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć,
2.2	Przygotowanie do badań i badania korpusu dolnego (strona wewnętrzna i zewnętrzna korpusu)	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
2.3	Legalizacja przylegania przyłg i powierzchni podziałowej	
2.4	Wymiana śrub na nowe – korpus zewnętrzny WP	Śruby dwustronne: • M100x6, L=640mm, – 32 szt. • M80x6, L600mm, – 22 szt. zabezpiecza – Wykonawca
2.5	Legalizacja przyłg uszczelniających kołnierzy na dolocie pary do górnych zaworów regulacyjnych WP	Kołnierze dolotowe do zaworów WP • Uszczelka wielokrawędziowa MWK18 FI 285x201x4mm +2X0,5 C276/FG-APX – 2szt. zabezpiecza Wykonawca • Wymiana śrub dwustronnych na nowe M64x4 – 24szt. zabezpiecza – Wykonawca Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
3	Remont korpusu wewnętrznego i obejm (górze i dół) WP	
3.1	Demontaż/montaż korpusu wewnętrznego i obejm (górze i dół) WP	
3.2	Pomiary geometrii i deformacji	
3.3	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badania dostępnych powierzchni korpusu i ołopatkowania na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: • VT – Wizualne,	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć.

	<ul style="list-style-type: none"> • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne). 	
3.4	Kalibracja ubytków, przejść krawędzi	
3.5	<p>Legalizacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powierzchni podziałowej, - Wytoczeń wewnętrznych, osiowo i promieniowo, - Zabieleń pod nakrętki śrub podziałowych, - Łap i zawieszzeń, - Zaczepów pod pierścienie uszczelniające tłoka, - Rowków pod wpusty centrujące i ustalające, - Kalibrowanie otworów gwintowych, - Otworów pod kołki. 	
3.6	Naprawa ewentualnych uszkodzeń w układzie łopatkowym, stacjonarnym	
3.7	Demontaż starych i montaż nowych blaszek uszczelniających (100%)	
3.8	Przetoczenie blaszek (wg pomiarów wirnika)	
3.9	Pomiary geometrii korpusu po remoncie	
3.10	Demontaż/montaż pierścieni teleskopowych, czyszczenie, pasowanie, pomiary	W przypadku konieczności wymiany pierścienie zabezpiecza – Wykonawca
3.11	Wymiana śrub na nowe – korpus wewnętrzny WP	<p>Śruby dwustronne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M110x6, L=630mm, 14 szt. • M90x6, L=510mm, 6 szt. <p>zabezpiecza – Wykonawca</p>
3.12	<p>Przygotowanie dokumentacji po remoncie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z przeglądu, - Metryki pomiarowe, - Komplet świadectw, ekspertyz, wyniki badań 	
4	Remont wirnika WP	
4.1	Demontaż i montaż wirnika WP	
4.2	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek, czopów	
4.3	Pomiar geometrii wirnika WP	
4.4	Remont uszczelnień międzystopniowych i dławicowych	Wymiana 100% blaszek uszczelniających, blaszki zabezpiecza –Wykonawca
4.5	<p>Obróbka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wytoczenie 100% blaszek uszczelniających • Legalizacja rowków pod blaszki uszczelniające, montaż, tamowanie i obróbka nowych blaszek uszczelniających (międzystopniowych i dławicowych) na wymiar z uwzględnieniem luzów promieniowych (zgodnie dokumentacją konstrukcyjną), 	
4.6	Legalizacja czopów, uszczelnień parowych i olejowych, wykonanie ścieżki pomiarowej.	
4.7	<p>Badania 100% dostępnych powierzchni wirnika i ołopatkowania wirnika na obecność pęknięć i wad. Badania nieniszczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne 	
4.8	Pomiar geometrii wirnika po remoncie	
4.9	Wyważanie wysokoobrotowe wirnika na obrotach znamionowych 3000 obr/min.	
4.10	Remont zdemontowanego regulatora bezpieczeństwa	

	wirnika WP: <ul style="list-style-type: none"> - Demontaż i przegląd techniczny regulatora bezpieczeństwa, - Wytypowanie części niezbędnych do wymiany i ustalenie dalszego zakresu prac, - Montaż i wykonanie prób. 	
4.11	Przygotowanie dokumentacji poremontowej: <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z przeglądu, - Metryka pomiarowa, - Komplet świadectw badań wirnika, - Metryka pomiarowa poremontowa, - Świadectwo wyważania wirnika. 	
5	Demontaż/montaż obejm tarcz kierowniczych	
5.1	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek i pozostałych powierzchni obejm i tarcz kierowniczych	
5.2	Wymiana blaszek uszczelniających i obróbka na wymiar zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną	
5.3	Wymiana pierścieni uszczelnień międzystopniowych	
5.4	Badania na obecność pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne). 	

6	Demontaż/montaż dławnic	
6.1	Czyszczenie strumieniowe, przygotowanie do badań, badania na obecność pęknięć	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
6.2	Przygotowanie do badań, badania Badania na obecność pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne). 	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
6.3	Wymiana segmentów uszczelnień dławnicowych oraz sprężyn na nowe	Segmenty i sprężyny zabezpiecza Wykonawca

zastępuje się następującym:

Lp.	Wyszczególnienie	Uwagi i materiały
1	Remont części WP turbiny:	
1	Demontaż/montaż sondy pomiarowej BOTT i opomiarowania	W przypadku uszkodzenia sondy podczas demontażu – nową sondę zabezpiecza Wykonawca
2	Demontaż/montaż korpusu zewnętrznego (góra)	
2.1	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badanie na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki

2.2	Przygotowanie do badań i badania korpusu dolnego (strona wewnętrzna i zewnętrzna korpusu)	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
2.3	Legalizacja przylegania przyłg i powierzchni podziałowej	
2.4	Wymiana śrub na nowe – korpus zewnętrzny WP	Śruby dwustronne: <ul style="list-style-type: none"> • M100x6, L=640mm, – 32 szt. • M80x6, L600mm, – 22 szt. zabezpiecza – Wykonawca
2.5	Legalizacja przyłg uszczelniających kołnierzy na dolocie pary do górnych zaworów regulacyjnych WP	Kołnierze dolotowe do zaworów WP <ul style="list-style-type: none"> • Uszczelka wielokrawędziowa MWK18 FI 285x201x4mm +2X0,5 C276/FG-APX – 2szt. zabezpiecza Wykonawca • Wymiana śrub dwustronnych na nowe M64x4 – 24szt. zabezpiecza – Wykonawca Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
3	Remont korpusu wewnętrznego i obejm (góra i dół) WP	
3.1	Demontaż/montaż korpusu wewnętrznego i obejm (góra i dół) WP	
3.2	Pomiary geometrii i deformacji	
3.3	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badania dostępnych powierzchni korpusu i ołopatkowania na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne). 	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
3.4	Kalibracja ubytków, przejść krawędzi	
3.5	Legalizacja: <ul style="list-style-type: none"> - Powierzchni podziałowej, - Wytoczeń wewnętrznych, osiowo i promieniowo, - Zabieleń pod nakrętki śrub podziałowych, - Łap i zawiesznień, - Zaczepów pod pierścienie uszczelniające tłoka, - Rowków pod wpusty centrujące i ustalające, - Kalibrowanie otworów gwintowych, - Otworów pod kołki. 	
3.6	Naprawa ewentualnych uszkodzeń w układzie łopatkowym, stacjonarnym	
3.7	Demontaż starych i montaż nowych blaszek uszczelniających (100%)	
3.8	Przetoczenie blaszek (wg pomiarów wirnika)	
3.9	Pomiary geometrii korpusu po remoncie	
3.10	Demontaż/montaż pierścieni teleskopowych, czyszczenie, pasowanie, pomiary	W przypadku konieczności wymiany pierścienie zabezpiecza – Wykonawca
3.11	Wymiana śrub na nowe – korpus wewnętrzny WP	Śruby dwustronne: <ul style="list-style-type: none"> • M110x6, L=630mm, 14 szt. • M90x6, L=510mm, 6 szt. zabezpiecza – Wykonawca

3.12	Przygotowanie dokumentacji po remontowej: - Protokół z przeglądu, - Metryki pomiarowe, - Komplety świadectw, ekspertyz, wyniki badań	
4	Remont wirnika WP	
4.1	Demontaż i montaż wirnika WP	
4.2	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek, czopów	
4.3	Pomiar geometrii wirnika WP	
4.4	Remont uszczelnień międzystopniowych i dławicowych	Wymiana 100% blaszek uszczelniających, blaszki zabezpiecza –Wykonawca
4.5	Obróbka: <ul style="list-style-type: none"> • Wytoczenie 100% blaszek uszczelniających • Legalizacja rowków pod blaszki uszczelniające, montaż, tamowanie i obróbka nowych blaszek uszczelniających (międzystopniowych i dławicowych) na wymiar z uwzględnieniem luzów promieniowych (zgodnie dokumentacją konstrukcyjną), 	
4.6	Legalizacja czopów, uszczelnień parowych i olejowych, wykonanie ścieżki pomiarowej.	
4.7	Badania 100% dostępnych powierzchni wirnika i oopatkovania wirnika na obecność pęknięć i wad. Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne 	
4.8	Pomiar geometrii wirnika po remoncie	
4.9	Wyważanie wysokoobrotowe wirnika na obrotach znamionowych 3000 obr/min.	
4.10	Remont zdemontowanego regulatora bezpieczeństwa wirnika WP: <ul style="list-style-type: none"> - Demontaż i przegląd techniczny regulatora bezpieczeństwa, - Wytypowanie części niezbędnych do wymiany i ustalenie dalszego zakresu prac, - Montaż i wykonanie prób. 	
4.11	Przygotowanie dokumentacji poremontowej: <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z przeglądu, - Metryka pomiarowa, - Komplet świadectw badań wirnika, - Metryka pomiarowa poremontowa, - Świadectwo wyważania wirnika. 	
5	Demontaż/montaż obejm tarcz kierowniczych	
5.1	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek i pozostałych powierzchni obejm i tarcz kierowniczych	
5.2	Wymiana blaszek uszczelniających i obróbka na wymiar zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną	
5.3	Wymiana pierścieni uszczelnień międzystopniowych	
5.4	Badania na obecność pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne). 	

6	Demontaż/montaż dławnic	
6.1	Czyszczenie strumieniowe, przygotowanie do badań, badania na obecność pęknięć	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
6.2	Przygotowanie do badań, badania Badania na obecność pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne). 	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
6.3	Wymiana segmentów uszczelnień dławnicowych oraz sprężyn na nowe	Segmenty i sprężyny zabezpiecza Wykonawca

Zmiana nr 6:

Rozdział II SWZ część II, o treści:

II	Remont części SP turbiny:	
1	Demontaż/montaż rurociągów przelotowych SP/NP, cięgien zaworów i oprzyrządowania	
1.1	Legalizacja powierzchni przylg uszczelniających	Uszczelki MPL26 (1620 x 1560 x 5) szt. 4 na rurociągi przelotowe SP-NP zabezpiecza – Wykonawca. Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
2	Demontaż/montaż sondy pomiarowej BOTT i opomiarowania	W przypadku uszkodzenia sondy podczas demontażu – nową sondę zabezpiecza Wykonawca
3	Demontaż/montaż korpusu zewnętrznego (góra)	
3.1	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badanie na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
3.2	Przygotowanie do badań i badania korpusu dolnego (strona wewnętrzna i zewnętrzna korpusu)	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
3.3	Legalizacja przylegania przylg i powierzchni podziałowej	
3.4	Legalizacja przylg uszczelniających kołnierzy na dolocie pary	Kołnierze dolotowe do zaworów SP: <ul style="list-style-type: none"> • Uszczelki MWK18 FI 472x387x7, MAT.ALLOY C276 – 2 szt. zabezpiecza Wykonawca Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
4	Remont korpusu wewnętrznego i obejm (góra i dół) SP	
4.1	Demontaż/montaż korpusu wewnętrznego i obejm (góra i dół) SP	
4.2	Pomiary geometrii	
4.3	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie)	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć

	Badanie powierzchni korpusu i ołopatkowania na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne) 	
4.4	Kalibracja ubytków, przejść krawędzi	
4.5	Legalizacja przylegania: <ul style="list-style-type: none"> - Powierzchni podziałowej - Wytoczeń wewnętrznych, osiowo i promieniowo, - Zabieleń pod nakrętki śrub podziałowych, - Łap i zawieszzeń, - Zaczepów pod pierścienie uszczelniające tłoka, - Rowków pod wpusty centrujące i ustalające, - Kalibrowanie otworów gwintowanych, - Otworów pod kołki. 	Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
4.6	Naprawa ewentualnych uszkodzeń w układzie łopatkowym, stacjonarnym	
4.7	Demontaż starych i montaż nowych blaszek uszczelniających (100%)	
4.8	Przetoczenie blaszek (wg pomiarów wirnika)	
4.9	Pomiary geometrii korpusu po remoncie	
4.10	Demontaż/montaż pierścieni teleskopowych, czyszczenie, pasowanie, pomiary	W przypadku konieczności wymiany pierścienie zabezpiecza – Wykonawca
4.11	Przygotowanie dokumentacji po remoncie: <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z przeglądu, - Metryki pomiarowe, - Komplet świadectw, ekspertyz, wyniki badań. 	
5	Remont wirnika SP	
5.1	Demontaż i montaż wirnika SP	
5.2	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek, czopów	
5.3	Pomiar geometrii wirnika SP	
5.4	Remont uszczelnień międzystopniowych i dławicowych.	Wymiana 100% blaszek uszczelniających, blaszki zabezpiecza – Wykonawca
5.5	Obróbka: <ul style="list-style-type: none"> - Wytoczenie 100% blaszek uszczelniających, - Legalizacja rowków pod blaszki uszczelniające, montaż, tamowanie i obróbka nowych blaszek na wymiar (zgodnie dokumentacją konstrukcyjną), czopów i pozostałych powierzchni wirnika. 	
5.6	Legalizacja powierzchni czopów łożyskowych, powierzchni uszczelniających oraz sprzęgieł wykonanie ścieżki pomiarowej	
5.7	Badania 100% dostępnych powierzchni wirnika i ołopatkowania wirnika na obecność pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne) 	
5.8	Pomiar geometrii wirnika po remoncie	

5.9	Wyważanie wysokoobrotowe wirnika na obrotach znamionowych 3000 obr/min.	
5.10	Przygotowanie dokumentacji poremontowej: <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z przeglądu, - Metryka pomiarowa, - Komplet świadectw badań wirnika, - Metryka pomiarowa poremontowa, - Świadectwo wyważania wirnika. 	
6	Demontaż/montaż obejm tarcz kierowniczych	
6.1	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek i pozostałych powierzchni obejm i tarcz kierowniczych	
6.2	Wymiana blaszek uszczelniających i obróbka na wymiar zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną	
6.3	Wymiana pierścieni uszczelnień międzystopniowych	
7	Demontaż/montaż dławnic	
7.1	Czyszczenie strumieniowe, przygotowanie do badań, badania na obecność pęknięć	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
7.2	Przygotowanie do badań, badania	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć
7.3	Wymiana segmentów uszczelnień dławnicowych oraz sprężyn na nowe	Segmenty i sprężyny zabezpiecza Wykonawca
7.4	Legalizacja przylegania przylg i powierzchni podziałowej	Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.

zastępuje się następującym:

II	Remont części SP turbiny:	
1	Demontaż/montaż rurociągów przelotowych SP/NP, cięgien zaworów i oprzyrządowania	
1.1	Legalizacja powierzchni przylg uszczelniających	Uszczelki MPL26 (1620 x 1560 x 5) szt. 4 na rurociągi przelotowe SP-NP zabezpiecza – Wykonawca. Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
2	Demontaż/montaż sondy pomiarowej BOTT i opomiarowania	W przypadku uszkodzenia sondy podczas demontażu – nową sondę zabezpiecza Wykonawca
3	Demontaż/montaż korpusu zewnętrznego (górze)	
3.1	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badanie na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
3.2	Przygotowanie do badań i badania korpusu dolnego (strona wewnętrzna i zewnętrzna korpusu)	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
3.3	Legalizacja przylegania przylg i powierzchni podziałowej	
3.4	Legalizacja przylg uszczelniających kołnierzy na dolocie pary	Kołnierze dolotowe do zaworów SP: <ul style="list-style-type: none"> • Uszczelki MWK18 FI 472x387x7, MAT.ALLOY C276 – 2 szt. zabezpiecza Wykonawca Legalizacja wykonana na podstawie fot

		pomiarowych Wykonawcy.
4	Remont korpusu wewnętrznego i obejm (góra i dół) SP	
4.1	Demontaż/montaż korpusu wewnętrznego i obejm (góra i dół) SP	
4.2	Pomiary geometrii	
4.3	Przygotowanie do badań (czyszczenie strumieniowe lub szlifowanie) Badanie powierzchni korpusu i ołatkowania na obecność pęknięć i naprawa ewentualnych pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: <ul style="list-style-type: none"> • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne) 	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
4.4	Kalibracja ubytków, przejść krawędzi	
4.5	Legalizacja przylegania: <ul style="list-style-type: none"> - Powierzchni podziałowej - Wytoczeń wewnętrznych, osiowo i promieniowo, - Zabieleń pod nakrętki śrub podziałowych, - Łap i zawieszce, - Zaczepów pod pierścienie uszczelniające tłoka, - Rowków pod wpusty centrujące i ustalające, - Kalibrowanie otworów gwintowanych, - Otworów pod kołki. 	Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.
4.6	Naprawa ewentualnych uszkodzeń w układzie łopatkowym, stacjonarnym	
4.7	Demontaż starych i montaż nowych blaszek uszczelniających (100%)	
4.8	Przetoczenie blaszek (wg pomiarów wirnika)	
4.9	Pomiary geometrii korpusu po remoncie	
4.10	Demontaż/montaż pierścieni teleskopowych, czyszczenie, pasowanie, pomiary	W przypadku konieczności wymiany pierścienie zabezpiecza – Wykonawca
4.11	Przygotowanie dokumentacji po remontowej: <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z przeglądu, - Metryki pomiarowe, - Komplet świadectw, ekspertyz, wyniki badań. 	
5	Remont wirnika SP	
5.1	Demontaż i montaż wirnika SP	
5.2	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek, czopów	
5.3	Pomiar geometrii wirnika SP	
5.4	Remont uszczelnień międzystopniowych i dławicowych.	Wymiana 100% blaszek uszczelniających, blaszki zabezpiecza – Wykonawca
5.5	Obróbka: <ul style="list-style-type: none"> - Wytoczenie 100% blaszek uszczelniających, - Legalizacja rowków pod blaszki uszczelniające, montaż, tamowanie i obróbka nowych blaszek na wymiar (zgodnie dokumentacją konstrukcyjną), czopów i pozostałych powierzchni wirnika. 	
5.6	Legalizacja powierzchni czopów łożyskowych, powierzchni uszczelniających oraz sprzęgieł wykonanie ścieżki pomiarowej	

5.7	Badania 100% dostępnych powierzchni wirnika i ołopatkowania wirnika na obecność pęknięć i wad. (Badania nieniszczące: • VT – Wizualne, • MT – Magnetyczno – Proszkowe, • PT - Penetracyjne)	
5.8	Pomiar geometrii wirnika po remoncie	
5.9	Wyważanie wysokoobrotowe wirnika na obrotach znamionowych 3000 obr/min.	
5.10	Przygotowanie dokumentacji poremontowej: - Protokół z przeglądu, - Metryka pomiarowa, - Komplet świadectw badań wirnika, - Metryka pomiarowa poremontowa, - Świadectwo wyważania wirnika.	
6	Demontaż/montaż obejm tarcz kierowniczych	
6.1	Czyszczenie strumieniowe, badania łopatek i pozostałych powierzchni obejm i tarcz kierowniczych	
6.2	Wymiana blaszek uszczelniających i obróbka na wymiar zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną	
6.3	Wymiana pierścieni uszczelnień międzystopniowych	
7	Demontaż/montaż dławnic	
7.1	Czyszczenie strumieniowe, przygotowanie do badań, badania na obecność pęknięć	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
7.2	Przygotowanie do badań, badania	Dotyczy szlifowania do zaniku pęknięć o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ścianki
7.3	Wymiana segmentów uszczelnień dławnicowych oraz sprężyn na nowe	Segmenty i sprężyny zabezpiecza Wykonawca
7.4	Legalizacja przylegania przyłg i powierzchni podziałowej	Legalizacja wykonana na podstawie fot pomiarowych Wykonawcy.

Zmiana nr 7:

W Rozdziale XVI punkt 1. SWZ część I, o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 06.08.2022 r.”

zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 09.08.2022 r.”

Zmiana nr 8:

W Rozdziale XVII punkt 1. SWZ część I, o treści:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09.05.2022 r. do godziny 10:00.”

zastępuje się następującym:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 12.05.2022 r. do godziny 10:00.”

Zmiana nr 9:**W Rozdziale XVII punkt 3. SWZ część I, o treści:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2022 r. o godzinie 10:30”

zastępuje się następującym:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godzinie 10:30”

Zmiana nr 10:**Pkt 7.1 SWZ część III, o treści:**

„7.1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, że Usługi doprowadzą do osiągnięcia gwarantowanych wyników eksploatacyjnych Przedmiotu Zamówienia[„Gwarantowane Parametry”], podanych poniżej:

Lp.	Opis	Wartość Gwarantowanych Parametrów	Rozwiązanie umowy z uwagi na brak osiągnięcia gwarancyjnych parametrów po odbiorze końcowym
		Przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji	
1	drżania względne określone wg. normy ISO 20816-2:2017	Łożyska 1-3 klasa A (80 µm)	powyżej 165 µm
2	drżania względne określone wg. normy ISO 20816-2:2017	Łożyska 4-7 klasa A/B (max 165 µm)	powyżej 165 µm
3	Drgania bezwzględne	Łożyska 1-3 klasa A (max 3,8 mm/s)	powyżej 11,5 mm/s
4	Drgania bezwzględne	Łożyska 4-7 klasa A/B (max	Powyżej 11,5 mm/s

		7,5 mm/s)	
--	--	-----------	--

”

zastępuje się następującym:

„7.1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, że Usługi doprowadzą do osiągnięcia gwarantowanych wyników eksploatacyjnych Przedmiotu Zamówienia[„Gwarantowane Parametry”], podanych poniżej:

Lp.	Opis	Wartość Gwarantowanych Parametrów	Odstąpienie od umowy z uwagi na brak osiągnięcia parametrów gwarancyjnych po odbiorze końcowym
		Przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji	
1	drżania względne określone wg. normy ISO 20816-2:2017	Łożyska 1-3 klasa A (80 µm)	powyżej 165 µm
2	drżania względne określone wg. normy ISO 20816-2:2017	Łożyska 4-7 klasa A/B (max 165 µm)	powyżej 165 µm
3	Drgania bezwzględne określone wg. normy ISO 20816-2:2017	Łożyska 1-3 klasa A (max 3,8 mm/s)	powyżej 11,5 mm/s
4	Drgania bezwzględne określone wg. normy ISO 20816-2:2017	Łożyska 4-7 klasa A/B (max 7,5 mm/s)	Powyżej 11,5 mm/s

”

Zmiana nr 11:

Zamawiający w SWZ część III, dodaje punkt 11.12, w następującym brzmieniu:

„11.12. Strony będą stosować postanowienia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który przewiduje, iż zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania Umowy na rzecz lub z udziałem:

11.12.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

11.12.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

11.12.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

- w tym podwykonawców, Wykonawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Umowy."

Zmiana nr 12:

Pkt 13.7. SWZ część III, o treści:

„13.7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 25% Wynagrodzenia Całkowitego netto.”

zastępuje się następującym:

„13.7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20% Wynagrodzenia Całkowitego netto.”

Zmiana nr 13:

Zamawiający w SWZ część III, dodaje punkt 13.14, w następującym brzmieniu:

„13.14. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zasady potrąceń kar umownych należy interpretować zgodnie z postanowieniami art. 15r1 Ustawy antykrzysowej.”

Zmiana nr 14:

Zamawiający w SWZ część III, dodaje punkt 19.16, w następującym brzmieniu:

„19.16. Jeśli podczas wykonywania Umowy na terenie Zamawiającego, wystąpią niebezpieczne warunki pracy lub Wykonawca zetknie się z materiałami niebezpiecznymi (w tym azbest) wymagającymi specjalnego traktowania lub usunięcia, Wykonawca nie ma obowiązku kontynuowania pracy. W takim przypadku Zamawiający zlikwiduje na swój koszt niebezpieczne warunki zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami tak, aby praca Wykonawcy w ramach Umowy mogła być w sposób bezpieczny kontynuowana, a Strony dokonają w razie potrzeby odpowiedniej korekty harmonogramu i terminu wykonania Przedmiotu Umowy.”

Zmiana nr 15:

Załącznik nr 7 do SWZ część III, pkt 2 ppkt 2) o treści:



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

„Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także podwykonawcy.”

zastępuje się następującym:

„Ochroną jako ubezpieczeni objęte będą również szkody wyrządzone przez podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę działających w ramach niniejszej Umowy.”

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Krzysztof Pawełek

Janusz Paruzel

(podpis kierownika Zamawiającego)

Piotr Radzikowski
RADCA PRAWNY
WA 3185

Główny Specjalista ds. Blokowych

Specjalista ds. Blokowych

Specjalista ds. Zakupów

Janusz Lampart

Jan Kolarz

Leszek Madej