

Zawada, ^{23.05}.....2022 r.

Nr: FZ/PZP/17/2022/2

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Zaprojektowanie dostawa, montaż i uruchomienie dwóch młynów przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/17/2022.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

PYTANIA NR 1 – 17 DOTYCZĄ SWZ CZ. II

Pytanie 1:

Pkt. 5.1.7 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wykreślenie punktu

Śruby muszą zostać naprawione i przystosowane do nowej ramy. Wymiana śrub wiązałaby się z wymiana fundamentu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wymiana śrub i związanego z tym fundamentu jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje w tym względzie modyfikacji w SWZ cz. II:

- w pkt 2,
- w pkt 5.1.29,
- w pkt 5.3.5,
- w pkt 5.5.14,
- w pkt 7.27,
- w pkt 9.1,
- w pkt 9.2.

Pytanie 2:

Pkt. 5.1.32 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wykreślenie punktu

Śruby muszą zostać naprawione i przystosowane do nowej ramy. Wymiana śrub wiązałaby się z wymiana fundamentu.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wymiana śrub i związanego z tym fundamentu jest w zakresie przedmiotu zamówienia. **Zamawiający dokonuje w tym względzie modyfikacji w SWZ cz. II:**

- w pkt 2,
- w pkt 5.1.29,
- w pkt 5.3.5,

- w pkt 5.5.14,
- w pkt 7.27,
- w pkt 9.1,
- w pkt 9.2.

Pytanie 3:

Pkt. 5.3.1 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„Naprawy i adaptacji istniejących śrub fundamentowych ramy fundamentowej”

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 4:

Pkt. 5.3.2 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„Naprawy i adaptacji istniejących śrub fundamentowych ramy silnika napędowego”

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 5:

Pkt. 5.2.12 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„kompletnego zestawu specjalistycznych urządzeń lub narzędzi remontowych koniecznych do prowadzenia prac serwisowo-remontowych w tym siłownik otwierania drzwi z agregatem hydraulicznym oraz trawersa montażową do drzwi– 1 szt. / 2 młyny. W zakres ten nie wchodzi wciągarki, podnośniki, zawiesia itp. Oferent przedstawi jedynie wytyczne do ich doboru”

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie 6:

Pkt. 5.3.5 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„odtworzenia wylewki betonowej po pracach demontażowych oraz ewentualne wykonanie remontu ~~lub przebudowy fundamentu~~ w zakresie wynikającym z ekspertyzy budowlanej. Jeżeli ekspertyza budowlana fundamentu wykaże konieczność naprawy lub wymiany fundamentu - Oferent w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawi stosowną ofertę cenowoterminową na naprawę lub wymianę fundamentu oraz zweryfikuje harmonogram realizacji zadania.”

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 5.3.5 SWZ cz. II w sposób następujący:

„5.3.5. SWZ cz. II - 5.3.5 - wykonanie wymiany fundamentu z odtworzeniem wylewki betonowej po pracach demontażowych”

Pytanie 7:

Pkt. 5.5.5 SWZ cz.II – Proszę o doprecyzowanie i uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez zapis:
„pełna dokumentacja techniczna dla podłączenia obwodów zewnętrznych z zakresu elektrycznego i AKPiA”

Odpowiedź na pytanie 7:

Wszystkie specyfikacje techniczne służące do prawidłowego podłączenia urządzeń zewnętrznych, w szczególności: dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji producenta, opisy funkcjonalne urządzenia.

Pytanie 8:

Pkt. 7.35 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze u Wykonawcy w zakresie prób i montażu próbnego na stanowisku fabrycznym ~~(po uprzednim pozytywnym odbiorze dokumentacji technicznej/wykonawczej przez Zamawiającego). Wykonawca przekaże wymaganą dokumentację techniczną Zamawiającemu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego dnia dokonania odbioru.~~ Wykonawca podczas odbiorów udostępni Zamawiającemu do wglądu dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbiorów.”

Dokumentacja wykonawcza stanowi know-how wykonawcy i stanowi jego tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumentacja wykonawcza nie jest przekazywana i udostępniana.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 7.35 SWZ cz. II w sposób następujący:

„7.35 Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze u Wykonawcy w zakresie prób i montażu próbnego na stanowisku fabrycznym (po uprzednim pozytywnym odbiorze dokumentacji jakościowo-montażowej przez Zamawiającego). Wykonawca przekaże wymaganą dokumentację jakościowo-montażową Zamawiającemu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego dnia dokonania odbioru.”

Pytanie 9:

Pkt. 7.46 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„Minimum na 2 dni przed dostawą Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia dostawy, ~~przekazania dokumentacji jakościowej planowanych dostaw elementów~~ i potwierdzenia gotowości Zamawiającego do rozładunku.”

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 10:

Definicje techniczne pkt.20 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:

„Czas pracy Młyna gwarantowany przez Wykonawcę dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych określony dla mielenia paliwa biomasowego do 20 000 godzin pracy, oraz na węglu i mieszkankach węgla z biomasą do 14 000h pracy nie dłużej jednak niż 48 miesięcy od chwili uruchomienia Młyna.”

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie 11:

Pkt. 9.1 Lp.1 SWZ cz.II – Wnioskujemy o zmianę ilości dni kalendarzowych z 30 na 60 dla pkt.5.5.3

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 9.1 Lp.1 i Lp.2 SWZ cz. II w sposób następujący:

LP	Zakres	Ilość dni kalendarzowych	Odpowiedzialność
1	Dostawa dokumentacji pkt. 5.5.3 do 5.5.5	60 od daty podpisania Umowy	Wykonawca
2	Dostawa pozostałej dokumentacji	270 od daty podpisania Umowy	Wykonawca

Pytanie 12:

Pkt. 9.1 Lp.1 SWZ cz.II – Wnioskujemy o zmianę ilości dni kalendarzowych z 30 na 90 dla pkt.5.5.4 do 5.5.5

Odpowiedź na pytanie 12:

Por. odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 13:

Pkt. 9.2 Lp.1 SWZ cz.II – Wnioskujemy o zmianę ilości dni kalendarzowych z 30 na 60 dla pkt.5.5.3

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 9.2 Lp.1 i Lp.2 SWZ cz. II w sposób następujący:

LP	Zakres	Ilość dni kalendarzowych	Odpowiedzialność
1	Dostawa dokumentacji pkt. 5.5.3 do 5.5.5	60 od daty podpisania Umowy	Wykonawca
2	Dostawa pozostałej dokumentacji	270 od daty podpisania Umowy	Wykonawca

Pytanie 14:

Pkt. 9.2 Lp.1 SWZ cz.II – Wnioskujemy o zmianę ilości dni kalendarzowych z 30 na 90 dla pkt.5.5.4 do 5.5.5

Odpowiedź na pytanie 14:

Por. odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie 15:

Pkt. 10.5 i 10.6 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w formule liczenia dyspozycyjności, która to uwzględni warunek postoju po okresie 14 000h związanego z postojem remontowym podczas pracy młyna na węglu lub mieszance węgla i paliwa biomasowego.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 10.6 SWZ cz. II w sposób następujący:

„Dyspozycyjność będzie liczona według następującej formuły

$$\text{Dyspozycyjność} = 1 - \frac{\sum_i [T_{iw}]}{Tr} * 100\%$$

gdzie:

T_{iw} - czas niedostępności [h], oznacza sytuację, w której z winy Wykonawcy, nastąpi konieczność odstawienia modernizowanego Młyna .

Tr - ilość godzin w danym roku kalendarzowym (tj. 8760 oraz 8784 – w roku przestępnym).

Dyspozycyjność wyniesie:

$D \geq 98\%$ - w okresie 20.000 godzin pracy na paliwie biomasowym (14.000 godzin pracy na węglu kamiennym lub mieszance węgla kamiennego z paliwem biomasowym) dla każdego zmodernizowanego Młyna lub w okresie 48 miesięcy od jego odbioru końcowego, w zależności co wystąpi pierwsze.

Dyspozycyjność liczona będzie od odbioru końcowego (tj. przekazanie do eksploatacji) do momentu odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje, że przez pierwsze 48 miesięcy od przekazania do eksploatacji dostępność Młyna dla nowo dostarczonych, lub zmodernizowanych urządzeń i instalacji nie będzie mniejsza niż 98 %. Urządzenia obecnie zamontowane u Zamawiającego, które zostaną ponownie użyte oraz urządzenia wyremontowane przez Zamawiającego nie podlegają Gwarancji Dyspozycyjności.”

Pytanie 16:

Pkt. 10.7.2 SWZ cz.II – Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w treści punktu:
„węgiel kamienny lub mieszanki paliwa biomasowego z węglem przez okres 14 000h.”

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że: oferent w zakresie AKPiA młyna (poza przekładnią, silnikiem, układem hydraulicznym) przedstawia jedynie założenia i wytyczne do doboru czujników temperatury, ciśnienia i przepływu.

Odpowiedź na pytanie 17:

Wykonawca dostarczy pełną aparaturę w zakresie automatyki i elektryki młyna, zgodnie z pkt 6.9 w SWZ cz. II.

PYTANIA NR 18 – 53 DOTYCZĄ SWZ CZ. III

Pytanie 18:

SWZ cz.III – Wnioskujemy o uwzględnienie i wprowadzenie zmian w treści umowy zgodnie z przesłanym wzorem.

Odpowiedź na pytanie 18:

Wykonawca przekazał Zamawiającemu tekst SWZ cz. III z naniesionymi przez niego kolorem czerwonym propozycjami zmian. Zamawiający zachował w poniższych odpowiedziach konwencję przyjętą przez Wykonawcę. Zamawiający odnosi się oddzielnie do każdej zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 19:

3.3. Terminy określone w pkt 3.2 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika Zamawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu Prac. Ewentualne zmiany w terminie realizacji, będą podane przez Pełnomocnika Zamawiającego najpóźniej na dwa tygodnie przed przewidzianym w Umowie terminem rozpoczęcia realizacji danego Kamienia Milowego, określonego w pkt 3.2. Umowy. **Zamawiający pokryje wszelkie dodatkowe koszty, które wystąpią po stronie Wykonawcy w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac.**

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 3.3 SWZ cz. III w sposób następujący:

„3.3. Terminy określone w pkt 3.2 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika Zamawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu Prac. Ewentualne zmiany w terminie realizacji, będą podane przez Pełnomocnika Zamawiającego najpóźniej na dwa tygodnie przed przewidzianym w Umowie terminem rozpoczęcia realizacji danego Kamienia Milowego, określonego w pkt 3.2. Umowy. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia terminów rozpoczęcia realizacji danego Kamienia Milowego o okres do 30 dni. Zamawiający pokryje udokumentowane koszty, które wystąpią po stronie Wykonawcy w przypadku przesunięcia terminów rozpoczęcia realizacji danego Kamienia Milowego o okres powyżej 30 dni.”

Pytanie 20:

5.1.3. Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wszystkie koszty wykonania Prac, w szczególności: koszty robocizny, koszty dostaw urządzeń oraz materiałów, koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykonywania Prac, koszty pracy sprzętu i transportu, ~~Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, koszty ogólne oraz zysk. Poza zapłatą Wynagrodzenia Całkowitego, Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztów oraz zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego.~~ Wynagrodzenie Całkowite nie obejmuje dostawy Części szybkozużywających się i Części zamiennych, zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 21:

~~5.2.12. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia faktur, protokołów odbioru lub innych dokumentów, które potwierdzą, iż zakup materiałów o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, a niezbędnych dla realizacji Etapu, do którego została udzielona Zaliczka, nastąpiły w ciągu 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.~~

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 22:

5.3. Strony przyjmują, iż Harmonogram płatności jest powiązany z Terminami realizacji Prac, zgodnie z tabelą zatytułowaną „Termin Realizacji Prac” w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony ustalają następujący Harmonogram płatności:

5.3.1. Harmonogram płatności za realizację Etapu A:

Harmonogram płatności za realizację Etapu A		Termin wystawienia faktury - nie wcześniej niż	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia za Etap A	Wynagrodzenie
Lp.	Czynności – Kamienie milowe			
1	2	3	4	5
0	Zaliczka	14 dni od daty otrzymania ostatniego z Dokumentów dotyczących Zaliczki	20% zł
1	Dostawa dokumentacji wymienionej w pkt. 5.5.3 do 5.5.5 w Załączniku nr 1 do Umowy	30 dni od podpisania Umowy	5% zł
2	Dostawa pozostałej dokumentacji	270 dni od podpisania Umowy	3% zł
3	Demontaż młyna z Układami napędowymi MKM-33	30 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
4	Dostawa Młyna z Układem napędowym	300 dni od podpisania Umowy	25% zł
5	Montaż nowej ramy fundamentowej z odtworzeniem wylewki betonowej wraz z osiągnięciem parametrów	75 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	5% zł

	wytrzymałościowych			
6	Montaż Młyna z Układem napędowym	100 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
7	Uruchomienie Młyna	107 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
8	Pomiary Gwarancyjne	137 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	12% zł
Suma			100% zł

5.3.2. Harmonogram płatności za realizację Etapu B:

<i>Harmonogram płatności za realizację Etapu A</i>		<i>Termin wystawienia faktury - nie wcześniej niż</i>	<i>Wysokość płatności w % Wynagrodzenia za Etap A</i>	<i>Wynagrodzenie</i>
<i>Lp.</i>	<i>Czynności – Kamienie milowe</i>			
1	2	3	4	5
0	Zaliczka	14 dni od daty otrzymania ostatniego z Dokumentów dotyczących Zaliczki	20% zł
1	Dostawa dokumentacji wymienionej w pkt. 5.5.3 do 5.5.5 w Załączniku nr 1 do Umowy	30 dni od podpisania Umowy	5% zł
2	Dostawa pozostałej dokumentacji	270 dni od podpisania Umowy	3% zł
3	Demontaż młyna z Układami napędowymi MKM-33	30 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł

4	Dostawa Młyna z Układem napędowym	330 dni od podpisania Umowy	25% zł
5	Montaż nowej ramy fundamentowej z odtworzeniem wylewki betonowej wraz z osiągnięciem parametrów wytrzymałościowych	75 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	5% zł
6	Montaż Młyna z Układem napędowym	100 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
7	Uruchomienie Młyna	107 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
8	Pomiary Gwarancyjne	137 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	12% zł
Suma			100% zł

Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy i jego zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru musi odbyć się w terminie określonym w kolumnie 3 powyższej tabeli.

Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

W przypadku odbioru Kamienia Milowego, w którym stwierdzono występowanie usterek nielimitujących zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako „Usterka Nielimitująca”), Zamawiający może dokonać odbioru z uwagami dot. Usterek Nielimitujących. W tym przypadku każda z pozycji Usterek Nielimitujących zostanie wyceniona **wspólnie przez Pełnomocników Zamawiającego i Wykonawcy** jako wartość rzeczywista Prac ~~i powiększona o 50% wartości rzeczywistej Prac~~ (dalej jako „Wycena Usterek Nielimitujących”). Termin usunięcia Usterek Nielimitujących zostanie ustalony wspólnie przez Pełnomocników Zamawiającego i Wykonawcy. Płatność za realizację Kamienia Milowego dotkniętego wystąpieniem Usterek Nielimitujących zostaje ~~poniższony o wycenę usterek nielimitujących i zrealizowana zgodnie z harmonogramem płatności. w całości wstrzymana do czasu odbioru Kamienia Milowego bez Usterek Nielimitujących. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących do upływu ustalonego terminu, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o kwotę Wyceny Usterek Nielimitujących. Zapłata wstrzymanego wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego usterkę Nielimitującą, w którym usunięto Usterki Nielimitujące nastąpi w ciągu 7 dni po ich wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z pkt. 16 wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko~~

Wykonawcy. Wartość Usterek Nielimitujących nie może przekroczyć 10% wartości Kamienia Milowego.

Ponadto Wykonawca prosi o zmianę zapisów w Kamieniu Milowym nr 1 w pkt 5.3.1. oraz pkt 5.3.2. zgodnie z treścią pytań nr 11-14.

Odповідź na pytanie 22:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 5.3 SWZ cz. III w sposób następujący:

5.3. Strony przyjmują, iż Harmonogram płatności jest powiązany z Terminami realizacji Prac, zgodnie z tabelą zatytułowaną „Termin Realizacji Prac” w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony ustalają następujący Harmonogram płatności:

5.3.1. Harmonogram płatności za realizację Etapu A:

Harmonogram płatności za realizację Etapu A		Termin wystawienia faktury - nie wcześniej niż	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia za Etap A	Wynagrodzenie
Lp.	Czynności – Kamienie milowe			
1	2	3	4	5
0	Zaliczka	14 dni od daty otrzymania ostatniego z Dokumentów dotyczących Zaliczki	20% zł
1	Dostawa dokumentacji wymienionej w pkt. 5.5.3 do 5.5.5-w Załączniku nr 1 do Umowy	60 dni od podpisania Umowy	5% zł
2	Dostawa pozostałej dokumentacji	270 dni od podpisania Umowy	3% zł
3	Demontaż młyna z Układami napędowymi MKM-33	30 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
4	Dostawa Młyna z Układem napędowym	300 dni od podpisania Umowy	25% zł
5	Montaż nowej ramy fundamentowej z odtworzeniem wylewki betonowej wraz z osiągnięciem parametrów	75 dni od przekazania młyna MKM-33 do	5% zł

	wytrzymałościowych	Prac		
6	Montaż Młyna z Układem napędowym	100 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
7	Uruchomienie Młyna	107 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	7% zł
8	Pomiary Gwarancyjne Pierwsze	137 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	15% zł
9	Pomiary Gwarancyjne Drugie	Zgodnie z pkt 10.10.12 Załącznika nr 1 do Umowy	0% zł
Suma			100% zł

5.3.2. Harmonogram płatności za realizację Etapu B:

Harmonogram płatności za realizację Etapu A		Termin wystawienia faktury - nie wcześniej niż	Wysokość płatności w % Wynagrodzenia za Etap A	Wynagrodzenie
Lp.	Czynności – Kamienie milowe			
1	2	3	4	5
0	Zaliczka	14 dni od daty otrzymania ostatniego z Dokumentów dotyczących Zaliczki	20% zł
1	Dostawa dokumentacji wymienionej w pkt. 5.5.3 do 5.5.5 w Załączniku nr 1 do Umowy	60 dni od podpisania Umowy	5% zł
2	Dostawa pozostałej dokumentacji	270 dni od podpisania Umowy	3% zł
3	Demontaż młyna z Układami	30 dni od przekazania	10% zł

	napędowymi MKM-33	młyna MKM-33 do Prac		
4	Dostawa Młyna z Układem napędowym	330 dni od podpisania Umowy	25% zł
5	Montaż nowej ramy fundamentowej z odtworzeniem wylewki betonowej wraz z osiągnięciem parametrów wytrzymałościowych	75 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	5% zł
6	Montaż Młyna z Układem napędowym	100 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	10% zł
7	Uruchomienie Młyna	107 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	7% zł
8	Pomiary Gwarancyjne Pierwsze	137 dni od przekazania młyna MKM-33 do Prac	15% zł
9	Pomiary Gwarancyjne Drugie	Zgodnie z pkt 10.10.12 Załącznika nr 1 do Umowy	0% zł
Suma			100% zł

Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy i jego zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru musi odbyć się w terminie określonym w kolumnie 3 powyższej tabeli.

Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

W przypadku odbioru Kamienia Milowego, w którym stwierdzono występowanie usterek nielimitujących zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako „Usterka Nielimitująca”), Zamawiający może dokonać odbioru z uwagami dot. Usterek Nielimitujących. W tym przypadku każda z pozycji Usterek Nielimitujących zostanie wyceniona jako wartość rzeczywista Prac i powiększona o 50% wartości rzeczywistej Prac (dalej jako „Wycena Usterek Nielimitujących”). Termin usunięcia Usterek Nielimitujących zostanie ustalony wspólnie przez Pełnomocników Zamawiającego i Wykonawcy. Wynagrodzenie za realizację Kamienia Milowego dotkniętego wystąpieniem Usterek Nielimitujących zostaje pomniejszone o Wycenę Usterek Nielimitujących i zrealizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Natomiast Wynagrodzenie

odpowiadające wysokości Wyceny Usterek Nielimitujących zostanie uiszczone w ciągu 7 dni po usunięciu Usterek Nielimitujących przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wartość Usterek Nielimitujących nie może przekroczyć 10% wartości Kamienia Milowego.

Pytanie 23:

7.2.1. Zamawiający, to **Strony wspólnie oceniają ~~oceniam~~**, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 24:

7.3.1. Zamawiający, to **Strony wspólnie oceniają ~~oceniam~~**, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 25:

7.4.1. Zamawiający, to **Strony wspólnie oceniają ~~oceniam~~**, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 26:

7.5.1. Zamawiający, to **Strony wspólnie oceniają ~~oceniam~~**, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 27:

7.12.1. Zamawiający, to **Strony wspólnie oceniają ~~oceniam~~**, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 28:

~~7.15. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi zasadami Waloryzacji indeksowanej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy ze skutkiem od dnia zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, jeżeli okres obowiązywania umowy łączącej Wykonawcę z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu dopełnienie tego obowiązku za pomocą stosownych środków dowodowych.~~

Odpowiedź na pytanie 28:

Założono, iż okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej „PZP”) nakłada na podstawie art. 439 na Zamawiającego obowiązek wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych do umowy zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zapis zawarty w pkt 7.15 SWZ cz. III został wprowadzony na podstawie art. 439 ust. 5 PZP. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i Zamawiający nie może go pominąć.

Pytanie 29:

9.2. Gwarancja Wykonawcy jest udzielona pod niżej wymienionymi warunkami:

9.2.1. Czas pracy każdego Młyna gwarantowany przez Wykonawcę w zakresie dotrzymania Parametrów Gwarantowanych określony dla mielenia paliwa biomasowego do 20 000 godzin pracy, oraz na węglu i mieszankach węgla z biomasą do ~~16 000h~~ 14 000h pracy nie dłużej jednak niż 48 miesięcy od chwili uruchomienia każdego Młyna.

9.2.2. usterka powstała wyłącznie z powodu użycia wadliwych materiałów i wykonawstwa niezgodnego z dokumentacją lub błędów w instrukcji eksploatacji opracowanej przez Wykonawcę.

9.2.3. informacja o wadzie zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia.

9.2.4. Zamawiający nie wykonał żadnych prób naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

9.2.5. Zamawiający podjął działania zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się wady.

9.2.6. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do naprawy wadliwej części w dostarczonym urządzeniu. Jeżeli naprawa nie jest możliwa Wykonawca dostarczy nową część.

9.2.7. specjalista Wykonawcy będzie dokonywał **odpłatnie** przeglądy urządzeń w terminach zgodnych z DTR urządzeń;

9.2.8. wymienione w okresie gwarancyjnym części muszą pochodzić od Wykonawcy lub być przez niego autoryzowane.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 9.2 SWZ cz. III w sposób następujący:

„9.2. Gwarancja Wykonawcy jest udzielona pod niżej wymienionymi warunkami:

9.2.1. Czas pracy każdego Młyna gwarantowany przez Wykonawcę w zakresie dotrzymania Parametrów Gwarantowanych określony dla mielenia paliwa biomasowego do 20 000 godzin pracy, oraz na węglu i

mieszankach węgla z biomasą do 14 000h pracy nie dłużej jednak niż 48 miesięcy od chwili uruchomienia każdego Młyna.

- 9.2.2. usterka powstała wyłącznie z powodu użycia wadliwych materiałów i wykonawstwa niezgodnego z dokumentacją lub błędów w instrukcji eksploatacji opracowanej przez Wykonawcę.
- 9.2.3. informacja o wadzie zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia.
- 9.2.4. Zamawiający nie wykonał żadnych prób naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
- 9.2.5. Zamawiający podjął działania zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się wady.
- 9.2.6. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do naprawy wadliwej części w dostarczonym urządzeniu. Jeżeli naprawa nie jest możliwa Wykonawca dostarczy nową część.
- 9.2.7. usunięty
- 9.2.8. wymienione w okresie gwarancyjnym części muszą pochodzić od Wykonawcy lub być przez niego autoryzowane."

Pytanie 30:

12.1.3. Wykonawca zobowiązany jest ~~na 5 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy~~ w siedzibie Zamawiającego poczynić wszelkie konieczne uzgodnienia i zdobyć kompletną wiedzę na temat: organizacji pracy w siedzibie Zamawiającego, dostępu do wszelkich niezbędnych mediów, rozpoznanie geografii modernizowanego obiektu ~~i potwierdzić gotowość do realizacji inwestycji.~~

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 12.1.3 SWZ cz. III w sposób następujący:

„12.1.3. Wykonawca zobowiązany jest na 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego poczynić wszelkie konieczne uzgodnienia i zdobyć kompletną wiedzę na temat: organizacji pracy w siedzibie Zamawiającego, dostępu do wszelkich niezbędnych mediów, rozpoznanie geografii modernizowanego obiektu i potwierdzić gotowość do realizacji inwestycji.”

Pytanie 31:

13.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. ~~Argumentację dotyczącą podstaw wykluczenia podwykonawcy Zamawiający przedstawi na piśmie.~~

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający stosuje w tym względzie wymagania PZP (art. 462 – art. 465), które reguluje podstawy wykluczenia podwykonawców oraz procedurę wykluczenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również na etapie realizacji zamówienia. Argumentacja będzie przedstawiana na piśmie.

Pytanie 32:

13.12. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu:

~~13.12.1. wszystkie projekty umów o podwykonawstwo, a także projekty ich zmian, oraz~~

13.12.2. poświadczony za zgodność z oryginałem wszystkie kopie zawartych umów o podwykonawstwo, i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

~~13.13. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń/sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, umowy o podwykonawstwo, i do projektu ich zmian w terminie 10 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu.~~

~~13.14. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 13.13 Umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:~~

~~13.14.1. nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszym punkcie;~~

~~13.14.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.~~

~~13.14.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 13.5 Umowy.~~

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający jest zobowiązany stosować w tym względzie wymagania PZP (art. 462 – art. 465).

Pytanie 33:

15.1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

~~15.1.1. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika na podstawie innych warunków niż umowa o pracę dla stanowisk określonych w punkcie 1.5. Umowy.~~

~~15.1.2. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub dopuszczalny czas pracy, lub zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, lub odzieży, lub obuwia roboczego, lub właściwych środków ochrony zbiorowej.~~

~~15.1.3. gdy Wykonawca trzykrotnie nie wykona lub nienależycie wykona (w tym wykona ze zwłoką) Prace będące Przedmiotem Umowy.~~

15.1.4. stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji Prac, skutkujących niedyspozycyjnością urządzeń i/lub instalacji i/lub ograniczeniem zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła.

~~15.1.5. stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień u osób skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Prac.~~

~~15.1.6. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem.~~

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 34:

15.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, zasad rozliczenia uwzględniających poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę koszty w związku z wypowiedzeniem.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 15.3 SWZ cz. III w sposób następujący:

„15.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, zasad rozliczenia uwzględniających poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę i Zamawiającego koszty w związku z wypowiedzeniem.”

Pytanie 35:

15.4. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

15.4.1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową.

15.4.2. całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 15.4 SWZ cz. III w sposób następujący:

„15.4. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

15.4.1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową.

15.4.2. całkowitego zaprzestania świadczenia Usług przez Wykonawcę.”

Pytanie 36:

16.4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących wypadkach:

1	2	3	4	5		6
Lp.	Parametr Gwarantowany, zgodnie z jego opisem w Załączniku nr 1 do Umowy	Wartość Gwarantowanych Parametrów	Wysokość kar (w % do wartości Wynagrodzenia Całkowitego)	Okres osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych	Pomiary Gwarancyjne Drugie	Odstąpienie od Umowy z uwagi na brak osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych
1.	Wydajność maksymalna	wydajność maksymalna: strumień pelletu biomasowego nie może być niższy niż 28t/h, strumień węgla nie mniejszy niż 33t/h dla każdego Młyna osobno (Gwarancja absolutna) dla paliw określonych w SWZ cz. II, w Tabeli nr 1 pn. Parametry fizykochemiczne paliw kierowanych do rozdrabniania w zmodernizowanych młynach	Za każdą 1t/h poniżej wymaganego poziomu Wydajności maksymalnej, kara wynosi 3 0,5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B. Maksymalny limit kar 9% Wynagrodzenia netto odpowiednio	Tak	Tak	Tak, zgodnie z pkt 16.5 Umowy
2.	Gwarancja naboru obciążenia każdego z Młynów	Gwarancja naboru obciążenia każdego z Młynów zapewnia przyrost ich wydajności w zakresie od 20% do 100% w czasie 20 min. Parametr gwarantowany należy spełnić przy następujących założeniach przyjętych dla	Za każde przekroczenie Parametru Gwarantowanego powyżej poziomu 20 min. o 2 min., kara wynosi 4 0,5%	Tak	Tak	Tak, zgodnie z pkt 16.5 Umowy.



3	<p>Stopień rozdrobnienia (przemiał każdego Młyna) dla paliwa biomasowego</p>	<p>każdego z Młynów- strumień paliwa biomasowego nie może być niższy niż 28t/godz., strumień węgla kamiennego nie może być niższy niż 33 t/godz.</p>	<p>Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B. Maksymalny limit kar 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.</p>	Tak	Tak, zgodnie z pkt 16.5 Umowy
4	<p>Stopień rozdrobnienia (przemiał każdego Młyna) dla węgla kamiennego</p>	<p>stopień rozdrobnienia (przemiał Młyna) dla paliwa biomasowego do frakcji sitowej nie wyższej niż 20% na sicie o wielkości oczka 600 µm w zakresie 50 ÷ 100% obciążenia Młyna.</p> <p>stopień rozdrobnienia (przemiał Młyna) dla węgla kamiennego do frakcji sitowej nie wyższej niż 30% na sicie o wielkości oczka 90 µm oraz nie wyższej niż 3% na sicie o wielkości oczka 200 µm w zakresie 50 ÷ 100% obciążenia młyna</p>	<p>Za każdy 1% przekroczenia, kara wynosi ±0,5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B. Maksymalny limit kar 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.</p> <p>• Za każdy 1% przekroczenia, kara wynosi ± 0,5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B dla oczka 90 µm Maksymalny limit kar 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.</p>	Tak	Tak, zgodnie z pkt 16.5 Umowy





Enea Elektrownia Polaniec S.A.
28-230 Polaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

5	Gwarancja dyspozycyjności każdego Młyna	98,0 %,	<ul style="list-style-type: none">• Za każdy 0,2% przekroczenia, kara wynosi $\pm 0,5\%$ Wynagrodzenia• netto odpowiednio za Etap A lub Etap B dla oczka 200 μm Maksymalny limit kar 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.	Nie	Tak	Tak, zgodnie z pkt 16.5 Umowy
			Za każdy pełny 1% obniżenia rocznej dyspozycyjności w stosunku do dyspozycyjności gwarantowanej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości $\pm 0,5\%$ Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B. Maksymalny limit kar 6% Wynagrodzenia netto odpowiednio za			



Enea Elektrownia Polaniec S.A.
28-230 Polaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

		Etap A lub Etap B.				
6	Gwarancja okresów międzyremontowych dla każdego Młyna	<ul style="list-style-type: none">dla każdego Młyna mielącego paliwa biomasowe przez okres 20.000hdla każdego Młyna mielącego węgiel kamienny lub mieszanki paliwa biomasowego z węglem przez okres 16-14.000h. <p>- dla paliw określonych w SWZ cz. II, w Tabeli nr 1 pn. Parametry fizykochemiczne paliw kierowanych do rozdrabniania w zmodernizowanych młynach.</p> <p>Okresy międzyremontowe dla każdego Młyna determinowane będą dotrzymaniem pozostałych Parametrów Gwarantowanych</p>	Etap A lub Etap B. Za każde 500 h niedotrzymania Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 0,5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B. Maksymalny limit kar 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.	Nie	Tak	Tak, zgodnie z pkt 16.5 Umowy

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Ponadto Zamawiający zdefiniował „Wynagrodzenie Całkowite” a także „Wynagrodzenie odpowiednio za Etap A lub Etap B” w pkt 5.1 SWZ cz. III. Wynagrodzenia te wyrażone są w kwotach netto.

Pytanie 37:

~~16.5. Jeśli:~~

~~16.5.1. Wykonawca przekroczy maksymalny limit kar z tytułu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych, lub~~

~~16.5.2. Wykonawca nie uzyska z wynikiem pozytywnym Pomiarów Gwarancyjnych Drugich;~~

~~- wówczas Zamawiający będzie miał prawo:~~

~~16.5.3. do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, lub~~

~~16.5.4. do zlecenia wykonania Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub~~

~~16.5.5. do zażądania od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego.~~

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 16.5 SWZ cz. III w sposób następujący:

„16.5. Jeśli:

16.5.1. Wykonawca przekroczy maksymalny limit kar z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z Parametrów Gwarantowanych, lub

16.5.2. Wykonawca nie uzyska z wynikiem pozytywnym Pomiarów Gwarancyjnych **Pierwszych lub Pomiarów Gwarancyjnych Drugich;**

- wówczas Zamawiający będzie miał prawo:

16.5.3. usunięty na podstawie modyfikacji nr 2,

16.5.4. usunięty na podstawie modyfikacji nr 2,

16.5.5. do zażądania od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu, do obniżenia Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B należnego za realizację Kamienia Milowego nr 8 (Pomiary Gwarancyjne Pierwsze), określonego w pkt 5.3.1 lub/i odpowiednio w pkt 5.3.2. Umowy, z 15% do 10% wartości Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B.”

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 16.20 SWZ cz. III w sposób następujący:

„16.20. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony dla któregokolwiek z tytułów wymienionych w pkt 16 Umowy (z wyłączeniem pkt 16.5 Umowy), Zamawiający może, według swego wyboru, skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

16.20.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

16.20.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

16.20.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Pytanie 38:

16.6. Kary umowne z tytułu zwłoki/opóźnienia w realizacji poszczególnych Kamieni Milowych są następujące:

Lp.	Kamień Milowy	Wysokość kar za zwłokę:
1.	Dostawa dokumentacji wymienionej w pkt 5.5.3 do 5.5.5 w Załączniku nr 1 do Umowy	0,1% Wynagrodzenia Całkowitego, z tytułu każdego dnia zwłoki w pierwszym tygodniu zwłoki; 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego, z tytułu każdego dnia zwłoki w drugim tygodniu i kolejnych tygodniach zwłoki; Maksymalny limit kar wynosi 3,5% Wynagrodzenia Całkowitego.
2.	Dostawa Młyna z Układem napędowym	0,13333% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia zwłoki Maksymalny limit kar wynosi 8% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B.
3.	Montaż Młyna z Układem napędowym	0,2% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia tygodnia zwłoki w pierwszym tygodniu zwłoki, 0,4% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia zwłoki w drugim i kolejnych tygodniach zwłoki Maksymalny limit kar wynosi 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.
4.	Uruchomienie Młyna	0,2% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia tygodnia zwłoki w pierwszym tygodniu zwłoki, 0,4% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia zwłoki w drugim i kolejnych tygodniach zwłoki Maksymalny limit kar wynosi 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 16.6 SWZ cz. III w sposób następujący:

„16.6. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji poszczególnych Kamieni Milowych są następujące:

Lp.	Kamień Milowy	Wysokość kar za zwłokę:
1.	Dostawa dokumentacji wymienionej w pkt 5.5.3 do 5.5.5 w Załączniku nr 1 do Umowy	0,1% Wynagrodzenia Całkowitego, z tytułu każdego dnia zwłoki w pierwszym tygodniu zwłoki, 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego, z tytułu każdego dnia zwłoki w drugim tygodniu i kolejnych tygodniach zwłoki, Maksymalny limit kar wynosi 3,5% Wynagrodzenia Całkowitego.
2.	Dostawa Młyna z Układem napędowym	0,13333% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia zwłoki Maksymalny limit kar wynosi 8% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B.
3.	Montaż Młyna z Układem napędowym	0,2% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia zwłoki, Maksymalny limit kar wynosi 5% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B.
4.	Uruchomienie Młyna	0,2% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia zwłoki, Maksymalny limit kar wynosi 5% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B.

Zamawiający zdefiniował „Wynagrodzenie Całkowite” a także „Wynagrodzenie odpowiednio za Etap A lub Etap B” w pkt 5.1 SWZ cz. III. Wynagrodzenia te wyrażone są w kwotach netto.

Pytanie 39:

16.7. Kary umowne z tytułu zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji, rękojmi są następujące:

16.7.1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego ~~dnia tygodnia zwłoki w pierwszym tygodniu zwłoki, a następnie 0,4%~~ **Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B z tytułu każdego dnia zwłoki w drugim i kolejnych**

~~tygodniach zwłoki~~ Termin liczony jest od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5% Wynagrodzenia netto odpowiednio za Etap A lub Etap B ;

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 16.7 SWZ cz. III w sposób następujący

„16.7. Kary umowne z tytułu zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji, rękojmi są następujące:

16.7.1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B, z tytułu każdego dnia-zwłokiTermin liczony jest od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B ;”

Pytanie 40:

~~16.8. Kary umowne z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z podwykonawstwem są następujące:~~

~~16.8.1. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, lub nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z Umową i OWZU lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia Całkowitego; nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu zwłoki spowodowanej wstrzymaniem prac;~~

~~16.8.2. za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B należnego Wykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;~~

~~16.8.3. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego każdemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w pkt 7.15 Umowy – Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia odpowiednio za Etap A lub Etap B należnego Wykonawcy. Kara będzie naliczana za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie powyżej 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT od każdego podwykonawcy.~~

Odpowiedź na pytanie 40:

Założono, iż okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. Ustawa PZP nakłada na podstawie art. 439 na Zamawiającego obowiązek wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych do umowy zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Ustawodawca, z postanowieniem wskazanym w art. 439 PZP, powiązał obowiązek wprowadzenia sankcji w postaci kar umownych opisanych w pkt 16.8.3 SWZ cz. III – por. postanowienia art. 436 pkt 4) lit. a) PZP.

Ponadto, ustawa PZP nakłada na Zamawiającego, na podstawie art. 437 ust. 1 pkt 7, obowiązek wprowadzenia kar umownych wymienionych w pkt 16.8.1 oraz w pkt 16.8.2 SWZ cz. III.

Są to przepisy bezwzględnie obowiązujące i Zamawiający nie może ich pominąć.

Pytanie 41:

~~16.9. Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie:~~

~~16.9.1. 1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy rozpoczęty dzień, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie – nie więcej jednak niż 5% Wynagrodzenia Całkowitego;~~

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Ustawa PZP przewiduje w art. 449 ust. 3 PZP, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się, co do zasady, przed jej zawarciem. Zamawiający ma prawo zmienić ten wymóg. W pkt 10.2. SWZ cz. III wskazano, iż „Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy”. W tej sytuacji nie można pominąć tego, iż, Zamawiający ma obowiązek, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2 PZP, dokonać zwrotu wadium Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w tym postępowaniu. Wadium, zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 2 lit. b)PZP, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tej sytuacji Zamawiający chce zapewnić wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia w trakcie wydłużonego terminu.

Pytanie 42:

16.10. Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP i ochrony środowiska:

16.10.1. w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub zmian w takiej umowie;

~~16.10.2. w wysokości 3.000 zł w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;~~

16.10.3. w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek przebywania osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcy lub innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca nie zostanie obciążony powyższą karą umowną w przypadku, kiedy sam wykryje wśród osób o których mowa w zdaniu pierwszym osoby przebywające na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie służby ochrony Zamawiającego.

16.10.4. w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia;

16.10.5. w wysokości 5.000 zł – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę jego podwykonawców lub inne osoby którymi się posługuje przy wykonywaniu robót przerwy w Pracach, nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

- 16.10.6.w wysokości 1.000 zł- z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, osoby zatrudnione przez niego , lub jego podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego;
- 16.10.7.w wysokości 1.000 zł - z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w pkt 12.1.12. Umowy,
- 16.10.8.w wysokości 5.000 zł - z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej.
- 16.10.9.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.8. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień naruszenia, za każdy taki udokumentowany przypadek.
- 16.10.10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Usługi.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający usuwa pkt 16.10.2 SWZ cz. III z uwagi na to, iż powielił zapisy zawarte w pkt 16.8 SWZ cz. III

Pytanie 43:

16.11. Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji chronionych:

- 16.11.1.Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości ~~200-30.000,00 zł~~ – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe ~~lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku~~, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 44:

~~16.13. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.~~

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 45:

16.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym ~~oraz zwrotu kosztów poniesionych z~~

~~tytułu zastępczego wykonania Umowy.~~ Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste, do wartości 100% Wynagrodzenia Całkowitego ~~brutto-netto~~. Wykonawca nie odpowiada w szczególności za utracone zyski, szkody następne i pośrednie.

Odpowiedź na pytanie 45:

~~Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 16.18 SWZ cz. III w sposób następujący~~

„16.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste, do wartości 100% Wynagrodzenia Całkowitego. Wykonawca nie odpowiada w szczególności za utracone zyski, szkody następne i pośrednie.”

Pytanie 46:

16.19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi:

16.19.1.10% Wynagrodzenia Całkowitego ~~netto~~ ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający zdefiniował „Wynagrodzenie Całkowite” w pkt 5.1 SWZ cz. III. Wynagrodzenie Całkowite, jest wyrażone w kwocie netto.

Pytanie 47:

16.20. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony dla któregośkolwiek z tytułów wymienionych w pkt 16 Umowy, Zamawiający może, według swego wyboru, skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

16.20.1.zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

~~16.20.2.zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub~~

~~16.20.3.odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.~~

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 48:

16.21. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, ~~które nastąpiły z winy Wykonawcy,~~ Wykonawca jest zobowiązany do:

~~16.21.1.zwrócenia Zamawiającemu kwot już zapłaconych Wykonawcy przez Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy; oraz~~

16.21.2.usunięcia narzędzi, zaplecza logistycznego z EEP na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność; oraz

16.21.3. zapewnienie funkcjonalności urządzenia na poziomie sprzed rozpoczęcia realizacji Umowy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od dnia przesłania odstąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

Odowiedź na pytanie 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 49:

~~16.23. Należne kary zapłacone Zamawiającemu przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia.~~

Odowiedź na pytanie 49:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 50:

~~16.24. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych kar wynikających z Umowy, również w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.~~

Odowiedź na pytanie 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 51:

~~19.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z dokumentacji określonej w pkt 5.5 w Załączniku nr 1 do Umowy sporządzonej przez Wykonawcę (dalej jako „Dokumentacja Wykonawcy”) na następujących polach eksploatacji:~~

~~19.1.1. użytkowania i korzystania z Dokumentacji Wykonawcy lub jej części, w tym w przekazywanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej części:~~

~~(a) innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, oraz~~

~~(b) innym podmiotom jako podstawę do wykonania niezbędnych prac budowlanych lub remontowych, oraz~~

~~(c) innym podmiotom jako podstawę dla dostaw części zamiennych;~~

~~19.1.2. utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Wykonawcy — wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy dowolną techniką i w dowolnej ilości egzemplarzy oraz utrwalanie Dokumentacji Wykonawcy na dowolnych nośnikach i w dowolnych formatach lub systemach zapisu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;~~

~~19.1.3. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Wykonawcy — udostępniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej formie w całości lub części w zależności od potrzeb Zamawiającego, w szczególności w celu wdrożenia rozwiązań przedstawionych w dokumentacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego lub na potrzeby prowadzenia prac eksploatacyjnych, lub prowadzenia gospodarki remontowej, zapewniającej utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie oraz przywrócenie parametrów nominalnych;~~

- ~~19.1.4. wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w celu budowy, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub naprawczych w obiekcie budowlanym, utrzymania go w należyłym stanie technicznym, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji, połączenia z innym obiektem, dokonywania innych zmian w obiekcie, rozbiórki w szczególności celem rozwoju, powiększenia obiektu, wykonania prac naprawczych obiektu, bądź utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym;~~
- ~~19.1.5. wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w celu uzyskiwania decyzji administracyjnych lub innych aktów administracyjnych oraz w postępowaniach sądowych;~~
- ~~19.1.6. wykorzystywanie poszczególnych rozwiązań architektonicznych lub branżowych, zastosowanych w Dokumentacji Wykonawcy do tworzenia dokumentacji i opracowań technicznych lub budowlanych, projektów, schematów, rysunków warsztatowych, modeli i wizualizacji;~~
- ~~19.1.7. wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w całości lub we fragmentach do celów marketingowych lub promocji;~~
- ~~19.1.8. wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy oraz jego opracowań w toku wszelkich postępowań administracyjnych, w szczególności w celu przedkładania właściwym organom administracji publicznej;~~
- ~~19.1.9. wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy w celu wykonania instrukcji wewnętrznych udostępnianych wykonawcom prowadzącym prace eksploatacyjne;~~
- ~~19.1.10. tworzenie i rozpowszechnianie na potrzeby modernizacji Przedmiotu Umowy dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Dokumentacji Wykonawcy, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie utworem zależnym, zgodnie z przeznaczeniem inwestycji;~~
- ~~19.1.11. dokonywanie wszelkich opracowań, w tym zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i modyfikacji Dokumentacji Wykonawcy oraz stworzenia opracowania Dokumentacji Wykonawcy (utworu zależnego), a także dalsze rozporządzanie nimi zgodnie z przeznaczeniem inwestycji;~~
- ~~19.1.12. wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy określonej w pkt 5.5.3., pkt 5.5.4., pkt 5.5.5. w Załączniku nr 1 do Umowy dla potrzeb przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia.~~

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający dokonał modyfikacji zakresu praw autorskich w pkt 19 SWZ cz. III. W ramach modyfikacji usunięto postanowienia zawarte w:

- pkt 19.1.1. lit. a), lit. b) oraz zmodyfikowano lit. c)
- pkt 19.1.6.
- pkt 19.1.8.
- pkt 19.1.10.
- pkt 19.1.11.

W celu wyjaśnienia, według Zamawiającego, przekazana dokumentacja wyszczególniona w pkt 5.5 SWZ cz. II nie narusza know-how Wykonawcy i nie jest dokumentacją prefabrykacji elementów urządzeń. Zamawiający nie posiada własnych służb remontowych, w związku z tym, w celu należytego utrzymania urządzeń oraz bezpiecznej eksploatacji dokonuje zakupu usług od podmiotów zewnętrznych. Udzielenie praw autorskich na polach eksploatacji opisanych w pkt 19 SWZ cz. III dotyczy tylko dokumentacji nieodzownej do wykonania prac eksploatacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 52:

~~19.4. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy we wszelkich znanych w momencie podpisywania Umowy polach eksploatacji, w szczególności opisanych w ust. 1. W przypadku niewymienionych w ust. 1 pól eksploatacji, na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy, to Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwłocznie udzieli Zamawiającemu takiej licencji nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego żądania.~~

~~19.5. Okres obowiązywania licencji:~~

~~19.5.1. Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres 16 lat, licząc od daty przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy lub jej poszczególnych części (w tym uzupełnień).~~

~~19.5.2. Po upływie 5 lat licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem 6 letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.~~

~~19.5.3. Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń Stron, złożonych przed wygaśnięciem Umowy. Każda ze stron może uzależnić przedłużenie licencji od modyfikacji jej warunków.~~

~~19.6. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu przez twórców dokumentacji stanowiących przedmiot prawa autorskiego upoważnienia do dokonywania przez Zamawiającego wszelkich zmian w dokumentacji zgodnych z potrzebami Zamawiającemu bez wymogu uzyskiwania dalszych zgód tychże autorów.~~

~~19.7. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji w zakresie i na polach eksploatacji przewidzianych w niniejszej Umowie, zostało uwzględnione w Wynagrodzeniu za Etap A. Wynagrodzenie to obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji.~~

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 53:

20.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

~~20.1.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;~~

20.1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- (a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy – odstąpienie od Umowy następuje w zakresie części, której zmiana dotyczy;
- (b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy;
- (c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Zapis zawarty w pkt 20.1.1 SWZ cz. III został wprowadzony na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1) PZP. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i Zamawiający nie może go pominąć.

PYTANIE NR 54 DOTYCZY SWZ CZ. I

Pytanie 54:

Szanowni Państwo,

działając imieniem (nazwa Wykonawcy usunięta przez Zamawiającego) z siedzibą w (siedziba Wykonawcy usunięta przez Zamawiającego) będącego podmiotem zainteresowanym złożeniem oferty w ramach Postępowania, działając na zasadzie art. 135 ust. 1 PZP oraz klauzuli XII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwracamy się niniejszym do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu jak wyżej, na dzień 20.06.2022 roku.

Zdaniem Wykonawcy termin na złożenie kompletnej oferty jest niewystarczający. Dochowanie go uniemożliwia w znacznej mierze niepewna sytuacja na rynkach, która spowalnia rozmowy z poddostawcami. Dlatego też, mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych Wykonawców, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.06.2022 roku, co pozwoli nam na złożenie możliwie najkorzystniejszej i konkurencyjnej oferty.

Wykonawca jest bardzo zainteresowana wzięciem udziału w przedmiotowym postępowaniu i pragnie przedłożyć Zamawiającemu rzetelną i kompletną ofertę, która spełni wymagania zarówno techniczne jak i handlowe, dlatego prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.06.2022 r. do godziny 10:00.

Na podstawie przygotowanych odpowiedzi, do SWZ została wprowadzona modyfikacja nr 2.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Miroslaw Jablonski

Piotr Radzikowski
RAOCA PRAWNY
WA 3185

SPECJALISTA
d/s Budowlanych

mgr inż. Janusz Cyranowski

32

SPECJALISTA ds. ZAKŁADU

Daniel Kabaczko

SPECJALISTA
ds. biłkowych

Kierownik ds. ZAKŁADU
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Projektami Rozwojowymi

tor Okon

Sebastian Scisłowski