

03.01.2023

Zawada, dnia12.2022r.

FZ/PZP/39/2022/2

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(„SWZ”)**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

pn.

**„Dostawa kwasu solnego dla potrzeb stacji demineralizacji wody i chemicznej
oczyszczalni instalacji odsiarczania Spalin (IOS) w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”,
numer FZ/PZP/39/2022**

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ I w następujący sposób:

- 1.1. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale VII ust. 2 pkt. 4 lit. a na następujący:
„a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dostawę kwasu solnego technicznego min 31% GAT. 1, wg normy PN C-84046:1991 w ilości nie mniejszej niż 70 000 kg, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie,”
- 1.2. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale XVI pkt. 1 na następujący:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 10.04.2023r.”
- 1.3. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale XVII pkt. 1 na następujący:
„1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 11.01.2023r. do godziny 10:00.”
- 1.4. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale XVII pkt. 3 na następujący:
„3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godzinie 10:30.”

Sekretarz
Komisji Przetargowej

- 1.5. Zamawiający **zmienia** zapisy Załącznika nr 20- Przedmiotowe środki dowodowe na następujący:

“Załącznik nr 20 – Przedmiotowe środki dowodowe

Załącznik stosowany w przypadku, gdy Zamawiający w rozdziale XIII pkt 13 żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw, usług z wymaganiami/cechami/kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/opisie kryteriów oceny ofert/wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

.....

(Nazwa i adres Wykonawcy)

.....

(data i miejsce sporządzenia)

Przedmiotowe środki dowodowe

Nawiązując do prowadzonego przez Enea Elektrownia Połaniec S.A . postępowania pn.:**(uzupełni Wykonawca)** dołączamy niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe w rozumieniu art. 105 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) („p.z.p.”), w celu potwierdzenia zgodności dostaw z wymaganymi cechami, określonymi w SWZ cz. II:

Wymagany parametr			Rodzaj przedmiotowego środka dowodowego (w rozumieniu art. 105 ust. 1 - 3 p.z.p.) - tj. certyfikaty/sprawozdania z badań wydane przez jednostkę oceniającą zgodność	Przyczyny braku dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań (w rozumieniu art. 105 ust. 4 p.z.p.)	Dowody zastępcze potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego (w rozumieniu art. 105 ust. 4 p.z.p.)
Parametr	Jednostka	Zakres			
zawartość chlorowodoru	% (m/m)	≥ 31,0			
zawartość substancji utleniających w przeliczeniu na Cl ₂	% (m/m)	≤ 0,005			
zawartość związków organicznych	% (m/m)	≤ 0,1			
zawartość żelaza	% (m/m)	≤ 0,005			

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ II w następujący sposób:

- 2.1. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale I pkt. 1 na następujący:

„1. Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia Oferty na dostawę kwasu solnego technicznego min 31% o parametrach określonych w pkt II ppkt 2., w ilości do **140 000 kg Wp 100% kwasu solnego** w całym okresie obowiązywania umowy dla potrzeb:

- Stacji Demineralizacji Wody (DEMI) w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec – 110 000 kg Wp 100% kwasu solnego
- Chemicznej oczyszczalni Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec – 30 000 kg 100% kwasu solnego.”

- 2.2. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale II pkt. 1 na następujący:

„1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na potrzeby stacji demineralizacji wody i chemicznej oczyszczalni instalacji odsiarczania spalin,

kwasu solnego technicznego min 31% GAT. 1 wg normy PN-C-84046:1991 w ilości do 140 000 kg Wp 100% kwasu solnego.”

2.2. Zamawiający **zmienia** zapisy w rozdziale II pkt. 2 na następujący:

„2. Przedmiot dostawy – charakterystyka techniczna - specyfikacja

2.1. Kwas solny techniczny min 31% GAT. 1 wg normy PN-C-84046:1991 Nr CAS 7647-01-0

2.2. Wymagania jakościowe :

2.2.1. zawartość chlorowodoru $\geq 31,0$ % (m/m)

2.2.2. zawartość substancji utleniających w przeliczeniu na $Cl_2 \leq 0,005$ % (m/m)

2.2.3. zawartość związków organicznych $\leq 0,1$ % (m/m)

2.2.4. zawartość żelaza $\leq 0,005$ % (m/m).”

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ III w następujący sposób:

3.1. Zamawiający **zmienia** zapisy pkt. 1.1. na następujący:

„1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec kwasu solnego technicznego o stężeniu min 31% GAT. 1, wg normy PN-C-84046:1991 w ilości maksymalnej do 140 000 kg WP 100% (dalej „Towar” lub „Dostawa”).


4. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

5. Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1710 t.j.).

Kierownik Zamawiającego:

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Krzysztof Pawełek

Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Jacek Janas

Piotr Radzikowski
RADCA PRZETARGOWY
WA 3185

Sekretarz
Komisji Przetargowej


J. Szczępaniuk³

