

Zawada, 23.....12.2022 r.

Nr: FZ/PZP/39/2022/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawy kwasu solnego dla potrzeb stacji demineralizacji wody i chemicznej oczyszczalni instalacji odsiarczania Spalin (IOS) w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/39/2022.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, wnioskujemy o możliwość złożenia oferty na kwas solny o stężeniu min.31%.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dokona stosownych zmian w SWZ umożliwiających wykonawcom złożenie oferty na kwas solny o stężeniu min. 31%.


Piotr Kozłowski
RADEA PRAWNY
WA 3165

Z poważaniem


Przewodniczący
Komisji Przetargowej