

Poznań, 23.01.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY III

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2022/0000133257

Sygnatura pisma: DL/LZ/KO/2023/93

Rozbudowa systemu CCTV w Poznaniu - etap 3

Działając na podstawie rozdz. I. pkt 1.10 Warunków Zamówienia z dnia 12.01.2023 r. (dalej: WZ), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie i odpowiedź	
I.	Czy okablowanie oraz jego rozłożenie także leży po stronie wykonawcy?
Odp.	Zamawiający oczekuje doporowadzenia okablowania od kamer do zaznaczonych na planach pomieszczeń technicznych.
II.	Jeżeli tak, to czy są określone konkretne parametry kabla?
Odp.	Zamawiający wymaga zastosowanie okablowania kategorii 5e lub wyższej.
III.	W jakim czasie od rozpatrzenia pozytywnego przetargu , projekt musi być zrealizowany? Wybrane przez Państwa kamery , są do sprowadzenia w około 90-100 dni.
Odp.	<p>Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w ciągu 90 dni od podpisania umowy.</p> <p>Zamawiający działając na podstawie pkt 1.12 Warunków Zamówienie dokonuje modyfikacji załącznik nr 8 tj. projektu umowy.</p> <p>Było:</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Wykonawca dostarczy, na swój koszt i ryzyko, niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie niezbędne prace na obiekcie w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.</p> <p>Jest:</p> <p>2. Wykonawca dostarczy, na swój koszt i ryzyko, niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie niezbędne prace na obiekcie w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.</p>

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a