

Specyfikacja Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. kompletnych wentylatorów powietrza zaporowego i uszczelniającego typu: **2BH1400-7AH06-Z (dmuchawa bocznokanałowa), wraz z silnikiem**, zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz danymi z tabliczki znamionowej będącej załącznikiem do specyfikacji.

2. Specyfikacja wentylatora:

	Wentylator	
Typ przekładni/wentylatora	2BH1400-7AH06-Z	2BH1400-7AH06-Z
Wykonanie silnika/wentylatora		
Typ silnika	-	-
Silnik (przy 40°C)	0,55 kW, 50 Hz, 200-240/345-415	0,63 kW, 60 Hz, 220-275/380-480
Obroty	2800/min	3400/min
Cos fi	-	-
Prąd (przy 40°C)	3,0 / 1,73 A	2,85 / 1,63 A
Prąd rozruchowy IA/IN	4,5 A	5,0 A
Moment obrotowy	1,9 Nm	1,81 Nm
Klasa izolacji	F	F
Konstrukcja	IMB9	IMB9
Klasa szczelności	IP55	IP55
Rotor	Klatkowy	Klatkowy
Łożyskowanie	Łożyska kulkowe	Łożyska kulkowe
Masa silnika/wentylatora	~13 kg	~13 kg

Szczegółowa dokumentacja wentylatora w posiadaniu firmy: CLYDE BERGEMANN POLSKA Sp. z o.o..