

## Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## I. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup:

fabrycznie nowych, nie regenerowanych, nie używanych sprężarek powietrza o mocy: 55kW oraz 90kW, zgodnie z OPZ:

• **sprężarka 55kW w ilości 2 sztuk**

Parametry:

- nominalna moc silnika 55kW,
- max ciśnienie 7,25 bar,
- wydajność 10,72 m<sup>3</sup>/min,
- wbudowany osuszacz chłodniczy oraz separator cyklonowy,
- wymiary 2525x1221x1980 (wys.),
- sterownik dotykowy, zgodny ze standardem stosowanym w Elektrownia Połaniec,
- silnik o sprawności Super Premium IE4 bez falownika,
- hybrydowe łożyska silnika, smarowane na cały okres pracy silnika,
- producent sprężarki jest też producentem elementu sprężającego,
- interwały serwisowe co 4.000 h lub raz do roku.

• **sprężarka 90kW w ilości 2 sztuk**

Parametry:

- nominalna moc silnika 90kW,
- max ciśnienie 7,25 bar,
- wydajność 17,53 m<sup>3</sup>/min,
- wbudowany osuszacz chłodniczy oraz separator cyklonowy,
- wymiary 2525x1221x1980 (wys.),
- sterownik dotykowy, zgodny ze standardem stosowanym w Elektrownia Połaniec,
- silnik o sprawności Super Premium IE4 bez falownika,
- hybrydowe łożyska silnika, smarowane na cały okres pracy silnika,
- producent sprężarki jest też producentem elementu sprężającego,
- interwały serwisowe co 4.000 h lub raz do roku.

UWAGA!!!

Wraz z Ofertą wymagane jest dołączenie DTR.

Zamawiający wymaga, w cenie Towaru, pierwszego uruchomienia urządzeń w siedzibie Zamawiającego, po uprzednio obustronnie uzgodnionym terminie.

Wymagana gwarancja min. 24 miesiące.

CP