

Zawada, 06.04.2023 r.

**Nr: FZ/PZP/07/2023/1**

**Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu średniego bloku nr 6 w 2023 r.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/07/2023.**

*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

**Pytanie 1:**

- Pakiet C: remont skrzyń przegrzewacza naściennego, uszczelniania przewodu, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy

Pytanie: Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją wg pkt. 3. Naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy. Brak specyfikacji materiałowej.

Prosimy dodatkowo o załączenie rysunku nr 800321-169000R

**Odpowiedź na pytanie 1:**

W przypadku skrzynek przegrzewaczy na każdym z rysunków wskazany jest materiał. W tym przypadku jest to H25T – EN 1.4749.

W przypadku naprawy kompensatora uszczelniającego również należy zastosować stal: H25T – EN 1.4749.

Zamawiający dodaje rysunek nr 800321 – 269000R.

**Pytanie 2:**

- Pakiet D: remont kapitalny skrzyń palnikowych

Pytanie: Kto zapewnia materiały do realizacji zadań od 1 do 8 dla poz. jn.? Jaki gatunek i grubość blachy?

Poz.7 ZNPRR 2 Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów ok. 5,4 m<sup>2</sup>

Poz.15 ZNPRR 2 Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów ok. 5,0 m<sup>2</sup>

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Materiały dostarcza Zamawiający. Blacha podłoga skrzynia palnikowa : gr 6mm Materiał 15HM.

**Pytanie 3:**

- Pakiet E: remont pyłoprzewodów

Pytanie: Kto zapewnia materiały jn.?

Remont pyłoprzewodów poziom 16-23 m str. L i P kotła

Poz. 2 ZNPRR XVI Wymiana odcinka rurociągu Dz. 457 do 2 m. – szt. 24

Remont pyłoprzewodów poziom 9 m str. L i P kotła

Poz. 2 ZNPRR XVI Wymiana odcinka rurociągu Dz. 610 do 1,5 m. – szt. 34



Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
28-230 Połaniec, Zawada 26  
<https://www.enea.pl/>

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Materiały dostarcza Zamawiający. Zamawiający dodaje rysunek nr 0-1484004 Zestawienie pyłoprzewodów ark 1.  
Zamawiający dodaje rysunek nr 0-1484005 Zestawienie pyłoprzewodów ark 2.

**Pytanie 4:**

Kto dostarcza komplet materiałów do remontu skrzyń palnikowych K-6 pakiet D i pyłoprzewodów pakiet E?

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Materiały dostarcza Zamawiający.

Z poważaniem

Przewodni...  
Komisji Przetargowej

~~p.o. Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych~~

*Daniel Kabata*

Piotr Rudziński  
RADZIŃSKI  
WA 3185