

ZAMAWIAJĄCY:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Połaniec
jako: ZAMAWIAJĄCY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - CZĘŚĆ II
NR FZ/PZP/03/2023

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA

„Zakup części zamiennych dla potrzeb wykonania remontów kapitalnych 2PCH i 9PCH”

<i>sporządził:</i>	<i>sprawił pod względem merytorycznym:</i>	<i>sprawił pod względem formalno-prawnym:</i>

ZATWIERDZAJĄCY:

.....

(podpis i pieczęć Zatwierdzającego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

42120000-6	Pompy i sprężarki
------------	-------------------

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zawada, luty 2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych do agregatów pompowych typu 180P14A i 180P14R o numerach fabrycznych 34894/R i 34891/R (dotyczy agregatów pompowych zmodernizowanych przez Grupę Powen-Wafapomp SA w latach 2019-2020) zgodnie z dokumentacją nr GPW-PP-001 (nr rysunku GPW-PP-001-16):

- poz. 1009 Zespół wirnika 180P14A (kompletny wirnik pompy, wymiar fi kuli łopatek wirnika nominalny, wirnik wyważony i przygotowany do montażu) – 1 kpl.
- poz. 1002 Wykładzina dolna 180P14A – 1 szt.
- poz. 1003 Wykładzina górna 180P14A – 1 szt.
- poz. 1004 Tuleja łożyskowa D200/D165x315 – 2 szt.
- poz. 1015 Kierownica 180P14A – 1 szt.
- poz. 1026 Panewka 200 – 2 szt.
- poz. 1008 Wstawka łożyskowa dolna – 1 szt.
- poz. 2012 Sprzęgło łubkowe 280A/150x28x158,3 – 1 kpl.
- poz. 2014 Tuleja łożyskowa D200/D165x315 – 1 szt.
- poz. 2015 Tuleja dławicowa D180/D160x250 – 1 szt.
- poz. 2024 Panewka gumowa 180 – 1 szt.
- poz. 2033 Wał kolana (II) – 1 kpl.
- poz. 2035 Drag regulacyjny górny – 1 szt.
- Zestaw uszczelnień do sprzęgła hydraulicznego (poz.2725, 2735, 2743, 2745, 2746, 2747, 2748, 2750, 2752, 2753, 2755) – 1 kpl. (ilość sztuk poszczególnych pozycji zgodnie z dokumentacją)

2. Inne wymagania:

2.1. Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej zamawianych części zamiennych agregatów pompowych typu 180P14.

3. Termin dostawy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy .

Dostawa na koszt Wykonawcy na magazyn Elektrowni EP02.

4. Gwarancje:

4.1. Okres gwarancji wynosi: 2 lata od chwili zamontowania części w korpusie pompy, lecz nie dłużej niż 3 lata od chwili dostawy na magazyn Elektrowni i podpisania protokołu odbioru końcowego. Wszelkie zobowiązania Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego w ramach gwarancji, wygasają najpóźniej z upływem 24 miesięcy od upływu okresu gwarancji określonego w niniejszym ust.

4.2. Warunki gwarancji:

- Dostawy objęte są gwarancją w zakresie wad ukrytych, jakości materiałów i odstępstw wymiarowych wykonania i kształtu łopatek zespołu wirnika.

4.3. Termin na usunięcie wad lub usterek w okresie gwarancji

Standardowy termin na usunięcie wad lub usterek w okresie gwarancji wynosi 7 dni od daty skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, która według Wykonawcy i Zamawiającego nie może być usunięta w powyższym terminie, Strony uzgodnią najkrótszy realny termin na usunięcie wad lub usterek.

5. Warunki jakościowe dostawy (dokumentacja):

5.1. Deklaracje zgodności,

5.2. Świadectwa jakości,

5.3. Atesty materiałowe,

5.4. Świadectwa Odbioru EN 1024:2004/3.1

5.5. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

5.6. Poświadczenia z badań diagnostycznych łopatek wirnika, (dla pełnego zakresu powierzchni):

- VT - wizualne
- MT - magnetyczno-proszkowe
- UT - ultradźwiękowe

5.7. Dokumentację w wersji elektronicznej (2 egzemplarze DVD) oraz papierowej (2 egzemplarze) należy dostarczyć przed dostarczeniem części zamiennych na magazyn, najpóźniej na 7 dni przed dostawą.

6. Wymagania dodatkowe do zamówienia:

6.1. Wykonawca oświadczy że jest Właścicielem dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia i potwierdzi zgodność wykonania z Opisem przedmiotu zamówienia.

6.4. Wykonawca w dokumentacji jakościowej przedstawi parametry utwardzenia przed i po hartowaniu wszystkich elementów podlegających obróbce cieplnej.

7. Warunki techniczne Dostawy:

7.1. Części zamienne zapakowane w skrzyniach lub na paletach uniemożliwiających ich uszkodzenie w czasie transportu lub rozładunku

7.2. Kompletny wirnik agregatu pompowego dostarczony w stojaku transportowym zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

7.3. Skrzynie/palety/stojak będą stanowiły własność Zamawiającego.

7.4. Wykonana konserwacja zabezpieczająca przed korozją przez okres przechowywania na magazynie - min. 2 lata.

8. Prawa autorskie

8.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę w ramach obowiązków wynikających z niniejszej Umowy dla potrzeb korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy, jego obsługi, remontów lub modernizacji.

8.2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, o której mowa powyżej, nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku takim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony Zamawiającego przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszystkich czynnościach związanych z ewentualnym przeciwdziałaniem kwestionowaniu praw autorskich Zamawiającego.

9. Wymagania prawne:

9.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego.

9.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

9.3. Wykonawca będzie wykonywał dostawy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

- Ustawą Kodeks pracy
- Ustawą Prawo budowlane,
- Ustawą o dozorcze technicznym,
- Ustawą Prawo ochrony środowiska,
- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej;

- Ustawą o odpadach;
- Ustawa o ochronie danych osobowych;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.