



Zawada, dnia 26.09.2023 r.

FZ/PZP/11/2023/5

**MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

pn.

„Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z przełącznikiem zacze­pów (PPZ) na stanowisko TB9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, nr FZ/PZP/11/2023

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

**SWZ II**

- 1.1. Zamawiający zmienia zapis w pkt 1.6.2.12 na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
1.6.2.12. Napięcie zwarcia transformatora blokowego dla przekładni znamionowej, odniesionej do mocy 290 MVA powinno wynosić 14,5% ±2%.	1.6.2.12. Napięcie zwarcia transformatora blokowego dla przekładni znamionowej, odniesionej do mocy 290 MVA powinno wynosić 14,5% ±7,5% (przedział od 13,41% do 15,58%).

**SWZ II**

- 1.2. Zamawiający zmienia zapis w pkt 1.6.12.1 na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
1.6.12.1. Wykonawca wyposaży transformator w przyłącza (4 szt.) od strony GN z kołnierzami adaptacyjnymi do zamontowania zasuw odcinających i podłączenia istniejącej instalacji przeciwwybuchowej SERGI.	1.6.12.1. Wykonawca wyposaży transformator w przyłącza (4 szt.) od strony GN z kołnierzami adaptacyjnymi oraz niezbędne przyłącza z przełącznika zacze­pów do zamontowania zasuw odcinających i podłączenia istniejącej instalacji przeciwwybuchowej SERGI.

**SWZ II**

- 1.3. Zamawiający zmienia zapis w pkt 8.1. – Lp. 16 w tabeli na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
Napięcie zwarcia w temp. 75°C w odniesieniu do mocy znamionowej [%] % 14,5 ±2%	Napięcie zwarcia w temp. 75°C w odniesieniu do mocy znamionowej [%] 14,5 ±7,5% (przedział od 13,41% do 15,58%)

Kierownik Działu Układów,  
Urządzeń Elektrycznych i AKPiA

Antoni Salij



Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
28-230 Połaniec, Zawada 26  
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29  
REGON 830273037

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa> oraz na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/>
3. Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).

Kierownik Zamawiającego:

Członek Zarządu ds. Operacyjnych  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

  
Jacek Janas

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

  
Krzysztof Pawełek

Piotr Rudziński  
RADCA PRAWNY  
WA 3185

Kierownik Działu Układów,  
Urządzeń Elektrycznych i AKPiA

  
Antoni Salij

