

Zawada, dnia 24.10 2023 r.

FZ/PZP/11/2023/6

MODYFIKACJA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

pn.

„Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z przełącznikiem zaczepów (PPZ) na stanowisko TB9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, nr FZ/PZP/11/2023

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

SWZ II

- 1.1. Zamawiający zmienia zapis w pkt 1.6.2.22 SWZ II:

Zapis przed zmianą

- 1.6.2.22. Wymaga się, aby poziomy izolacji uzwojeń GN, DN oraz izolatorów GN i DN spełniały następujące min. wymagania:

Parametr	Jednostka	Dane
Uzwojenia GN		
Napięcie znamionowe	kV	400 +/- 10%
Regulacja napięcia		+/- 10 stopni po 1 %
Poziom izolacji uzwojenia GN	kV	SI1050/1575 LI1300/1425 ACSD570/680
Poziom izolacji zacisku neutralnego	kV	LI550/- ACSD230
Uzwojenia DN		
Napięcie znamionowe	kV	15,75
Poziom izolacji uzwojenia DN		LI95/105 ACSD38

Zapis po zmianie

1.6.2.22. Wymaga się, aby poziomy izolacji uzwojeń GN, DN oraz izolatorów GN i DN spełniały następujące min. wymagania:

Parametr	Jednostka	Dane
Uzwojenia GN		
Napięcie znamionowe	kV	400 +/- 10%
Regulacja napięcia		+/- 10 stopni po 1 %
Poziom izolacji uzwojenia GN	kV	LIC 1430 (LI 1300) SI 1050 AV 570
Poziom izolacji zacisku neutralnego	kV	LI 550 AV 230
Uzwojenia DN		
Napięcie znamionowe	kV	15,75
Poziom izolacji uzwojenia DN		LI 95 AV 38

SWZ II

1.2. Zamawiający zmienia zapis w pkt 1.6.3.4. SWZ II na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
1.6.3.4. Olej z komory przełącznika zaczepów nie może się mieszać z olejem z kadzi transformatora z uzwojeniami.	1.6.3.4. Olej z komory przełącznika zaczepów (chodzi o przełącznik mocy) nie może się mieszać z olejem z kadzi transformatora z uzwojeniami. Zamawiający wymaga oddzielnych części w konserwatorze lub 2 konserwatorów dla przełącznika mocy i kadzi transformatora.



SWZ II

- 1.3. Zamawiający zmienia zapis w pkt 8.1. w SWZ II. – Lp. 17, Lp. 18, Lp. 19 w tabeli na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
Lp. 17. Poziomy Izolacji GN – kV - SI1050/1575, LI1300/1425, ACSD570/680	Lp. 17. Poziomy Izolacji GN kV - LIC 1430 (LI 1300) SI 1050 AV 570
Lp. 18. Poziomy Izolacji DN – kV LI95/105, ACSD38	Lp. 18. Poziomy Izolacji DN kV LI 95 AV 38
Lp. 19. Poziomy Izolacji zacisku neutralnego kV LI550/-ACSD230	Lp. 19. Poziomy Izolacji zacisku neutralnego kV LI 550 AV 230

SWZ III

- 1.4. Zamawiający zmienia zapis w pkt 3.4. w SWZ III na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
3.4. Przeniesienie na Zamawiającego prawa własności do Przedmiotu Umowy następuje z chwilą odbioru Kamienia milowego nr 7 - Uruchomienie i odbiór końcowy transformatora.	3.4. Przeniesienie na Zamawiającego prawa własności do Przedmiotu Umowy następuje z chwilą odbioru Kamienia milowego nr 7 - Uruchomienie i odbiór końcowy transformatora. Ryzyko utraty lub uszkodzenia transformatora lub jego akcesoriów przechodzi na Zamawiającego z chwilą zrealizowania Kamienia Milowego numer 4 - (Dostarczenie transformatora do Elektrowni i przygotowanie do postoju na polu odkładczym) do czasu rozpoczęcia realizacji Kamienia Milowego nr 6 Montaż transformatora na stanowisku pracy, w tym przygotowanie na polu odkładczym i transport na stanowisko docelowe zalicza się do

zakresu objętego Kamieniem Milowym nr 6.

SWZ III

1.5. Zamawiający zmienia zapis w pkt 14.1.3. w SWZ III na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
<p>14.1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach (zawsze za uprzednim wezwaniem do usunięcia/zaprzestania naruszeń pod rygorem rozwiązania Umowy):</p> <p>14.1.1. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika na podstawie innych warunków niż umowa o pracę dla stanowisk określonych w punkcie 1.5. Umowy.</p> <p>14.1.2. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub dopuszczalny czas pracy, lub zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, lub odzieży, lub obuwia roboczego, lub właściwych środków ochrony zbiorowej.</p> <p>14.1.3. stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji Prac, skutkujących niedyspozycyjnością urządzeń i/lub instalacji i/lub ograniczeniem zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła.</p> <p>14.1.4. stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień u osób skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Prac.</p> <p>14.1.5. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z</p>	<p>14.1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach (zawsze za uprzednim wezwaniem do usunięcia/zaprzestania naruszeń pod rygorem rozwiązania Umowy):</p> <p>14.1.1. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika na podstawie innych warunków niż umowa o pracę dla stanowisk określonych w punkcie 1.5. Umowy.</p> <p>14.1.2. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub dopuszczalny czas pracy, lub zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, lub odzieży, lub obuwia roboczego, lub właściwych środków ochrony zbiorowej.</p> <p>14.1.3. stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji Prac, skutkujących awarią urządzeń i/lub instalacji i/lub ograniczeniem zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła.</p> <p>14.1.4. stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień u osób skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Prac.</p> <p>14.1.5. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z</p>



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

przeznaczeniem.

przeznaczeniem.

- Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>
oraz na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/>
- Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).

Kierownik Zamawiającego:

Członek Zarządu ds. Finansowych
p.o. Prezes Zarządu
Enea Elektrownia Połaniec S.A.


Agnieszka Wojdan


Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.


Krzysztof Pawełek

Piotr Rudzikowski


RADA PRAWNY
WA 0086

Kierownik Działu Układów, Specjalista ds. elektrycznych
Urządzeń Elektrycznych i AKPIA


Antoni Salij


Marcin Noga

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


Daniel Kabata

Główny Specjalista ds. Automatyki


Marek Woidan

