

Zawada, 08.12.2023 r.

**Nr: FZ/PZP/18/2023/1**

**Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Wymianę rozdzielnic 0,4kV RN2A/B oraz wymianę rozdzielnic 0,4kV RN5A/B”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/08/2023.**

*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

**Pytanie nr 1**

W odniesieniu do zapisu: „...Nowa rozdzielnica musi mieć wykonanie w takim samym standardzie co do budowy oraz rozmieszczenia i wymiarów pól (segmentów).” zamieszczonym w dokumentach: "SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - CZĘŚĆ II A/B", prosimy o udostępnienie zdjęć istniejących rozdzielnic.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zapis „Nowa rozdzielnica musi mieć wykonanie w takim samym standardzie co do budowy oraz rozmieszczenia i wymiarów pól (segmentów)” - ma na celu uniknięcie problemów montażowych podczas wprowadzania i wpinania kabli pod zaciski rozdzielnic (nie dopuszcza się wymiany ani mufowania kabli). Zamawiający nie zamieścił ani nie przewiduje zamieszczenia zdjęć rozdzielnic. Zapraszamy na wizję lokalną zgodnie z podanymi w rozdziale III pkt 7 SWZ część I informacjami.

**Z poważaniem**

Piotr Radziłowski  
  
RADZIŁOWSKI  
WA 3185

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

