

Zawada, 28.12.2023 r.

Nr: FZ/PZP/18/2023/7

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Wymianę rozdzielnic 0,4kV RN2A/B oraz wymianę rozdzielnic 0,4kV RN5A/B”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/18/2023.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie nr 15

Proszę o doprecyzowanie informacji, w pliku SWZ II A/B, znajduje się informacja o przyrządach pomiarowych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji rozdzielnic i wyłączników, jakie przyrządy mają zostać uwzględnione w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

W ofercie uwzględnić wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe do pomiaru:

- rezystancji izolacji oszynowania rozdzielnic oraz aparatury rozdzielczej.
- ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
- impedancji pętli zwarcia.
- bezdotykowego pomiaru rozkładu temperatur w oszynowaniu rozdzielnic.

Z poważaniem

Sekretarz
Komisji Przetargowej

Piotr Radzikowski

RADCA PRAWNY
WA 3143