

Zawada, 04.01.2024 r.

Nr: FZ/PZP/23/2023

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych w zakresie przygotowania urządzeń i instalacji do prac remontowych w Enea Elektrownia Połaniec S. A. w okresie 24 miesięcy”

Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Treść: Dot. SWZ II, pkt 4.10.2. Do realizacji Prac po awarii Wykonawca powinien zagwarantować gotowość do wykonania Prac (z wymaganym sprzętem) w ciągu 6 godzin od otrzymanego Zgłoszenia wykonania Prac.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z punktem 4.10.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), dotyczącym realizacji prac awaryjnych po zgłoszeniu, proszę o wyjaśnienie, czy oczekuje się, że każde z narzędzi i urządzeń wymienionych w załączniku nr 15 będzie gotowe do natychmiastowego wykorzystania w ciągu 6 godzin od zgłoszenia wykonania prac. Czy zgodnie z wymogami zamówienia, każdy z tych sprzętów ma być przygotowany do natychmiastowej reakcji w razie potrzeby ze strony Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien być gotowy do wykonania prac, wraz ze sprzętem dedykowanym do wykonania danej pracy po wcześniejszych ustaleniach z zamawiającym, w ciągu 6 godzin od otrzymanego zgłoszenia. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania prac, ujęty jest w załączniku nr 15.

Czas reakcji i podjęcia prac przygotowawczych do wykonania prac naprawczych po awariach jest dla Zamawiającego bardzo istotny. Pozwala na wcześniejsze przystąpienie do prac naprawczych na urządzeniach, instalacjach blokowych, poza blokowych, co wiąże się z gotowością bloków do uruchomienia, lub urządzeń instalacji wspomagających, co przekłada się na produkcję.

Piotr Radziłowski
RADA PRACOWNIKÓW
WA 3085



Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

1

Daniel Kabata

