

Zawada, 07.02.2024 r.

Nr: FZ/PZP/19/2023/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści SWZ na „Dostawa kolan oraz wstawek z wykładziną ceramiczną jako części zamienne instalacji pyłoprzewodów młyna MKM-33” (numer postępowania przetargowego FZ/PZP/19/2023).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.

Pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1. Dzień dobry Proszę o wyszczególnienie jakie badania i w jakim zakresie są wymagane w PKiB.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ cz. II Wykonawca przed rozpoczęciem musi uzgodnić z Zamawiającym Plan kontroli i badań (PKiB). Poniżej przykładowy plan PKiB.

Plan PKiB powinien zawierać m.in. :

1. Przegląd zamówienia – kontrola wstępna
 - 1.1. Kwalifikacje Wykonawcy - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.2. Kontrola procedur WPS , WPQR - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.3. Kontrola uprawnień spawaczy zakres - 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.4. Wyznaczenie nadzoru procesów spawalniczych- zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.5. Kontrola kwalifikacji personelu badań NDT - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.6. Kontrola wydanych i zatwierdzonych dokumentów (rysunki , plany spawania , instrukcje , itp.) - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.7. Przegląd świadectw materiałowych - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 1.8. Kontrola zgodności świadectw materiałowych z materiałem - zakres 100% , Dokument potwierdzający
2. Prace spawalnicze

- 2.1. Kontrola przygotowania części - zakres 100% , Dokument potwierdzający
- 2.2. Kontrola procesu spawania - zakres 100% , Dokument potwierdzający
3. Kontrola NDT spoin
 - 3.1. Kontrola wizualna spoin VT - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 3.2. Badanie PT szczelności spoin gazoszczelnych - zakres 10% , Dokument potwierdzający
4. Kontrola po ukończeniu prac
 - 4.1. Kontrola połączeń kołnierzowych - płaskość , dopasowanie otworów - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 4.2. Kontrola oznaczeń - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 4.3. Kontrola czystości , zabezpieczenia antykorozyjnego , pakowanie - zakres 100% , Dokument potwierdzający
 - 4.4. Kontrola kompletności dokumentacji jakościowej.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Marko Zewl

SPECJALISTA
ds. biogrowych
Jan Kuperski

Piotr Radzikowski
RADCA PRAWNY
WA 3185
[Signature]

Katarzyna Bala-Moszar