



Enea Elektrownia Polaniec S.A.
28-230 Polaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Zawada, dnia 13-03-2024 r.

FZ/PZP/10/2024

**MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SWZ**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu średniego bloku nr 5” w podziale na pakiety:

- PAKIET A: wymiana węzownic przegrzewacza pary oraz podgrzewacza wody
- PAKIET B: remont zaworów bezpieczeństwa oraz armatury wysokociśnieniowej
- PAKIET C: remont uszczelnienia przewału, skrzynek przegrzewacza naściennego
- PAKIET D: remont kapitalny skrzyń palnikowych

nr FZ/PZP/10/2024

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

Załącznik nr 1 do SWZ II – Pakiet A,D

- 1.1. Zamawiający zmienia pkt 4 w Załączniku nr 1 do SWZ II w Pakiecie A, nadając mu następującą treść:

K5 NAPRAWA KOMPENSATORA USZCZELNIAJĄCEGO ORAZ SKRZYNEK PRZEGRZEWACZY – realizacja 2024		Rozliczenie wg
Międzystropie kotła – kompensator uszczelniający i skrzynki przegrzewaczy – załącznik nr A3		POWYKONAWCZO Do 5000 rbg
1.	Inspekcja wizualna kompensatora oraz skrzyń przegrzewaczy.	
2.	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją.	
3.	Prefabrykacja kompensatora uszczelniającego przestrzeń międzystropia.	
3.	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. UWAGA: wszystkie prace wyburzeniowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego	
4.	Naprawa skrzynek uszczelniających na przejściu grodzi przez przegrzewacz stropowy (272szt.)	
5.	Wypełnienie szamotem skrzynek uszczelniających.	
4.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów.	
<u>ZAMAWIAJĄCY dostarcza:</u> Elementy prefabrykowane, blache, uszczelnienia, szamot		



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

- 1.2. Zamawiający dodaje na końcu tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ II w Pakiecie D, zapis o następującej treści:
„Zamawiający zapewnia : dysze pyłowe, przewody pyłowe, sznury uszczelniające , uszczelki , śruby , podkładki , nakętki , blachy , kątowniki.”.
2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>
oraz na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/>
3. Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Piotr Radziłowski
RADCA PRAWNY
WA 3085

Kierownik Zamawiającego:

p.o. Prezesa Zarządu
Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Jacek Janas

Wiceprezes Zarządu
Enea Elektrownia

Krzysztof Pawełek

Zastępca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych

Monika Zierold

Specjalista ds. blokowych

Mateusz Smaluch

str. 2

SPECJALISTA
ds. blokowych
Kopertki