

Zawada, 13.03.2024 r.

Nr: FZ/PZP/10/2024

Dotyczy: „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu średniego bloku nr 5”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/10/2024.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.


Pytanie nr 10:


Zwracamy się z pytaniem o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego zakresu prac:

Dotyczy: pt. 2 zakresu prac K5 Pomiary badania diagnostyczne wymiana – podgrzewacz wody ECO ppt. 5 Wymiana odcinkowa węzownic podgrzewacza wody ECO. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie pozycji prosimy o podanie ilości wymienianych elementów (odcinków węzownic). Wg informacji otrzymanej na wizji do naprawy jest 80 szt. węzownic, jednak na obecną chwilę nie ma precyzyjnych informacji pozwalających określić zakres. Istnieje zasadnicza różnica w koszcie naprawa a zatem wartości oferty jeśli do zakresu naprawy jednej węzownicy przyjmie się 5 odcinków rury do wymiany zamiast 10. Prosimy o podanie jaki zakres wymian należy przyjąć dla jednej naprawianej węzownicy.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zakładana ilość węzownic do naprawy (80 szt.) została podana przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ część II Pakiet A. Na jedną węzownicę należy przyjąć do wymiany od 8 do 10 odcinków.

Z poważaniem
Zastępca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych

Monika Zierold

Piotr Radzikowski

RADCA PRAWNY
WA 3145