



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Zawada, dnia 10.01 2025 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

NLP/PZP/41/2024/3

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont urządzeń ciepłno-mechanicznych maszynowni bloku energetycznego nr 2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

Pkt 2 ppkt 4 a w Rozdziale VII SWZ część I, o treści:

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

i. Dla Pakiet A:

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 remont lub modernizację w zakresie turbin parowych powyżej 200 MW lub remont urządzeń pomocniczych maszynowni bloków energetycznych, za kwotę minimum 1 000 000 zł, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

ii. Dla Pakiet B:

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 remont lub modernizację w zakresie turbin parowych powyżej 200 MW lub remont urządzeń

pomocniczych maszynowni bloków energetycznych, za kwotę minimum 1 000 000 zł, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.”

zastępuje się następującym:

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

i. Dla Pakiet A:

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 remont lub modernizację w zakresie turbin parowych powyżej 200 MW o sumarycznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł lub co najmniej 1 remont urządzeń pomocniczych maszynowni bloków energetycznych o sumarycznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

ii. Dla Pakiet B:

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 remont lub modernizację w zakresie turbin parowych powyżej 200 MW o sumarycznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł lub co najmniej 1 remont urządzeń pomocniczych maszynowni bloków energetycznych o sumarycznej kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.”

Zmiana nr 2:

Punkt 9. SWZ część II pakiet A i B, o treści:

„9. TERMINY REALIZACJI PRAC

Odstawienie bloku do remontu 01.04.2025 r.
Całkowity czas postoju bloku 45 dni (wliczając dni robocze, soboty, niedziele i święta)
Czas rozpoczęcia prac obiektowych: 3 dni od odstawienia bloku (czas niezbędny do studzenia turbiny, prace organizacyjne i przekazanie obszaru robót). Przewidywany czas prac na obiekcie ok. 45 dni.
Czas zakończenia prac obiektowych: 5 dni przed synchronizacją bloku – tzw. mechaniczna kompletacja (Turbina pracująca na obracarce, uruchomione wszystkie układy olejowe, stojan generatora pod powietrzem o ciśnieniu ok 3 bar). W tym czasie dopuszcza się następujące prace: - próby technologiczne układów, strojenie, blokady, - prace wykończeniowe związane z izolacjami, - prace związane z likwidacją obszaru robót i przygotowanie do komisijnego odbioru technicznego
Szczegółowy harmonogram przedstawi wykonawca na 7 dni przed odstawieniem

bloku.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu rozpoczęcia prac po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy najpóźniej na **30** dni przed rozpoczęciem prac.

”

zastępuje się następującym:

„9. TERMINY REALIZACJI PRAC

Odstawienie bloku do remontu 01.04.2025 r.
Całkowity czas postoju bloku 45 dni (wliczając dni robocze, soboty, niedziele i święta)
Czas rozpoczęcia prac obiektowych: 3 dni od odstawienia bloku (czas niezbędny do studzenia turbiny, prace organizacyjne i przekazanie obszaru robót). Przewidywany czas prac na obiekcie ok. 45 dni.
Czas zakończenia prac obiektowych: 5 dni przed synchronizacją bloku – tzw. mechaniczna kompletacja (Turbina pracująca na obracarce, uruchomione wszystkie układy olejowe, stojan generatora pod powietrzem o ciśnieniu ok 3 bar). W tym czasie dopuszcza się następujące prace: – próby technologiczne układów, strojenie, blokady, – prace wykończeniowe związane z izolacjami, – prace związane z likwidacją obszaru robót i przygotowanie do komisyjnego odbioru technicznego
Szczegółowy harmonogram przedstawi wykonawca na 7 dni przed odstawieniem bloku.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu rozpoczęcia prac po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac.

Na 7 dni przed odstawieniem bloku wykonawca ma możliwość przystąpić do realizacji prac przygotowawczych, np. budowa rusztowań.”

Zmiana nr 3:

Punkt 3 ppkt 1 Załącznika nr 7 do SWZ część III pakiet A i B, o treści:

„Wykonawca jest zobligowany dostarczyć **kopie** polis (potwierdzone~~a~~ za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Leszek Madej, Zawada 26-28-230 Połaniec.”

zastępuje się następującym:

„Wykonawca jest zobligowany dostarczyć **certyfikaty** polis (potwierdzone za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do 14 dni

po podpisaniu Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Leszek Madej, Zawada 26-28-230 Połaniec."

Zmiana nr 4:

Punkt 1 w Rozdziale XVI SWZ I, o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia **20.04.2025 r.**”

zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia **21.04.2025 r.**”

Zmiana nr 5:

Punkt 1 w Rozdziale XVII SWZ I, o treści:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **21.01.2025 r.** do godziny 12:00.”

zastępuje się następującym:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **22.01.2025 r.** do godziny 12:00.”

Zmiana nr 6:

Punkt 3 w Rozdziale XVII SWZ I, o treści:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.01.2025 r.** o godzinie 12:30.”

zastępuje się następującym:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.01.2025 r.** o godzinie 12:30.”

Prezes Zarządu
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Piotr Andrusiewicz.....

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Jerzy Król.....

(podpis kierownika Zamawiającego)

Piotr Radzikowski
RAOCA PRAWNY
WA 3185

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej

Specjalista ds. Blokowych

Jan Kolarz

Dyrektor Pionu Zakupów

Mirosław Jabłoński