

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych sond gazowych ogrzewanych do poboru próbek gazu w wersji SP2200-H/C/I/BB, dla systemów analizy spalin zainstalowanych na instalacjach SCR w Enea Elektrownia Połaniec S.A., w ilości 4 sztuk, zgodnie z poniższym opisem:

- z filtrem ceramicznym typu S-2K150,
- porowatość filtra: 2 μm ,
- z filtrem ogrzewanym elektrycznie od 0 do 180 st. C, regulowanym przez zintegrowany termostat,
- ogranicznikiem wysokiej temperatury i alarmem niskiej temperatury,
- z zaworem kalibracyjnym, izolującym i zwrotnym,
- z obudową chroniącą przed warunkami atmosferycznymi z izolacją,
- zasilanie: 230 V, 50 Hz, 800 W,
- przyłączy: kołnierz montażowy DN65 PN6 B.

Starszy Specjalista Automatyk
Krzysztof Pietrzyk
Krzysztof Pietrzyk