

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę nowych, nieużywanych, nieregenerowanych elementów zamiennych studni lewarowej, zgodnie z poniższym opisem rzeczowym oraz załączonym rysunkiem technicznym nr 598300:

1.	Kolano lewarowe DN 2000	1
2.	Stożek lewarowy DN 2000/3000	2

Kolano DN 2000 zaznaczono na dokumentacji kolorem pomarańczowym natomiast stożek kolorem żółtym.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w wykonaniu poszczególnych elementów stalowych w porównaniu do dokumentacji technicznej tj. rys 598300.

Gatunek stali - 18G2A (S355J2).

Badania spoin - VT, PT, MT

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej należy wykonać według technologii:

Czyszczenie strumieniowo ściernie do stopnia P3 wg PN-ISO 8501-3;

- Farba podkładowa wg zaleceń producenta farby nawierzchniowej;
- Farba epoksydowa INERTA 270 kolor 860 - grubość powłoki wewnętrznej min 800 μm natomiast gr. powłoki zewnętrznej 550 μm .

Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej :

- atesty materiałowe 2.1.; 2.2.
- protokoły badań NDT
- protokoły grubości powłoki
- deklaracja zgodności

Starszy Specjalista ds. Blokowych


Piotr Wojciechowski

- stożek DN 2000/3000 mm.
- kolano DN 2000 mm.

